

WNIOSEK

o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy

Podstawa prawna: art. 52 ust. 1 oraz art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977, z późn. zm.).

1. ORGAN

Nazwa: Wójt Gminy Czerwińsk Nad Wisłą

2. RODZAJ WNIOSKU

☒ o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego¹⁾ ☐ o ustalenie warunków zabudowy

3.1. DANE WNIOSKODAWCY²⁾

Imię i nazwisko lub nazwa: ENERGA-OPERATOR S.A.

Kraj: Polska Województwo: pomorskie

Powiat: Gdańsk Gmina: Gdańsk

Ulica: Marynarki Polskiej Nr domu: 130 Nr lokalu:

Miejscowość: Gdańsk Kod pocztowy: 80-557

E-mail³⁾: Nr tel.³⁾:

Adres skrytki ePUAP lub adres do doręczeń elektronicznych⁴⁾:

3.1.1. Czy wnioskodawca jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym terenu objętego wnioskiem?

☐ tak ☒ nie

4.1. DANE WNIOSKODAWCY (DO KORESPONDENCJI)²⁾

Wypełnia się, jeżeli adres do korespondencji wnioskodawcy jest inny niż wskazany w pkt 3.

Kraj: Polska Województwo: mazowieckie

Powiat: Płock Gmina: Płock

Ulica: Jana Pawła II Nr domu: 30 Nr lokalu:

Miejscowość: Płock Kod pocztowy: 09-410

E-mail³⁾: Nr tel.³⁾:

Adres skrytki ePUAP lub adres do doręczeń elektronicznych⁴⁾:

5.1. DANE PEŁNOMOCNIKA²⁾

Wypełnia się, jeżeli wnioskodawca ustanowił pełnomocnika lub pełnomocnika do doręczeń.

☒ pełnomocnik ☐ pełnomocnik do doręczeń

Reprezentuje wnioskodawców: ENERGA-OPERATOR S.A.

Imię i nazwisko: LUDMIŁA SARNECKA

Kraj: Polska Województwo: mazowieckie

Powiat: Płock Gmina: Płock

Ulica: Jana Pawła II Nr domu: 30 Nr lokalu:

Miejscowość: Płock Kod pocztowy: 09-410

E-mail³⁾: Nr tel.³⁾: 600234070

Adres skrytki ePUAP lub adres do doręczeń elektronicznych⁴⁾: /20170919114746/domyslna

6. TEREN OBJĘTY WNIOSKIEM

Ulica³⁾: Nr domu³⁾:

Miejscowość³⁾: Chociszewo Kod pocztowy³⁾:

Ulica³⁾: Nr domu³⁾:

Miejscowość³⁾: Chociszewo Kod pocztowy³⁾:

Ulica³⁾: Nr domu³⁾: 41

Miejscowość³⁾: Chociszewo Kod pocztowy³⁾: 09-150

Ulica³⁾: Nr domu³⁾:

Miejscowość³⁾: Chociszewo Kod pocztowy³⁾:

Ulica³⁾: Nr domu³⁾: 36B

Miejscowość³⁾: Chociszewo Kod pocztowy³⁾: 09-150
 Ulica³⁾: Nr domu³⁾: 37
 Miejscowość³⁾: Chociszewo Kod pocztowy³⁾: 09-150
 Ulica³⁾: Nr domu³⁾: 40A
 Miejscowość³⁾: Chociszewo Kod pocztowy³⁾: 09-150
 Ulica³⁾: Nr domu³⁾: 40
 Miejscowość³⁾: Chociszewo Kod pocztowy³⁾: 09-150
 Ulica³⁾: Nr domu³⁾: 39
 Miejscowość³⁾: Chociszewo Kod pocztowy³⁾: 09-150

Identyfikator działki lub działek ewidencyjnych⁶⁾: 142004_5.0028.110/4, 142004_5.0028.303, 142004_5.0028.304/1, 142004_5.0028.304/3, 142004_5.0028.164/4, 142004_5.0028.166, 142004_5.0028.167, 142004_5.0028.169, 142004_5.0028.170

Województwo	Powiat	Powiat	Obręb ewidencyjny	Arkusze mapy ³⁾ :	Numer działki ewidencyjnej
...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...

7. CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI

7.1. Nazwa inwestycji: Dowieszenie toru elektroenergetycznej sieci napowietrznej 0,4 kV, przebudowa elektroenergetycznej sieci napowietrznej 0,4 kV, budowa elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4 kV,

7.2. Sposób wyznaczenia terenu inwestycji, wskazanego w punkcie 6:

☐ teren inwestycji obejmuje całą działkę ewidencyjną lub działki ewidencyjne.

☒ teren inwestycji obejmuje część działki ewidencyjnej lub działek ewidencyjnych⁷⁾.

7.2.1. Powierzchnia terenu inwestycji w metrach kwadratowych, w przypadku gdy teren inwestycji obejmuje część co najmniej jednej działki ewidencyjnej: 4810

7.3. W przypadku gdy inwestycja dotyczy istniejącej zabudowy i zagospodarowania terenu, istniejąca zabudowa:

7.4. Obecny sposób zagospodarowania terenu inwestycji⁸⁾:

teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, teren rolnictwa z zakazem zabudowy, teren zabudowy związanej z rolnictwem

7.5. Projektowany sposób zagospodarowania terenu inwestycji⁸⁾:

teren elektroenergetyki

7.6. Parametry dotyczące terenu inwestycji:

Wyszczególnienie	Nie dotyczy	Istniejąca	Projektowana	
			minimalna	maksymalna
7.6.1. Powierzchnia zabudowy [m ²]	☐	-	-	-
7.6.2. Powierzchnia biologicznie czynna [m ²]	☐	-	-	-
7.6.3. Powierzchnia podlegająca przekształceniu [m ²]	☐	-	-	-

7.7. Sposób oddziaływania, w przypadku gdy obszar oddziaływania obiektu wykracza poza teren inwestycji:

7.8. Dane charakteryzujące wpływ inwestycji na środowisko, w szczególności określenie rodzaju przedsięwzięcia w nawiązaniu do przepisów odrębnych, w przypadku gdy inwestycja zalicza się do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko:

7.9. Czy inwestycja dotyczy:

☐ wolnostojącego, nie więcej niż dwukondygnacyjnego budynku mieszkalnego jednorodzinnego o powierzchni zabudowy do 70 m², o którym mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682, z późn. zm.)

- ☐ biogazowni rolniczej spełniającej warunki określone w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 13 lipca 2023 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie biogazowni rolniczych, a także ich funkcjonowaniu (Dz. U. Poz. 1597)
- ☐ strategicznej inwestycji w zakresie sieci dystrybucyjnej, o której mowa w art. 1 ust. 2 pkt 4a ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1680, z późn. zm.)
- ☐ zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, o którym mowa w art. 248 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2024 r. poz. 54) (w przypadku zaznaczenia tej opcji należy uzupełnić załącznik E)

- 7.10. Łączna powierzchnia sprzedaży w metrach kwadratowych, w przypadku gdy inwestycja dotyczy obiektu handlowego: -
- 7.11. Powierzchnia gospodarstwa rolnego w metrach kwadratowych, w przypadku gdy inwestycja jest związana z gospodarstwem rolnym: -
- 7.12. Dodatkowe informacje dotyczące terenu inwestycji³⁾:

8. OBSŁUGA KOMUNIKACYJNA

8.1. Dostęp do drogi publicznej:

- ☐ nie dotyczy ☒ bezpośredni ☐ pośredni⁹⁾ (droga wewnętrzna) ☐ pośredni⁹⁾ (służebność)

Identyfikator działki lub działek ewidencyjnych⁶⁾: 142004_5.0028.68, 142004_5.0028.52

Województwo	Powiat	Gmina	Obręb ewidencyjny	Arkusze mapy ³⁾ :	Numer działki ewidencyjnej
...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...

8.1.1. Dodatkowe informacje dotyczące dostępu do drogi publicznej³⁾:

8.2. Wnioskowana liczba miejsc do parkowania:

Wyszczególnienie	Nie dotyczy	Istniejąca liczba miejsc do parkowania	Projektowana liczba miejsc do parkowania	
			minimalna	maksymalna
8.2.1. garaż	☐	-	-	-
8.2.2. parking	☐	-	-	-
8.2.3. inne	☐	-	-	-

8.2.4. Dodatkowe informacje dotyczące miejsc do parkowania³⁾:

A. ZAŁĄCZNIK – DANE DOTYCZĄCE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ | Nr egzemplarza¹⁰⁾: 1**A.1. Informacje dotyczące infrastruktury technicznej:**

Infrastruktura techniczna	Nie dotyczy	Wyszczególnienie	Istniejące	Projektowane
A.1.1. Dostęp do wody	☒	przyłącze wodociągowe	☐	☐
		studnia do poboru wody pitnej	☐	☐
		inne	☐	☐
		zapotrzebowanie oraz dodatkowe informacje ¹¹⁾ :		
A.1.2. Odprowadzenie ścieków	☒	przyłącze kanalizacyjne	☐	☐
		bezodpływowy zbiornik na nieczystości ciekłe	☐	☐
		indywidualna oczyszczalnia ścieków	☐	☐
		inne	☐	☐
A.1.3. Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków innych niż w pkt A.1.2.	☒	zapotrzebowanie oraz dodatkowe informacje ¹¹⁾ :		
		przyłącze do kanalizacji po wcześniejszym podczyszczeniu	☐	☐
		bezodpływowy zbiornik na ścieki	☐	☐
		indywidualna oczyszczalnia ścieków	☐	☐
		bezodpływowy zbiornik na ścieki odzwierzęce	☐	☐
		płyta obornikowa	☐	☐
		inne	☐	☐
A.1.4. Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych	☒	zapotrzebowanie oraz dodatkowe informacje ¹¹⁾ :		
		przyłącze do kanalizacji deszczowej	☐	☐
		na własny nieutwardzony teren inwestycji	☐	☐
		na własny teren inwestycji, do dołów chłonnych lub zbiorników retencyjnych	☐	☐
		inne	☐	☐
A.1.5. Dostęp do energii elektrycznej	☐	zapotrzebowanie oraz dodatkowe informacje ¹¹⁾ :		
		przyłącze do sieci	☐	☒
		instalacja pozyskująca energię elektryczną ze źródeł odnawialnych	☐	☐
		inne	☐	☐
A.1.6. Dostęp do gazu	☒	zapotrzebowanie oraz dodatkowe informacje ¹¹⁾ :		
		przyłącze do sieci	☐	☐
		naziemny zbiornik na gaz płynny	☐	☐
		podziemny zbiornik na gaz płynny	☐	☐
A.1.7. Źródło ciepła	☒	inne	☐	☐
		zapotrzebowanie oraz dodatkowe informacje ¹¹⁾ :		
		przyłącze do sieci ciepłowniczej	☐	☐
		indywidualne źródło ciepła	☐	☐
A.1.8. Gospodarka odpadami	☒	instalacja pozyskująca energię cieplną ze źródeł odnawialnych	☐	☐
		inne	☐	☐
		zapotrzebowanie oraz dodatkowe informacje ¹¹⁾ :		
		zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy	☐	☐
A.1.9. Zaopatrzenie w środki łączności	☒	inne	☐	☐
		zapotrzebowanie oraz dodatkowe informacje ¹¹⁾ :		
	☒	przyłącze do sieci	☐	☐
		zapotrzebowanie oraz dodatkowe informacje ¹¹⁾ :		

A.2. Dodatkowe informacje z zakresu infrastruktury technicznej³⁾:

9. OŚWIADCZENIE W SPRAWIE KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ

Inwestor **ENERGA-OPERATOR S.A.:**

☐ Wyrażam zgodę ☒ Nie wyrażam zgody

Pełnomocnik **LUDMIŁA SARNECKA:**

☒ Wyrażam zgodę ☐ Nie wyrażam zgody

na doręczanie korespondencji w niniejszej sprawie za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).

10. ZAŁĄCZNIKI

Wyszczególnienie – załącznik	☒ A	☐ B	☐ C	☐ D	☐ E
Liczba egzemplarzy załącznika	1	0	0	0	0

☒ Pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy (opłacone zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1923)) – jeżeli wnioskodawca działa przez pełnomocnika.

☒ Potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej – jeżeli obowiązek uiszczenia takiej opłaty wynika z ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

☒ Mapa zasadnicza lub, w przypadku jej braku, mapa ewidencyjna, w postaci:

☒ elektronicznej, w obowiązującym państwowym układzie odniesień przestrzennych ☐ papierowej

☒ Określenie granic terenu objętego wnioskiem, pokazanych na kopii mapy będącej załącznikiem, jeśli teren inwestycji stanowi część działki ewidencyjnej lub działek ewidencyjnych, wraz z podaniem wymiarów.

☒ Określenie planowanego sposobu zagospodarowania terenu wraz z oznaczeniem frontu terenu oraz charakterystyki zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym przeznaczenia i gabarytów projektowanych obiektów budowlanych oraz powierzchni terenu podlegającej przekształceniu, przedstawione w formie graficznej.

☐ Kopia decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, o której mowa w art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094, z późn. zm.).

☐ Dokumenty potwierdzające zapewnienie dostępu inwestycji do infrastruktury technicznej, w tym w zakresie dostaw energii i w zakresie dostaw wody oraz odbioru ścieków bytowych – jeżeli istniejące uzbrojenie terenu nie jest wystarczające dla zamierzenia inwestycyjnego.

☐ Obszar wystąpienia potencjalnych skutków poważnych awarii przemysłowych, przedstawiony w czytelnej technice graficznej – jeżeli wychodzą one poza teren inwestycji lub odrębne opracowanie analityczno-ocenno dotyczące możliwości oraz warunków realizacji inwestycji – zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

☐ Dokumenty wynikające z ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2023 r. poz. 1478, z późn. zm.) – jeżeli inwestycja znajduje się na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią.

☒ Inne (w tym np. licencja mapy; dokumenty, które pozwolą na ocenę spełnienia warunku dostępu do drogi publicznej):

- Warunki budowy sieci Energa Operator S.A.

11. PODPIS WNIOSKODAWCY (PEŁNOMOCNIKA) I DATA PODPISU

Podpis powinien być czytelny. Podpis i datę podpisu umieszcza się w przypadku składania wniosku w postaci papierowej.

Podpis:

Data:

Objaśnienia:

- ¹⁾ Cele publiczne w rozumieniu art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344, z późn. zm.).
- ²⁾ Należy podać w pkt 3 adres zamieszkania bądź siedziby składającego pismo. W przypadku wypełnienia pkt 4 należy podać adres do korespondencji składającego pismo, a w przypadku wypełnienia pkt 5 adres zamieszkania bądź siedziby pełnomocnika, na który będzie doręczane pismo. W przypadku większej liczby składających pismo lub pełnomocników dane kolejnych składających pismo lub pełnomocników dodaje się w formularzu albo zamieszcza na osobnych stronach i dołącza do formularza.
- ³⁾ Nieobowiązkowo.
- ⁴⁾ Adres skrytki ePUAP lub do doręczeń elektronicznych wskazuje się w przypadku wyrażenia zgody na doręczanie korespondencji za pomocą środków komunikacji elektronicznej, z zastrzeżeniem przypadków, w których organ w świetle przepisów ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 285, z późn. zm.) ma obowiązek doręczenia korespondencji na adres do doręczeń elektronicznych.
- ⁵⁾ W przypadku większej liczby działek ewidencyjnych składających się na teren objęty wnioskiem dane kolejnych działek ewidencyjnych dodaje się w formularzu albo zamieszcza na osobnych stronach i dołącza do formularza.
- ⁶⁾ W przypadku formularza w postaci papierowej zamiast identyfikatora działki ewidencyjnej lub działek ewidencyjnych można wskazać jednostkę ewidencyjną, obręb ewidencyjny i nr działki ewidencyjnej oraz arkusz mapy, jeżeli występuje. W przypadku formularza w postaci elektronicznej podaje się wyłącznie identyfikator działki ewidencyjnej lub działek ewidencyjnych.
- ⁷⁾ W przypadku określenia granic terenu objętego wnioskiem jako część działki ewidencyjnej lub działek ewidencyjnych wymagane jest określenie granic terenu w formie graficznej.
- ⁸⁾ Zgodnie ze standardami określonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
- ⁹⁾ W przypadku pośredniego dostępu do drogi publicznej należy wskazać wszystkie działki ewidencyjne umożliwiające dostęp wraz z działką ewidencyjną obejmującą drogę publiczną.
- ¹⁰⁾ W przypadku większej liczby obiektów dane kolejnych obiektów dodaje się w formularzu albo zamieszcza na osobnych stronach i dołącza do formularza. Łączną liczbę egzemplarzy poszczególnych załączników należy wskazać w pkt 10.
- ¹¹⁾ W przypadku określania zapotrzebowania należy podać przewidywaną jednostkę i czas, np.: m³ /miesiąc. Podanie dodatkowych informacji jest nieobowiązkowe, z wyjątkiem zaznaczenia pola „inne” (wówczas określenie dodatkowych informacji jest obowiązkowe).
- ¹²⁾ Możliwość wybrania wielu odpowiedzi.
- ¹³⁾ W przypadku podawania ilości składowanych odpadów należy określić jednostkę miar.
- ¹⁴⁾ Parametry graniczne oddziaływania potencjalnych skutków poważanych awarii przemysłowych w zakresie palności, wybuchowości i toksyczności substancji niebezpiecznych, wykorzystywane do celów planowania i zagospodarowania przestrzennego, powinny być dobrane z uwzględnieniem przewidywanych uwarunkowań występujących w konkretnym przypadku, zgodnie ze standardami określonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 73a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska oraz z zasadami wiedzy technicznej.

Numer B/23/075222

Miejscowość Płock

Data 13-11-2023

WARUNKI BUDOWY SIECI

SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA – OPERATOR SA

Oddział w Płocku

Niniejszy dokument określa niezbędny zakres budowy sieci elektroenergetycznej dla realizacji przyłączenia obiektów do sieci elektroenergetycznej. Warunki przyłączenia poszczególnych obiektów określone są odrębnie na podstawie przepisów ustawy - Prawo energetyczne i rozporządzeń wykonawczych.

1. Obiekt:

Nazwa: budynki mieszkalne, budynki gospodarcze, gospodarstwa domowe i rolne oraz obiekty techniczne

Adres (Nr działki): Chociszewo, gm. Czerwińsk nad Wisłą

2. Zakres niezbędnej budowy/rozbudowy sieci:

2.1. Urządzenia WN i SN:

– nie dotyczy.

2.2. Stacja transformatorowa:

– nie dotyczy.

2.3. Urządzenia nN:

- od przewodów istniejącej linii napowietrznej – obwód "02" tor dolny - ze stacji transformatorowej S1-00958 Chociszewo IV wybudować linię napowietrzną nN 0,4kV (wydłużenie ist. obwodu) typu AsXSn o przekroju min. 70 mm² jako podwieszenie na istniejących słupach - drugiego toru linii nN 0,4kV w celu przejścia zasilania niezależnym obwodem istniejących odbiorców, których obiekty przyłączone do sieci elektroenergetycznej znajdują się po południowej stronie DK62.
- odgałęzienie w kier. słupa nr 01-4-958-3 zasilić od przewodów linii napowietrznej – obwód "01" tor górny z ww. stacji transformatorowej,
- na słupie linii napowietrznej nN 0,4kV – obecnie obwód "01" a docelowo obwód "02" z ww. stacji transformatorowej - dla celów eksploatacyjnych dla poniższej linii kablowej zabudować słupowy rozłącznik bezpiecznikowy, którego zasilanie wykonać od przewodów ww. linii napowietrznej nN 0,4kV,
- od zacisków odpływowych ww. słupowego rozłącznika bezpiecznikowego zabudowanego na ww. słupie linii napowietrznej nN 0,4kV wybudować linię kablową typu NA2XY 4x120 w kierunku działki ewid. nr 110/4.

2.4. Demontaże:

– brak.

3. Dane dotyczące sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej

3.1. Dotyczy sieci o napięciu do 1 kV:

a) Układ sieci

TN-C

b) Napięcie znamionowe sieci

0,4 kV

c) System ochrony od porażeń

Samoczynne wyłączenie zasilania

3.2. Dotyczy sieci o napięciu powyżej 1 kV:

a) Sposób pracy punktu neutralnego sieci

Sieć 15 kV pracuje z punktem zerowym uziemionym przez dławik (sieć skompensowana)

b) Napięcie znamionowe sieci

15 kV

c) Prąd zwarcia doziemnego

20 A

i czas wyłączenia zwarcia 5 s

d) Moc zwarcia na szynach 15 kV

247 MVA

i czas wyłączenia zwarcia 0.2 s

w stacji GPZ Wyszogród

uziemiające ochronne

e) System ochrony od porażeń

4. Inne ustalenia:

4.1. Dotyczy projektu budowlanego:

Opracować projekt budowlany (zgodnie z obowiązującymi w ENERGA-OPERATOR SA standardami technicznymi i Wytycznymi do Projektowania) i uzgodnić z ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Płocku - Dział Dokumentacji Energetycznej;

4.2. Inne wymagania:

– brak.





Energa
operator

5. Rozpoczęcie prac projektowych, jak również budowlano – montażowych na podstawie niniejszych warunków budowy sieci odbywa się na zasadach uzgodnionych z ENERGA – OPERATOR SA Oddział w Płocku Dział Przyłączeń Płock

Rybicki Michał

OPRACOWAŁ

Otrzymują:

1. ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Płocku
Dział Przyłączeń Płock,
ul. Wyszogrodzka 106, 09-400 Płock

Wojciech Turek

ZATWIERDZIŁ

Numer B/23/075222	Miejscowość Płock	Data 20-02-2024
-------------------	-------------------	-----------------

Aktualizacja nr 1 do WARUNKÓW BUDOWY SIECI

ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA – OPERATOR SA

Oddział w Płocku

z dnia 13 listopada 2023r.

ENERGA OPERATOR Spółka Akcyjna Oddział w Płocku, podaje, że aktualizuje się przedmiotowe Warunki Budowy Sieci w zakresie dotyczącym urządzeń nN. W związku z powyższym w Warunkach Budowy Sieci nr B/23/075222 zmianie uległ punkt 2.3. otrzymując następujące brzmienie:

2.3. Urządzenia nN:

- od przewodów istniejącej linii napowietrznej – obwód "02" tor dolny - ze stacji transformatorowej S1-00958 Chociszewo IV wybudować linię napowietrzną nN 0,4kV (wydłużenie ist. obwodu) typu AsXSn o przekroju min. 70 mm² jako podwieszenie na istniejących słupach drugiego toru linii nN 0,4kV - do koniecznego do wymiany na wirowany słupa nr 01-4-958-6, przejmując zasilanie niezależnym obwodem istniejących odbiorców, których obiekty przyłączone do sieci elektroenergetycznej znajdują się po południowej stronie DK62),
- odgałęzienie w kier. słupa nr 01-4-958-3 zasilic od przewodów linii napowietrznej – obwód "01" tor górny z ww. stacji transformatorowej,
- na słupie linii napowietrznej nN 0,4kV – obecnie obwód "01" a docelowo obwód "02" z ww. stacji transformatorowej - dla celów eksploatacyjnych dla poniższej linii kablowej zabudować słupowy rozłącznik bezpiecznikowy, którego zasilanie wykonać od przewodów ww. linii napowietrznej nN 0,4kV,
- od zacisków odpływowych ww. słupowego rozłącznika bezpiecznikowego zabudowanego na ww. słupie linii napowietrznej nN 0,4kV wybudować linię kablową typu NA2XY 4x120 w kierunku działki ewid. nr 110/4.

Pozostałe punkty Warunków Budowy Sieci nr B/23/075222 pozostają bez zmian.

Specjalista ds. Przyłączeń

Elżbieta Chotomska

Rybicki Michał
OPRACOWAŁ

ZATWIERDZIŁ

Otrzymują: 1. ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Płocku
Dział Przyłączeń Płock
ul. Wyszogrodzka 106, 09-400 Płock

