

Numer P/24/005735	Miejscowość Płock	Data 13-02-2024
-------------------	-------------------	-----------------

Aktualizacja nr 1 z dnia 06-12-2024r.
do WARUNKÓW PRZYŁĄCZENIA
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ Energa-Operator S.A.
Oddział w Płocku

Energa-Operator S.A. Oddział w Płocku ul. Wyszogrodzka 106, zwany dalej "Przedsiębiorstwem Energetycznym", informuje że w Warunkach Przyłączenia Nr P/24/005735 w punkcie: 4, 7.1.2 ulega zmianie istniejący zapis w związku z powyższym otrzymując następujące brzmienie:

4. Miejsce przyłączenia:
GPZ - Wyszogród [0006]
Linia 15 kV Sobanice [0006/20]
Stacja SN/nn Raszewo Włociańskie I [S1-00571]
Obiekt Stacja SN/nn [SN] Raszewo Włociańskie I [S1-00571]
Proj. podstawy bezpiecznikowe zabudowane w rozdzielnicy stacyjnej
Projektowana linia kablowa nN 0,4kV
- 7.1.2. Stacja transformatorowa:
a) Zakres niezbędny do Rozbudowy Sieci:
- stację transformatorową nr S1-00571 Raszewo Włociańskie I przystosować do nowych warunków obciążenia zgodnie z warunkami budowy sieci nr B/24/009779
b) Zakres niezbędny do realizacji Przyłącza:
- brak.

Pozostałe punkty warunków numer P/24/005735 pozostają bez zmian.

Baranowski Marcin
OPRACOWAŁ

Specjalista ds. Przyłączeń
Lidia Dobrosielska

ZATWIERDZIŁ

- Otrzymują:
1. Wnioskodawca
 2. Energa-Operator S.A. Oddział w Płocku Rejon Dystrybucji w Płocku
ul. Wyszogrodzka 106, 09-400 Płock



Energa
operator