



Nazwa węzła	W1	W2	W3	W4	W5	W6	W7	W8	W9	W10	W11	W12	W13	W14	W15	W16	W17	W18	W19	W20					
Rzędna istniejącego terenu	161,10	161,10	161,10	161,10	159,10	158,80	158,80	159,50	158,20	155,60	154,00	152,80	152,60	152,90	152,80	152,10	151,80	151,70	151,80	151,90					
Rzędna osi proj. rurociągu	159,90	159,65	159,59	159,50	157,20	157,20	157,20	157,90	156,60	154,00	152,40	151,20	151,00	151,30	151,20	150,50	150,20	150,10	150,20	150,30					
Zagłębienie osi przewodu	1,20	1,45	1,51	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60					
Długość odcinka	3,75	15,21	23,59	70,89	27,29	9,00	47,91	39,15	42,42	35,42	40,38	30,89	40,33	34,58	35,67	28,54	33,88	39,61	32,33						
Proj. spadek rurociągu, odległość	$i=0,63\%$ $L=3,75$	$i=0,63\%$ $L=38,81$	$i=0,9\%$ $L=10,89$	$i=0,2\%$ $L=70,89$	$i=11,0\%$ $L=27,29$	$i=0,0\%$ $L=9,00$	$i=47,91\%$ $L=47,91$	$i=33,2\%$ $L=39,15$	$i=61,3\%$ $L=42,42$	$i=43,2\%$ $L=35,42$	$i=29,7\%$ $L=40,38$	$i=6,5\%$ $L=30,89$	$i=40,33\%$ $L=40,33$	$i=7,4\%$ $L=34,58$	$i=2,9\%$ $L=35,67$	$i=19,6\%$ $L=28,54$	$i=10,5\%$ $L=33,88$	$i=3,0\%$ $L=39,61$	$i=32,33\%$ $L=32,33$	$i=3,1\%$ $L=30,65$					
Proj. średnica nominalna, materiał	DN125mm PEHD SDR17																								
Hektometr i odległości	00	3,75	18,96	42,56	01	13,44	40,73	49,73	97,64	02	36,80	79,21	03	14,64	55,02	85,92	04	26,25	60,83	96,50	25,04	58,72	98,32	06	30,65

PROFIL PODŁUŻNY

W1-W20

SKALA 1:100:500

- LEGENDA:
- Istniejący teren
 - Projektowany wodociąg

WYKONAWCA	Lopus-Instal, Gliw 14 i 58-230 Niemcza
INWESTOR	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Winksku ul. Róża 2/1j 56-160 Winksko
NAZWA ZADANIA	Budowa wodociągu łączącego miejscowości Byszyn i Smogorzów Wielki
rysunek	Profil podłużny projektowanego wodociągu W1-W20
Funkcja	Tytuł imię i nazwisko Nr uprawnień Poobis
Projektant	mgr inż. Paweł Tkaczyński DPL/0240/PDOB/06
Projektant	mgr inż. Zdzisław Kasprzyk 318/98/UW
Dopracował	mgr inż. Mariusz Kozłowiecz
Stadium	Projekt Budowlany Skala: 1:100:500 Nr rys: 4