



Gmina Wińsko

Plac Wolności 2
56-160 Wińsko
tel. 71 380 42 00 fax. 71 389 83 66
www.winsko.pl, e-mail: sekretariat@winsko.pl



Wińsko, dnia 12.03.2018 r.

Sygn. IZR.271.1.1.2018

Do wszystkich Wykonawców

**Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na realizację zadania: „Wymiana pokrycia dachowego i remont elewacji na budynkach gminnych”
Ogłoszenie nr 523284-N-2018 z dnia 2018-02-26 r.**

Zamawiający informuje, że do przedmiotowego postępowania wpłynęły zapytania. Na podstawie art. 38 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 roku poz. 1579 ze zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień o następującej treści i informuje o tym wszystkich zainteresowanych.

Pytanie nr 1

Baszyn

W przedmiarze robót poz. Nr 8 występuje zapis „Pokrycie dachów dachówką karpiówką cementową podwójną” czy aby na pewno należy zastosować dachówkę cementową a nie dachówkę ceramiczną karpiówkę?

Odpowiedź: Należy zastosować dachówkę ceramiczną karpiówkę.

Pytanie nr 2

Baszyn

W przedmiarze robót poz. Nr 12 występuje zapis „Ocieplenie w systemie BAUMIT MINERAL S (wyprawa tynkarska mineralna); płyty styropianowe gr. 5 cm na ścianach”. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie innego systemu dociepleń ścian zewnętrznych styropianem gr. 5 cm czy należy zastosować chociażby styropian gr. 10 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zastosowanie innego systemu dociepleń ścian zewnętrznych przy zastosowaniu płyt styropianowych gr. 5 cm.

Pytanie nr 3

Baszyn

W przedmiarze robót brak jest pozycji mówiącej o malowaniu elewacji więc moje pytanie brzmi: Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie tynku strukturalnego barwionego a jeżeli tak to proszę o określenie barwy.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zastosowanie tynku strukturalnego o barwie zbliżonej do istniejącej.

Pytanie nr 4

Baszyn

W przedmiarze robót brak jest rusztowań elewacyjnych. Czy Wykonawca ma je w kalkulować w cenę a w związku z tym czy konieczne są do poniesienia opłaty zajęcia pasa drogowego ze względu na bliskość budynku z drogą publiczną.




Gmina Wińsko

Plac Wolności 2

56-160 Wińsko

tel. 71 380 42 00 fax. 71 389 83 66

www.winsko.pl, e-mail: sekretariat@winsko.pl



Odpowiedź: Zamawiający udostępnił przedmiar robót jedynie w celu określenia zakresu robót, natomiast wszystkie koszty związane z realizacją zadania nie ujęte w przedmiarze Wykonawca ma obowiązek określić biorąc pod uwagę technologię i materiały, jakie zamierza zastosować w celu pełnej realizacji zadania, więc do obowiązków Wykonawcy należy rozstrzygnięcie kwestii związanej z rusztowaniami i zajęciem pasa drogowego oraz określenie ich ewentualnych kosztów.

Pytanie nr 5

Chwałkowice

Zamawiający w SIWZ część nr 2 określił, że przedmiot zamówienia Wykonawca wykona z materiałów zakupionych przez Zamawiającego. Zwracamy się z prośbą o przedstawienie listy materiałów zakupionych przez Zamawiającego bądź listy materiałów jakie zamawiający zamierza zakupić w celu poprawnego skalkulowania ceny ofertowej.

Odpowiedź: Zamawiający przedstawia listę materiałów, które zostały zakupione w celu realizacji inwestycji:

Lp.	Towar	Ilość	J. m.
1	Creton Klassik czerwień naturalna	3600	szt.
2	Dachówka krawędziowa Prawa ½ koronka	21	szt.
3	Dachówka krawędziowa Lewa ½ koronka	21	szt.
4	Gąsior podstawowy BZ	22	szt.
5	Klamra do gąsiora	22	szt.
6	Zaślepka do gąsiora	1	szt.
7	Siatka okapu 5 mb (8cm)	4	szt.
8	Uchwyt łaty kalenicowej wbijany 210	11	szt.
9	Membrana 165 gram Energetyk	120	m ²
10	Klej do ceramiki bezbarwny	2	szt.
11	Gwoździe 80	5	kg
12	Gwoździe 125	15	kg
13	Blacha płaska stalowa powlekana 1250x2000	2	szt.
14	Gwoździe papowe	3	kg
15	Taśma naprawcza do membrany	1	szt.
16	Wkręt ocynkowany 5 cm	200	szt.
17	Wkręt ocynkowany 7 cm	200	szt.
18	Cegła perforowana Alfa	50	szt.
19	Cegła pełna Alfa	20	szt.
20	Zaprawa do klinkieru z trasem grafit	4	szt.
21	Rynna ocynkowana 127	18	mb
22	Denko rynny	2	szt.
23	Sztucer	2	szt.
24	Haki nakrokwiowe	30	szt.
25	Rura spustowa 100	8	mb
26	Kołano rury spustowej	6	szt.
27	Obejma rury spustowej z trzpieniem	4	szt.
28	Wylaz dachowy 45x73 z kołnierzem	1	kpl.

Zamawiający zakupi drewno niezbędne do remontu dachu w miesiącu marcu 2018 roku.

Pytanie nr 6

Chwałkowice

W przedmiarze robót poz. Nr 8 występuje zapis „Pokrycie dachów dachówką karpiówką cementową podwójną” czy aby na pewno zamawiający zastosował dachówkę cementową a nie dachówkę ceramiczną karpiówkę?



Gmina Wińsko

Plac Wolności 2

56-160 Wińsko

tel. 71 380 42 00 fax. 71 389 83 66

www.winsko.pl, e-mail: sekretariat@winsko.pl



Odpowiedź: Zamawiający wymaga zastosowania dachówki ceramicznej karpiówki.

Pytanie nr 7

Białawy

Zamawiający w SIWZ określił, że należy wykonać ocieplenie połaci dachowej pianką pur. W przedmiarach robót nie ma o tym mowy. Prosimy o podanie parametrów technicznych zastosowanej przez zamawiającego pianki w celu prawidłowej kalkulacji ceny.

Odpowiedź: Zamawiający nie wskazuje rodzaju pianki pur, natomiast wymagana grubość ocieplenia pianką pur to 20 cm.

Pytanie nr 8

Jednocześnie prosimy o informację zamawiającego, czy wymaga on dokumentów potwierdzających od wykonawcy np. utylizacja papy oraz czy zamawiający w związku z brakiem w przedmiarach robót pozycji mówiących o wywozie gruzu (demonutowana dachówka, przemurowanie kominów) wskaże wykonawcy miejsce składowania odpadów. Jest to znaczący czynnik cenotwórczy, który należy przyjąć.

Odpowiedź: Zamawiający w SIWZ określił obowiązki Wykonawcy w zakresie gospodarowania odpadami – Punkt 3. Opis przedmiotu zamówienia – Wymagania wspólne: pkt 4) lit. e – Wykonawca przy realizacji robót budowlanych w ramach zaoferowanej ceny ofertowej zobowiązuje się: składować, wywozić i utylizować odpady.

UWAGA!

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 zmienia opis przedmiotu zamówienia w zakresie części nr 1 – Przebudowa dachu i wykonanie elewacji w świetlicy wiejskiej w Baszynie poprzez dodanie do zakresu przewidywanych prac:

- prace rozbiórkowe elementów stropów drewnianych polegające na usunięciu wypełnienia istniejącego i zastąpienie go wełną mineralną,
- wymiana pokrycia dachowego o powierzchni 50 m² wykonanego z blachodachówki na blachodachówkę o kolorze ceglastoczerwonym wraz ze wzmocnieniem konstrukcji drewnianej.

W związku ze zmianami w SIWZ Zamawiający na podst. art. 38 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 1579 ze zm.) **przedłuża termin składania ofert do dn. 16.03.2018 r. godz. 10:00.**

W związku ze zmianami wprowadzonymi w SIWZ oraz przedłużeniem terminu składania ofert zmieniono ogłoszenie o zamówieniu nr 523284-N-2018 z dnia 26.02.2018 r.

Niniejsze odpowiedzi stanowią integralną część SIWZ.

Ponadto informujemy, że Wykonawca przygotowując ofertę na przedmiotowe zamówienia powinien brać pod uwagę powyższe odpowiedzi.

Zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało przekazane do wszystkich wykonawców biorących udział w postępowaniu przez umieszczenie go na stronie internetowej.

Z up. Wójta
Sekretarz Gminy
Aneta Niewiarowska

