



Gmina Wińsko

Plac Wolności 2
56-160 Wińsko
tel. 71 380 42 00 fax. 71 389 83 66
www.winsko.pl, e-mail: sekretariat@winsko.pl



GMINA WIŃSKO
56-160 WIŃSKO

Woj. dolnośląskie
Sygn. IZR.271.24.2.2019
NIP 988-01-77-504, Regon 931934963
tel. 71 380 42 00, fax 71 389 83 66

Wińsko, dnia 01.08.2019 r.

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na realizację zadania: „Adaptacja pomieszczeń na potrzeby utworzenia samorządowej jednostki budżetowej – Filia Publicznego Żłobka w Wińsku”

Ogłoszenie nr 575673-N-2019 z dnia 18-07-2019 r.

Zamawiający informuje, że do przedmiotowego postępowania wpłynęły zapytania. Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018 roku poz. 1986 ze zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień o następującej treści:

Pytanie 1

Brak zestawienia okien i drzwi.

Odpowiedź:

Zamawiający udostępnia zestawienie drzwi i okien.

Pytanie 2

Ile ma być okien-klap oddymiających na rys. 3 szt., w przedmiarach 2 szt.

Odpowiedź:

Zadanie należy wycenić zgodnie z dokumentacją projektową.

Pytanie 3

Czy wyposażenie i technologia wchodzi w zakres wyceny?

Odpowiedź:

Wyposażenie i technologia nie wchodzi w zakres wyceny zadania.

Pytanie nr 4

Przedmiar – poz. 7 przewiduje rozbiórki posadzek wraz z izolacją i warstwami konstrukcyjnymi gr. do 20 cm, przy wykonaniu nowych posadzek poz. 27-37 brak warstw konstrukcyjnych pod posadzki.

Odpowiedź:

Treść SIWZ w ust. 3 punkcie 11 wskazuje, że udostępniony w ramach SIWZ przedmiar robót należy traktować jako materiał pomocniczy.

Pytanie nr 5

Brak przekrojów i opisu warstw posadzkowych.

Odpowiedź:

Nowoprojektowane posadzki należy wykonać zgodnie z poniższym:
piwnica:

- prace rozbiórkowe zgodnie z dokumentacją projektową
- podbudowa beton C8/10 - 4 cm
- izolacja przeciwwilgociowa folia PE
- styropian EPS "podłoga" - 8 cm
- folia PE



Gmina Wińsko

Plac Wolności 2

56-160 Wińsko

tel. 71 380 42 00 fax. 71 389 83 66

www.winsko.pl, e-mail: sekretariat@winsko.pl



- warstwa konstrukcyjna posadzki beton C16/20 ze zbrojeniem siatką 15 x 15cm, fi 2,5 - 4 cm
- płytki ceramiczne na warstwie wyrównawczej - 2 cm

parter

- prace rozbiórkowe zgodnie z dokumentacją projektową
- folia PE
- warstwa podkładowo - konstrukcyjna beton C16/20 + siatka - 3 cm
- płytki ceramiczne na warstwie wyrównawczej - 2 cm

Pytanie nr 6

W przedmiarach brak izolacji podposadzkowych ze styropianu ekstrudowanego, o których wspomniano w opisie.

Odpowiedź:

Treść SIWZ w ust. 3 punkcie 11 wskazuje, że udostępniony w ramach SIWZ przedmiar robót należy traktować jako materiał pomocniczy

Udzielone przez Zamawiającego odpowiedzi prowadzą do zmian w treści SIWZ i w związku z powyższym Zamawiający przedłuża termin składania ofert o 4 dni tj. do dnia 06.08.2019 roku i zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu nr 575673-N-2019 z dnia 18.07.2019 r.

Niniejsze odpowiedzi stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Ponadto informujemy, że Wykonawca przygotowując ofertę na przedmiotowe zamówienia powinien brać pod uwagę powyższe odpowiedzi.

Zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało przekazane do wszystkich wykonawców biorących udział w postępowaniu przez umieszczenie go na stronie internetowej.

WÓJT GMINY

Jolanta Kryswata-Zielnica

ZESTAWIENIE OKIEN

OZNACZENIE	O1	O1 EIRO	O2	O1 okno oddymiające	O3	O3 okno nawiewne	
SCHEMAT							
	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	
	140	140	140	140	120	120	
	WYMIAR W ŚWIEŁO	S					
	H	210	150	150	90	90	
	PARTER	1	4	1	0	0	
	PIWNICA	0	0	0	0	0	
	RAZEM ŁOŻC SZT.	11	1	4	1	13	2
	UWAGI	okno w klasie odpowiadającej E1 60					
	okno nawiewne systemu oddymiania kłaski schodowej						

OZNACZENIE	Dz1	Dz2 EIR0	SCHEMAT			
			L	P	L	P
LEWE						
PRAWA						
WYMIARY	S		90 + 30			90
SWIETLE	H		200			200
OSCEPCZY	S		138			105
WYMIARY	S					
SWIETLE	H					
OSCEPCZY	H		205			205
PARTER			1	0		1
PIWNICA			-	-		-
POZIEM I ŁÓŻ. SZT.			1	0		1
UWAGI						

drzewo KLASA odporności ogniowej EI 60

BIURO PROJEKTOWE FIRMA "KOWALEWSKI" ul. Wojska Polskiego 28, 63-900 Rawicz tel.: 66 545 44 98, kom.: 605 345 588, e-mail: kowpro@a2.pl		OBIEKT	BUDYNEK PRZEDSZKOLNY (REMONT)	
RYSUNEK	ZESTAWIENIE STOLARKI ZEWNĘTRZNEJ	SKALA	1 : 50	NR RYS.
LOKALIZACJA	jednostka emendacyjna: Wirsko dopb emendacyjno: Wirsko działka nr 814	INWESTOR	Gmina Wirsko pl. Wolności 2 56-160 Wirsko	STRONA
Projektant	Bogdan Kowalewski	nr uprawnień		95187Lo
		specjalność		architekural/ konstrukcja
		podpis		