



Gmina Wińsko
Plac Wolności 2
56-160 Wińsko
tel. 71 380 42 00 fax. 71 389 83 66
www.winsko.pl, e-mail: sekretariat@winsko.pl



Wińsko, dnia 21.07.2021 r.

IZR.271.21.1.2021

***Wykonawcy ubiegający się o udzielenie
zamówienia publicznego***

Dotyczy: postępowania pn. „Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej, Przedszkolu Samorządowym i Publicznym Żłobku w miejscowości Wińsko wraz z chodnikiem, montażem oświetlenia solarnego LED i wykonaniem wyniesionego przejścia dla pieszych”

Zamawiający informuje, iż do przedmiotowego postępowania wpłynęły zapytania odnośnie wyjaśnienia treści SWZ. Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1:

„Prosimy o dołączenie do dokumentacji przekroju parkingu oraz chodnika.”

Odpowiedź:

Układ warstw konstrukcyjnych podano w opisie rozwiązań projektowych.

Pytanie 2:

„Prosimy o przedstawienie opisu oraz profilu odwodnienia liniowego projektowanego parkingu”

Odpowiedź:

Wodę opadową z projektowanych nawierzchni jezdni, miejsc postojowych i chodników należy odprowadzić poprzez pochylenia podłużne i poprzeczne do istniejącej kanalizacji deszczowej za pomocą wpustów deszczowych. Układ spadków, ilość i rozmieszczenie wpustów deszczowych należy wykonać w sposób uniemożliwiający powstawanie zastoin wody oraz odprowadzanie wody na tereny sąsiadujące. Rodzaj wpustów deszczowych należy dostosować do projektowanej kategorii ruchu.

Udzielone przez Zamawiającego odpowiedzi nie prowadzą do zmian w treści Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu nr 2021/BZP 00110482/01 z dnia 09.07.2021 r.

Niniejsze odpowiedzi stanowią integralną część SWZ. Wykonawca przygotowując ofertę na przedmiotowe zamówienie powinien brać pod uwagę powyższe odpowiedzi.

Zgodnie z wymogiem art. 284 ust. 6 ustawy Pzp Zamawiający udostępnia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Wójt Gminy

/-/ Jolanta Kryswata-Zielnica