

Wińsko, dnia 13 kwietnia 2022 roku

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy:	Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego „Rozbudowa i modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę pitną mieszkańców Gminy Wińsko”
Numer referencyjny	IZR.271.17.2022

Działając zgodnie z art. 284 ustawy Pzp Zamawiający informuje, że w toku przedmiotowego postępowania do Zamawiającego wpłynęły wnioski o wyjaśnienie/zmianę treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), o wskazanej niżej treści:

Pytanie 1

Czy zamawiający dopuszcza nowoczesny układ sterowania każdej pompy przetwornicą w szafie zasilająco sterowniczej, a nie zintegrowaną z silnikiem) ?

W przyszłości, np po 10 latach bez problemu Inwestor może wymienić przetwornicą, silnik, pompę od dowolnego producenta, a sterowanie jest takie samo.

Pytanie 2

Czy zamawiający wymaga zastosowania sterownika PLC z możliwością rozbudowy układu o dodatkowe elementy sterujące oraz pomiary czy wystarczy zastosowanie dedykowanego sterownika układu pompowego bez możliwości rozbudowy systemu sterowania?

Pytanie 3

Czy Zamawiający wykreśla zapis "sterowanie kaskadowe" - niemożliwe do spełnienia przy przetwornicach zintegrowanych z silnikiem (oszczędność energii, to sterowanie przetwornicami ?

Pytanie 4

Czy Zamawiający oczekuje algorytmu sterowania z ciśnieniem proporcjonalnym (wymagany sygnał z przepływomierza bo on określa progi przepływu dla określonych ciśnień)?

Pytanie 5

Czy Zamawiający wymaga spawania w technologii automatycznej z "zagazowaniem rurociągów" późniejszej pasywacji stali nierdzewnej, to powinno być obligatoryjne?

Pytanie 6

Czy zamawiający dopuszcza nowoczesny układ sterowania każdej pompy przetwornicą w szafie zasilająco sterowniczej, a nie zintegrowaną z silnikiem). W przyszłości, np po 20

latach bez problemu Inwestor może wymienić przetwornicą, silnik, pompę od dowolnego producenta, a sterowanie jest takie samo.

Pytanie 7

Czy Zamawiający wykreśla zapis "sterowanie kaskadowe" - niemożliwe do spełniania przy przetwornicach zintegrowanych z silnikiem (oszczędność energii, to sterowanie przetwornicami).

Pytanie 8

Czy Zamawiający oczekuje algorytmu sterowania z ciśnieniem proporcjonalnym (wymagany sygnał z przepływomierza bo on określa progi przepływu dla określonych ciśnień).

Pytanie 9

Czy zamawiający dbając o jakość nowych zestawów, wykonanie materiałowe, wymaga wykonania kolektorów w technologii "wyciąganych szyjek", ta technologia likwiduje zaburzenia przepływu.

Pytanie 10

Czy Zamawiający wymaga spawania w technologii automatycznej z "zagazowaniem rurociągów" późniejszej pasywacji stali nierdzewnej, to powinno być obligatoryjne.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że wobec ww. zapytań wykonawców dokonuje odpowiednich zmian w treści SWZ poprzez zamieszczenie zaktualizowanego i zmodyfikowanego Opisu Przedmiotu Zamówienia w części III (załącznik nr 9c do SWZ).