Całościowa lista artykułów

Oznaczenie	Ilość	Numer typu	Producent
PLC - Jednostka centralna	1	PM556-TP-ETH	ABB
PLC - Moduł wejść cyfrowych	2	DI562	ABB
PLC - Moduł wyjść cyfrowych	1	DO562	ABB
PLC - Moduł wejść analogowych	1	AI561	ABB
Kontrolka zielona	9	CL2-523G	ABB
Kontrolka czerwona	6	CL2-523R	ABB
Przetowrnica częstotliwości	2	ACS580-01-062A-4+J400	ABB
Softstart	1	PSR37-600-70	ABB
Softstart	1	PSR25-600-70	ABB
Switch Ethernetowy	1	EKI - 2525	ADVANTECH
Przełącznik trybu pracy 1-0-2	8	4G10-53-U	APATOR
Przełącznik trybu pracy (0-1)	4	4G10-91-U	APATOR
Wyłącznik nadprądowy	2	CLS6-C2/3	EATON
Wyłącznik nadprądowy	1	CLS6-C32/3	EATON
Wyłącznik nadprądowy	1	CLS6-B16/1	EATON
Wyłącznik nadprądowy	10	CLS6-B10/1	EATON
Wyłącznik nadprądowy	2	CLS6-B16/3	EATON
Rozłącznik bezpiecznikowy	5	Z-SLS/CB/3	EATON
Wyłącznik nadprądowy	1	CLS6-C16/3	EATON
Wyłącznik nadprądowy	4	CLS6-C2/1	EATON
Gniazdo 230VAC	1	Z-SD230-BS	EATON
Stycznik mocy	1	DILM40 (230V)	EATON
Styki pomocnicze do stycznika	2	DILM32-XHI22	EATON
Stycznik mocy	1	DILM25-10 (230V)	EATON
Ogranicznik przepięć klasy B+C	1	SPB-12/280/4 TN-S	EATON
Ogranicznik przepięć klasy D	1	SPDT3-335	EATON
Wyłącznik różnicowoprądowy	2	CFI6-25A/2/30mA	EATON
Wyłącznik nadprądowy z członem różnicowoprądowym	2	CKN6-16/1N/B/003	EATON
Wyłącznik różnicowoprądowy	2	CFI6-63A/4/30mA	EATON
Potencjometr	2	M22-R10K	EATON
Blok styków pomocniczych	2	NHI11-PKZ0	EATON
Wyłącznik silnikowy	1	PKZM0-10	EATON
Wyłącznik silnikowy	1	PKZM0-25	EATON
Przekaźnik poziomu cieczy	8	SLW-2P	ELZA
Automatyczny przełącznik faz	1	PF-431	F&F
Gniazdo przekaźnika	38	95.05SPA	FINDER
Przekaźnik	20	40.52.8.230.0000	FINDER
Gniazdo przekaźnika	3	94.04SPA	FINDER
Przekaźnik	3	55.34.8.230.0040	FINDER
Przekaźnik	18	40.52.9.024.0000	FINDER
Separator sygnału analogowego	4	LUPS-11ME-22	JMP
Oświetlenie wewnętrzne	2	MERA TL-8	KANLUX
Przycisk czerwony	4	LPC B104	LOVATO
Przycisk zielony	4	LPC B103	LOVATO
Przekaźnik nadzorczy napięcia	1	DMK70R1	LOVATO
Blok styków pomocniczych	1	SM1X12 11	LOVATO
Wyłącznik silnikowy	1	SM1R 1400	LOVATO
Akumulator	2	MW 12V 1,3Ah	MN POWER
Zasilacz buforowy	1	PWS-120RB-24.5	POLWAT
Wyłącznik niskiego napięcia	1	NS 250	SCHNEIDER ELECTRIC
Przycisk grzybkowy	1	ST22-DC-10	SPAMEL
Panel dotykowy 10,1"	1	MT8102iE	WEINTEK

OCHRONA OD PORAŻEŃ
ZGODNIE Z PN-IEC/HD 60364
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE
ZASILANIA W UKŁADZIE SIECI TN-S

PRACOWNIA PROJEKTÓW INSTALACJI SANITARNYCH
Rok założenia 1983
ul. Św. Franciszka z Asyżu 19, 64-100 Leszno
tel./fax 65 520-91-13
e-mail: ppis_busza@poczta.onet.pl

Skala: 1:50

Nazwa i adres inwestora: Gmina Wińsko, Plac Wolności 2, 56-160 Wińsko

Format: A3

Data: 12.2020

Nazwa obiektu i lokalizacja: SUW w m. Węgrzce, nr działki ew. 245, Obręb Węgrzce, gmina Wińsko

Stadium: PB

Treść rysunku: Schemat rozdzielnicy RZS

Nr rys.: E6/8

	Nazwisko	Specjalizacja	Nr uprawnień	Podpis
Projektant	mgr inż. Wiesław Kapłon	instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych	WKP/0385/PWOE/09	
Sprawdzający	mgr inż. Marcin Gatniejewski		WKP/0483/PWOE/15	