



NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO - Państwowy Zakład Higieny
NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH - National Institute of Hygiene

ZAKŁAD BEZPIECZEŃSTWA ZDROWOTNEGO ŚRODOWISKA
DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL HEALTH AND SAFETY

ATEST HIGIENICZNY

B-BK-60210-0211/20

HYGIENIC CERTIFICATE

ORYGINAŁ

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH – NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE

Wyrób / product: **Żelbetowe zbiorniki i komory, rurowe zestawy retencyjne, podziemne i naziemne zestawy z modułowych prefabrykowanych elementów, element modułowy „U-profil” z elementami pokrywowymi, zestawy na wodę pitną, prefabrykaty betonowe**

Zawierający / containing: Cement CEM I / 42,5R, piasek, żwir, domieszki, uszczelniaacz

Przeznaczony do / destined: montażu w instalacjach z wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi, magazynowania, retencji stałej i czasowej wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, wody do celów przeciwpożarowych, wody technologicznej oraz do gromadzenia ścieków


Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków
/ the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Zbiorniki przeznaczone do magazynowania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi przed oddaniem do użytku należy umyć, a następnie spłukać wodą.

Atest nie dotyczy parametrów technicznych zbiorników i nie stanowi certyfikatu szczelności zbiorników.

Wytwórca / producer:

P.V. PREFABET KLUCZBORK S.A.
46-200 Kluczbork
ul. Kościuszki 33



Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

P.V. PREFABET KLUCZBORK S.A.
46-200 Kluczbork
ul. Kościuszki 33

Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2023.03.27 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2023.03.27 or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 27 marca 2020

The date of issue of the certificate: 27th March 2020

Kierownik
Zakładu Bezpieczeństwa Zdrowotnego
Środowiska

dr hab. Jolanta Solecka, prof. NIZP-PZH

Kontakt w sprawie niniejszego atestu higienicznego / To contact regarding this hygienic certificate
Zakład Bezpieczeństwa Zdrowotnego Środowiska NIZP-PZH / Department of Environmental Health and Safety NIPH-NIH
00-791 Warszawa, ul. Chocimska 24 / 00-791 Warsaw, Chocimska 24, Poland
e-mail: sek-zhk@pzh.gov.pl tel. +48 22 54-21-354, +48 22 54-21-349