


SCHEMAT TABLICY RG

UKŁAD ZŁĄCZENIA SZR

T1	G	0	02
X	1	0	
X	0	1	
	0	0	1

- 0 - wyłącznik rozłączony
1- wyłącznik załączony
- ☒ Zasilanie czynne
- ☐ Zasilanie nieczynne

UWAGA:
UKŁAD SZR WYPOSAŻONY W PRZELĄCZNIK RĘCZNY
PRACA AUTOMATYCZNA - ZERO - STEROWANIE RĘCZNE



OCHRONNIK

ZASILANIE GWARANTOWANE
ZACISKI DLA PODŁĄCZENIA
YKY 4x120mm²

ZASILANIE
PODSTAWOWE T1
(istniejące)
YAKY 4x120mm²

Przewód rozp. w obudowie na elewacji
R_{max} 30 Ohm

ZASILANIE TABLICY RZS

- OBWÓD NR RG/1
OŚWIETLENIE OGÓLNE
- OBWÓD NR RG/2
OŚWIETLENIE OGÓLNE
- OBWÓD NR RG/3
OŚWIETLENIE AWARYJNE

ZASILANIE OPRAW
OŚWIETLENIA
ZEWNIĘTRZNEGO OBWÓD NR - RG/4

- OBWÓD NR RG/5
GNIAZDA OGÓLNE
- OBWÓD NR RG/6
GNIAZDA -GRZEJNIKI SANITARIATY
- OBWÓD NR RG/7
GNIAZDA GRZEJNIK-STEROWNIA

GNIAZDA GRZEJNIK-DOZOWANIE

- OBWÓD NR RG/8
- OBWÓD NR RG/9
- OBWÓD NR RG/10

ZASILANIE WENTYLATORA DACHOWEGO

PRZEPŁYWOMY PODGRZEWACZ WODY

PRZEPŁYWOMY PODGRZEWACZ WODY

PRACOWNIA PROJEKTÓW INSTALACJI SANITARNYCH		Skala	1:50
Rok założenia 1983 ul. Św. Franciszka z Asyżu 19, 64-100 Leszno tel./fax 65 520-91-13 e-mail: ppis_busza@poczta.onet.pl			
Nazwa i adres inwestora	Gmina Wińsko	Format	A3
Nazwa obiektu i lokalizacja	Plac Wolności 2, 56-160 Wińsko	Data	12.2020
Treść rysunku	Suw w m. Węgrzce, nr działki ew. 245 Obręb Węgrzce, gmina Wińsko	Stadium	PB
	Schemat rozdzielnic głównej RG	Nr rys.	E11
Projektant	mgr inż. Wiesław Kapłon	Specjalizacja	Nr uprawnień
Sprawdzający	mgr inż. Marcin Gatniejewski	Instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych	WK/P0385/PWOE/09