

1	2	3	4	5	6	7
A						
B						
C						
D						
E						
F						
G	<div><div>OCHRONA OD PORAŻEN ZGODNIE Z PN-IEC/HD 60364 SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA W UKŁADZIE SIECI TN-S</div></div>					

Całościowa lista artykułów

Oznaczenie	Ilość	Numer typu	Producent
Softstart	1	PSF45-600-70	ABB
Stycznik mocy	1	DILM50 (230V)	EATON
Block styków pomocniczych	1	NH11-1PK20	EATON
Wyłącznik silnikowy	1	PKZW4-50	EATON
Grzałczko przekaźnika	1	95.055PA	FINDER
Przekaźnik	1	40.52.8.230.0000	FINDER

PRACOWNIA PROJEKTOW INSTALACJI SANITARNYCH

Rok założenia 1983  
ul. Św. Franciszka z Asyżu 19, 64-100 Leszno  
tel./fax 65 520-91-13  
e-mail: ppiis\_busza@poczta.onet.pl

Nazwa i adres inwestora			Skala	
Gmina Wińsko			1:50	
Plac Wolności 2, 56-160 Wińsko			Format A3	
Nazwa obiektu i lokalizacja			Data	
SUW w m. Węgrzce, nr działki ew. 245			12.2020	
Obręb Węgrzce, gmina Wińsko			Stadium PB	
Treść rysunku Rozdzielnica sterująca pracą pompy głębinowej(schemat powtarzalny)			Nr rys. E9	
Nazwisko	Specjalizacja	Nr uprawnień	Podpis	
mgr inż. Wiesław Kapon	Instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń grzewczych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych	WK/P/0385/PWOE/09		
mgr inż. Marcin Gamiński		WK/P/0483/PWOE/14		