



OCHRONA OD PORAZEN  
ZGODNIE Z PN-EN HD 60364  
SAMOCZYNNE WYKAZANIE  
ZASILANIA W UKŁADZIE SIECI TN-S

LEGENDA:	
	łęcznik pojedynczy n/t min. IP44 (wys. montażu 1,2m)
	łęcznik dwubiegunowy n/t min. IP44 (wys. montażu 1,2m)
	gn. x-krotność 230V 1P+N+PE 16A n/t IP44 (x-krotność, wys. mont. 0,6m lub wg wysokości podanej na rysunku)
	zestaw gn. 400V 3P+N+PE 16A + 2x1P+N+PE n/t IP44 (wys. mont. 1,2m)
	rozdzielnica zasilająco-stenująca
	rozdzielnica zestawu hydroforowego
	rozdzielnica filtra (x-nr filtra)
	lokalna szyna uziemiająca
	koryto kablowe stalowe ocynkowane np. typu KGR300H50/3

PRACOWNIA PROJEKTOW/INSTALACJI SANITARNYCH		Skala
1:50		
ul. Św. Franciszka z Asyżu 19, 64-100 Leszno		
tel./fax 66 530-91-13		
e-mail: pbiis_dusza@poczta.onet.pl		
Nazwa i adres inwestora		Forma
Gmina Winiśko		A3
Plac Wolności 2, 56-160 Winiśko		
Nazwa obiektu i lokalizacja		Data
SIW w m. Węgrzecz, nr działki ew. 245		12.2020
Obwód Węgrzecz, gmina Winiśko		Stadium
PB		
Treść rysunku		Nr rys.
Trasy kablowe SIW		E4
Nazwisko		Specjalizacja
mgr inż. Wiesław Kąkol		Nr uprawnień
mgr inż. Marcin Górniewicz		Podpis
mgr inż. Marcin Górniewicz		