



### UWAGA!

W miejscach skrzyżowań wykopy wykonywać ręcznie.

W przypadku braku danych wysokościowych posadowienia sieci / instalacji krzyżujących się z proj. rurociągami, przyjęto następujące, orientacyjne głębokości posadowienia :

- przyłącza i instalacje elektroenergetyczne ok. 0,5 m p.p.t
- sieć i instalacje wodociągowe ok. 1,5 m p.p.t

Przed włączaniem projektowanych sieci / instalacji do istniejących sieci / instalacji, w pierwszej kolejności odkryć należy przedmiotowe przewody, a następnie zmierzyć ich posadowienie i porównać z posadowieniem projektowanym. W przypadku rozbieżności, różnice zniwelować poprzez zmianę spadku przewodu lub zastosowanie odpowiednich kolan lub łuków.

Niezbędne zmiany wprowadzać należy za zgodą powołanego Inspektora nadzoru i / lub projektanta.

|  |                           |   |                  |                    |
|--|---------------------------|---|------------------|--------------------|
| PRACOWNIA PROJEKTÓW INSTALACJI SANITARNYCH<br>ul. Św. Franciszka z Asyżu 19, 64-100 Leszno<br>tel./fax 65 520-91-13<br>e-mail: ppis_busza@poczta.onet.pl |                           |   |                  | Skala<br>1:100/200 |
| Nazwa i adres inwestora<br>Gmina Wińsko<br>Plac Wolności 2, 56-160 Wińsko  |                           |   |                  | Format<br>A4       |
| Nazwa obiektu i lokalizacja<br>SUW w m. Węgrzce, nr działki ew. 245<br>Obręb Węgrzce, gmina Wińsko   |                           |   |                  | Data<br>12.2020    |
| Treść rysunku<br>Rurociąg tłoczny planowanej studni  |                           |   |                  | Stadium<br>PB      |
|  |                           |   |                  | Nr rys.<br>S11     |
|  | Nazwisko                  | Specjalizacja   | Nr uprawnień     | Podpis             |
| Projektant   | mgr inż. Beata Busza      | Instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych | WKP/0252/PWOS/05 |                    |
| Sprawdzający   | mgr inż. Aleksander Busza |   | WKP/0277/PWOS/04 |                    |