

Całościowa lista artykułów

Oznaczenie	Ilość	Numer typu	Producent
PLC - Jednostka centralna	1	PM556-TH-ETH	ABB
PLC - Moduł wejść cyfrowych	1	DI561	ABB
PLC - Moduł wyjść cyfrowych	1	DO561	ABB
Wyłącznik nadprądowy	2	CLS6-B10/1	EATON
Stycznik mocy	12	DILM7-10 (230V)	EATON
Styki pomocnicze do stycznika	12	DILM32-XHI22	EATON
Ograniczenie przepięć klasy D	1	SPDT3-335	EATON
Gniazdo przekaźnika	30	95.05SPA	FINDER
Przekaźnik	18	40.52.8.230.0000	FINDER
Przekaźnik	12	40.52.9.024.0000	FINDER
Przełącznik piórkowy	1	LPCS 130	LOVATO
Przycisk czerwony	6	LPC B104	LOVATO
Przycisk zielony	12	LPC B103	LOVATO
Zasilacz impulsowy 24V DC	1	AD-55B-TH35	MEAN WELL
Wyłącznik główny 3-0-2	1	SK45-4.8/39/P03	SIRAMEL

OCHRONA OD PORAŻEŃ
ZGODNIE Z PN-IEC/HD 60364
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE
ZASILANIA W UKŁADZIE SIECI TN-S

PRACOWNIA PROJEKTÓW INSTALACJI SANITARNYCH Rok założenia 1983 ul. Św. Franciszka z Asyżu 19, 64-100 Leszno tel./fax 65 520-91-13 e-mail: ppis_busza@poczta.onet.pl				Skala 1:50
Nazwa i adres inwestora Gmina Wińsko Plac Wolności 2, 56-160 Wińsko				Format A3
				Data 12.2020
Nazwa obiektu i lokalizacja SUW w m. Węgrzce, nr działki ew. 245 Obręb Węgrzce, gmina Wińsko				Stadium PB
Treść rysunku Schemat rozdzielnicy filtra RO-Fx				Nr rys. E10
	Nazwisko	Specjalizacja	Nr uprawnień	Podpis
Projektant	mgr inż. Wiesław Kaplon	instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych	WKP/0385/PWOE/05	
Sprawdzający	mgr inż. Marcin Gatniejewski		WKP/0483/PWOE/15	