

Tabela 1 Bilans mocy

		Instalacja oświetleniowa			Instalacja siłowa ogólna			Instalacja siłowa technologiczna			Instalacja siłowa komputerowa			Instalacja wentylacji, klimatyzacji			Suma	Suma	
Lp	Tablica	Pz [kW]	kj[-]	Psz [kW]	Pz [kW]	kj[-]	Psz [kW]	Pz [kW]	kj[-]	Psz [kW]	Pz [kW]	kj[-]	Psz [kW]	Pz [kW]	kj[-]	Psz [kW]	Pz[kW]	Psz [kW]	kj
1	ZKP	0,60	0,20	0,12	2,20	0,15	0,33	123,00	0,50	61,50	0,50	0,30	0,15	0,50	0,50	0,25	126,80	62,35	0,49
1	RG(pw)	0,60	0,20	0,12	2,20	0,15	0,33	8,00	0,60	4,80	0,50	0,30	0,15	0,50	0,50	0,25	11,80	5,65	0,48
2	RZS							87,00	0,60	52,20							87,00	52,20	0,60
3	RZH1							18,50	0,60	11,10							18,50	11,10	0,60
4	RZH2							7,50	0,60	4,50							7,50	4,50	0,60
5	ROFx							2,00	0,60	1,20							2,00	1,20	0,60

RG(pw)- ROZDZIELNIA GŁÓWNA BUDYNKU PROJEKTOWANEGO (POTRZEBY WŁASNE)

ZKP/P - ZŁĄCZE KABLOWO-POMIAROWE - ZASILANIE PODSTAWOWE

RZS - ROZDZIELNICA ZASILAJĄCO-STERUJĄCA TECHNOLOGII SUW

RZH1 - ROZDZIELNICA ZASILAJĄCO-STERUJĄCA ZESTAWU HYDROGFOROWEGO NR 1

RZH2 - ROZDZIELNICA ZASILAJĄCO-STERUJĄCA ZESTAWU HYDROGFOROWEGO NR 2

ROFx - ROZDZIELNICA FILTRÓW