

IZR.271.35.2022

Wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia

w postępowaniu pn.

Rozbudowa i modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę pitną mieszkańców Gminy Wińsko (część II - Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody)

Działając zgodnie z art. 284 oraz art. 286 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający informuje, że w toku przedmiotowego postępowania do Zamawiającego wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), o wskazanej niżej treści:

Pytanie 1

W związku z chęcią przystąpienia do przetargu proszę o odpowiedź na poniższe pytania: 1. Prosimy o potwierdzenie, iż z zakresu inwestycji wyłączone są dwa istniejące zestawy hydroforowe wraz z sterowaniem. Czy układ ten pozostaje istniejący? 2. Prosimy o potwierdzenie iż aerator i filtry ciśnieniowe należy wykonać z stali czarnej zabezpieczonej antykorozyjnie?

Odpowiedź:

1. Zakres nie obejmuje dostawy zestawów hydroforowych. Należy natomiast zapewnić współpracę automatyki pomiędzy zestawami hydroforowymi a układem objętym niniejszym postępowaniem, w tym zapewnić wizualizację pracy zestawów hydroforowych w siedzibie Eksploatatora.
2. Przedstawione rozwiązanie jest dopuszczalne, pod warunkiem właściwego zabezpieczenia antykorozyjnego i wierzchniego wykończenia powierzchni stalowych. Rozwiązania materiałowe, grubości powłok, rodzaj powłok antykorozyjnych i wierzchnich będą podlegać zatwierdzeniu przez Zamawiającego pod kątem zgodności z normatywami dla urządzeń wodno-kanalizacyjnych.

Powyższe odpowiedzi na pytanie nie prowadzi do zmiany ogłoszenia o zamówieniu. Powyższa zmiana nie powoduje konieczności przedłużenia terminu składania ofert.

**z up. Wójta
ZASTĘPCA WÓJTA
/-/
Bogusława Folkman**
