



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W WOŁOWIE
POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W WOŁOWIE

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 36, 56-100 Wołów,
e-mail: psse.wolow@sanepid.gov.pl
centrala 71 389 26 72 Dyrektor 71 389 26 72 Fax 71 389 28 56
www.gov.pl/web/psse-wolow REGON: 930963336 NIP: 988-003-18-35

Wołów, dnia 20 marca 2024 roku

HK.0443.10.2024.AS

OCENA OBSZAROWA
jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
dla GMINY WIŃSKO w 2023 roku

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wołowie, na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U z 2023 r. poz.338, 1688)
- art. 12 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2023 r. poz. 537, 1688)
- § 23 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r., w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U z 2017 r. poz. 2294)

oraz na podstawie wyników badań wody przeprowadzonych w ramach urzędowej kontroli jakości wody oraz wyników badań wody prowadzonych w ramach kontroli wewnętrznej przez podmioty zaopatrujące ludność w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, przedstawia ocenę obszarową jakości wody dla gminy Wińsko.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wołowie na obszarze gminy Wińsko, prowadził bezpośredni nadzór nad jakością wody z 7 wodociągów zarządzanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wińsku.

Wodociągi korzystały z 11 ujęć głębinowych (studni wierconych), z których woda uzdatniana była na 7 Stacjach Uzdatniania Wody i dostarczały średnio 876,28 m³ wody/dobę dla 8048 osób.

W 2023 roku, na terenie gminy Wińsko, w ramach prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wołowie nadzoru nad jakością wody pobrano do badań laboratoryjnych 32 próbki wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

W ramach prowadzonej przez zarządcę, kontroli wewnętrznej jakości wody, pobrano do badań laboratoryjnych 41 próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Badania laboratoryjne wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wykonywane są w laboratorium Powiatowej Stacji Sanitarnej-Epidemiologicznej w Wołowie i w laboratorium Wojewódzkiej Stacji Sanitarnej-Epidemiologicznej we Wrocławiu. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Wińsku korzystał również z usług laboratoriów o udokumentowanym systemie jakości prowadzonych badań wody, zatwierdzonym przez Państwową Inspekcję Sanitarną.

W sieci wodociągu publicznego Boraszyce Wielkie, w jednej próbce, stwierdzono obecność bakterii grupy coli (1 jtk/100ml). Zarządca podjął działania naprawcze. Powtórne badanie jakości wody, przeprowadzone przez zarządcę przed wydaniem decyzji administracyjnej, nie wykazało nieprawidłowości, postępowanie umorzono.

W jednej próbce wody pobranej z sieci wodociągu publicznego Małowice, stwierdzono obecność enterokoków (2jtk/100ml). Wydano decyzję administracyjną z rygorem natychmiastowej wykonalności. Zarządca podjął działania naprawcze, które skutecznie przywróciły prawidłową jakość wody, co potwierdziło powtórne badanie wody.

W sieci wodociągu publicznego Turzany, w jednej próbce, stwierdzono obecność bakterii grupy coli (1jtk/100ml). Zarządca podjął działania naprawcze. Powtórne badanie jakości wody, przeprowadzone przez zarządcę przed wydaniem decyzji administracyjnej, nie wykazało nieprawidłowości, postępowanie umorzono.

Wodociąg publiczny Turzany od 20 kwietnia 2022 r. dostarcza mieszkańcom wodę na zasadach udzielonego odstępstwa od maksymalnych dopuszczalnych stężeń metabolitu pestycydu o nazwie chloridazon-desfenyl oraz sumy pestycydów.

<i>Eksplloatowany wodociąg</i>	<i>Produkcja wody (m³/dobę)</i>	<i>Liczba zaopatrywanej ludności</i>	<i>Zaopatrywane miejscowości</i>	<i>Metody uzdatniania oraz dezynfekcji wody</i>	<i>Ocena jakości wody</i>
Wodociąg publiczny Białawy Wielkie	81,14	388	Białawy Wielkie, Białawy, Białawy Małe, Węglewo, Czaplice, Morzyna	napowietrzanie, filtracja, stała dezynfekcja podchlorynem sodu	Przydatna do spożycia przez ludzi
Wodociąg publiczny Boraszyce Wielkie	31,48	418	Boraszyce Wielkie, Boraszyce Małe, Wyszęcice, Słup	napowietrzanie, filtracja okresowa dezynfekcja podchlorynem sodu	Przydatna do spożycia przez ludzi
Wodociąg publiczny Krzelów	83,0	765	Krzelow, Młoty	napowietrzanie, filtracja, okresowa dezynfekcja podchlorynem sodu	Przydatna do spożycia przez ludzi
Wodociąg publiczny Małowice	135,0	1331	Małowice, Gołaszów, Iwno, Orzeszków, Przyborów, Buszkowice Małe	napowietrzanie, filtracja, stała dezynfekcja podchlorynem sodu	Przydatna do spożycia przez ludzi
Wodociąg publiczny Moczydlnica Klasztorna	47,13	494	Moczydlnica Klasztorna, Konary, na terenie gminy Wołów: Moczydlnica Dworska, Kłopotówka	stała dezynfekcja podchlorynem sodu	Przydatna do spożycia przez ludzi
Wodociąg publiczny Turzany	62,83	643	Turzany, Głębowice, Staszowice, Trzcina Wołowska	napowietrzanie, filtracja, stała dezynfekcja podchlorynem sodu	Przydatna do spożycia przez ludzi na warunkach udzielonego odstępstwa

Wodociąg publiczny Wińsko	435,7	4009	Węgrzce, Wińsko, Wrzeszów, Stryjno, Smogorzówek, Smogorzów Wielki, Rudawa, Rogówek, Rogów Wołowski, Piskorzyna, Łazy, Naroków, Kozowo, Mysłoszów, Baszyn, Kleszczowice, Białków, Jakubikowice, Brzózka, Grzeszyn, Domanice, Chwałkowice, Budków, Dąbie, Gryżyce, Rajczyn	stała dezynfekcja podchlorynem sodu	Przydatna do spożycia przez ludzi
---------------------------	-------	------	--	-------------------------------------	-----------------------------------

Pozostałe przekroczenia wartości dopuszczalnych parametrów jakości wody w trakcie roku miały charakter krótkotrwały i nie stwarzały ryzyka zdrowotnego dla konsumentów, a podejmowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wińsku działania naprawcze (okresowe zwiększenie dawki dezynfektanta, płukanie sieci) skutecznie i szybko przywracały prawidłową jakość wody, przed wszczęciem postępowania administracyjnego.

W 2023 roku do PSSE w Wołowie wpłynął wniosek dotyczący nieprawidłowej jakości wody na odcinku sieci wodociągowej zlokalizowanym na terenie gminy Wołów, pochodzącej z wodociągu publicznego Moczydlnica Klasztorna z gminy Wińsko. Po wykonaniu badań laboratoryjnych próbek wody na wskazanym obszarze stwierdzono, że woda spełnia wymagania dla wody przeznaczonej do spożycia dla ludzi. Wniosek uznano za nieuzasadniony.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wołowie, w 2023 roku, nie otrzymał zgłoszeń o reakcjach niepożądanych związanych ze spożyciem wody, ani nie odnotował chorób wodorzależnych na terenie gminy Wińsko.

Sporządziła: A. Salasa

Otrzymują :

1. Wójt Gminy Wińsko (ePUAP)
2. a/a