



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W WOŁOWIE
POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W WOŁOWIE

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 36, 56-100 Wołów,
e-mail: psse.wolow@sanepid.gov.pl
centrala 71 389 26 72 Dyrektor 71 389 26 72 Fax 71 389 28 56
www.gov.pl/web/psse-wolow REGON: 930963336 NIP: 988-003-18-35

Wołów, dnia 20 marca 2024 roku

HK.9020.2.15.1.2024.AS

OCENA OKRESOWA
jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
z wodociągu publicznego Boraszyce Wielkie w 2023 roku

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wołowie, na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U z 2023 r. poz. 338, 1688)
- art. 12 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2023 r. poz. 537, 1688)
- § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r., w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U z 2017 r. poz. 2294)

oraz na podstawie wyników badań wody przeprowadzonych w ramach urzędowej kontroli jakości wody oraz wyników badań wody prowadzonych w ramach kontroli wewnętrznej przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wińsku ul. Rolna 2/1, 56-160 Wińsko, w 2023 roku

stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi
z wodociągu publicznego Boraszyce Wielkie

Uzasadnienie

W 2023 roku z wodociągu publicznego Boraszyce Wielkie, w ramach prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wołowie nadzoru nad jakością wody pobrano do badań laboratoryjnych 4 próbki wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. W ramach prowadzonej przez zarządcę, kontroli wewnętrznej jakości wody, pobrano do badań laboratoryjnych 5 próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

W zakresie wykonanych oznaczeń woda z wodociągu publicznego Boraszyce Wielkie spełniała wymagania fizykochemiczne dla wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

W sieci wodociągu publicznego Boraszyce Wielkie, w jednej próbce, stwierdzono obecność bakterii grupy coli (1 jtk/100ml). Zarządca podjął działania naprawcze. Powtórne badanie jakości wody, przeprowadzone przez zarządcę przed wydaniem decyzji administracyjnej, nie wykazało nieprawidłowości, postępowanie umorzono.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wołowie w oparciu o podjęte i przedstawione czynności związane z nadzorem sanitarnym nad jakością wody oraz kontrolą wewnętrzną prowadzoną przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wińsku stwierdza, że woda pochodząca z wodociągu publicznego Boraszyce Wielkie, w 2023 roku, odpowiadała wymaganiom

określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku, w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Ocenę jakości wody Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wołowie wydał celem poinformowania jednostek samorządu terytorialnego oraz ludności zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków.

Sporządziła: A. Salasa

Otrzymują :

1. Wójt Gminy Wińsko (ePUAP)
2. a/a

Do wiadomości:

1. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wińsku (doręczenie e-mail zgkim@zgkim.winsko.pl)