



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W WOŁOWIE
POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W WOŁOWIE

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 36, 56-100 Wołów,
e-mail: psse.wolow@sanepid.gov.pl
centrala 71 389 26 72 Dyrektor 71 389 26 72 Fax 71 389 28 56
www.gov.pl/web/psse-wolow REGON: 930963336 NIP: 988-003-18-35

HK.9020.2.2.3.2025.AS

Wołów 2025-03-31

OCENA OKRESOWA
jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
z wodociągu publicznego Krzelów w 2024 roku

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wołowie, na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U z 2024 r. poz. 416)
- art. 12 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r. poz. 757)
- § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r., w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U z 2017 r. poz. 2294)

oraz na podstawie wyników badań wody przeprowadzonych w ramach urzędowej kontroli jakości wody oraz wyników badań wody prowadzonych w ramach kontroli wewnętrznej przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wińsku ul. Rolna 2/1, 56-160 Wińsko, w 2024 roku

stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi
z wodociągu publicznego Krzelów

Uzasadnienie

W 2024 roku z wodociągu publicznego Krzelów, w ramach prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wołowie nadzoru nad jakością wody pobrano do badań laboratoryjnych 4 próbki wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. W ramach prowadzonej przez zarządcę, kontroli wewnętrznej jakości wody, pobrano do badań laboratoryjnych 4 próbki wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

W zakresie wykonanych oznaczeń woda z wodociągu publicznego Krzelów spełniała wymagania mikrobiologiczne i fizykochemiczne dla wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wołowie w oparciu o podjęte i przedstawione czynności związane z nadzorem sanitarnym nad jakością wody oraz kontrolą wewnętrzną prowadzoną przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wińsku stwierdza, że woda pochodząca z wodociągu publicznego Krzelów w 2024 roku, odpowiadała wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Ocenę jakości wody Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wołowie wydał celem poinformowania jednostek samorządu terytorialnego oraz ludności, zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków.

Sporządziła: A. Salasa

Dane osoby podpisującej:
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w
Wołowie
mgr Krystyna Fesz-Chlebowska
<i>podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym</i>

Otrzymują :

1. Wójt Gminy Wińsko (e-doręczenia)
2. a/a

Do wiadomości:

1. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wińsku (e-doręczenia)