



Plac Wolności 2
56-160 Wińsko
tel. 71 380 42 00 fax. 71 389 83 66
www.winsko.pl, e-mail: sekretariat@winsko.pl



Wójt Gminy Wińsko

Wińsko, dnia 20.08.2025 roku

RGOS 6220.I.04.99.2025

DECYZJA

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt. 2, art. 73 ust.1, art. 75 ust. 1 pkt. 4, art. 80 ust. 1 pkt 1, 2, 3 art. 82, art. 85 ust. 1 i ust.2 pkt.1 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko* (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1112 ze zm.) oraz art. 49 i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 572 ze zm.), a także § 3 ust. 1 pkt. 54 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w *sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko* (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1839), po rozpatrzeniu wniosku Enerva PV Sp. z o. o. Grąbkowo 76, 63-930 Jutrosin w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach po przeprowadzeniu oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Orzekam co następuje:

Ustalam środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia pn. „Budowa elektrowni fotowoltaicznej „Wińsko PV” o mocy do 180 MW, linii SN wraz z kablami sterowania i telekomunikacyjnymi, dróg wewnętrznych oraz niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych na działkach w obrębach Białawy Wielkie dz. nr ew. 75, 369/1, obręb Konary działki ew.164/4, 265/1, obręb Smogorzów Wielki nr ew. 38/1, 170/2, obręb Węglewo nr ew. 28/2, 35/1, 63/5, 65/1 gmina Wińsko, powiat Wołowski, woj. Dolnośląskie”.

Określam:

I. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia.

Przedsięwzięcie polegać będzie na budowie elektrowni fotowoltaicznej „Wińsko PV” o mocy do 180 MW, linii SN wraz z kablami sterowania i telekomunikacyjnymi, dróg wewnętrznych oraz niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych, zlokalizowanych na działkach w obrębach Białawy Wielkie: dz. ew. nr 75, 369/1, Konary: dz. ew. nr 164/4 i 265/1, Smogorzów Wielki: dz. ew. nr 38/1, 170/2 i Węglewo: dz. ew. 28/2, 35/1, 63/5, 65/1, gmina Wińsko, powiat wołowski, województwo dolnośląskie.

Całkowita powierzchnia nieruchomości, na których przewiduje się realizację inwestycji wynosi 185,09 ha. Grunty; RIIIa, RIIIb, LsIV, Lz, Lzr-RIVa, Lzr-RIVb, Ls, dr zostaną wyłączone z inwestycji. W związku z tym, instalacja wolnostojących paneli fotowoltaicznych będzie zajmowała do około 123 ha.

II. Istotne warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich.

Istotne warunki korzystania ze środowiska na etapie realizacji:

1. Tereny wskazane przez specjalistów botanika i zoologa takie jak nieużytki, obszary leśne, tereny zadrzewione i zakrzewione, tereny przylegające do rowów melioracyjnych wyłączyć z obszaru przeznaczonego pod lokalizację inwestycji.
2. Prace ziemne związane z realizacją inwestycji - w okresie od 1 marca do 15 października prowadzić pod nadzorem specjalisty ornitologa, który przed ich wykonaniem dokona oględzin terenu pod kątem obecności gniazd ptaków, a w przypadku potwierdzenia ich występowania – wskaże dopuszczalny termin i/lub sposób prowadzenia prac. W pozostałym okresie (od 16 października do końca lutego) ww. nadzór nie jest wymagany
3. Pnie drzew narażone na uszkodzenia mechaniczne odeskować do wysokości ok. 2 m od poziomu gruntu (dolna część desek winna opierać się na podłożu). Odeskowanie należy przymocować do pnia, w sposób niepowodujący okaleczania drzewa, a pomiędzy odeskowaniem i powierzchnią pnia drzewa umieścić elastyczny materiał (np. grube ziemne w obrębie brył korzeniowych drzew i krzewów wykonywać ręcznie. Odsłonięte korzenie przykrywać matami słomianymi lub jutowymi – przy temperaturach przekraczających 20°C maty słomiane).
4. Prace zwilżonymi wodą, by zapobiec wysuszeniu korzeni, natomiast przy temperaturach ujemnych maty powinny być suche, by uniknąć przemarzania korzeni.
5. Nie składować ziemi, odpadów stałych lub płynnych mogących zmienić chemizm gleby (np. oleje, paliwa) w obrębie drzew i krzewów.
6. Nie rzadziej niż raz dziennie (w trakcie realizacji inwestycji) kontrolować ewentualne wykopy mogące stanowić pułapki dla zwierząt: płazów, gadów, małych ssaków (ze szczególnym uwzględnieniem okresu migracji i rozrodu, tj. od 15 marca do 15 października), a znajdujące się w nich zwierzęta niezwłocznie odławiać i wypuszczać poza obszar inwestycji, przy czym ostatnią kontrolę obecności zwierząt w wykopach przeprowadzić bezpośrednio przed zasypaniem wykopów.
7. Panele fotowoltaiczne wyposażyć w powłoki antyrefleksyjne.
8. Pomiędzy ogrodzeniem a powierzchnią terenu pozostawić wolną przestrzeń o wysokości minimum 20 cm. Ogrodzenie farmy fotowoltaicznej należy zlokalizować w odległościach nie mniejszych niż: 10 m od obszarów leśnych, 30 m od rzek Dopływ spod Białkowa, Rudawka, Granicza Woda i 4 m od rowów melioracyjnych.

9. Na drzewach rosnących w granicach terenu przedsięwzięcia, przy udziale specjalisty ornitologa zamontować budki lęgowe dla ptaków (1 budka na każde 3 ha powierzchni inwestycji). Typ budek ustalić z ww. specjalistą. Raz do roku w okresie październik - luty prowadzić konserwację budek poprzez ewentualne poprawienie ich szczelności oraz uzupełnienie brakujących elementów (nie stosować środków chemicznych do ich konserwacji), a także ewentualne oczyszczanie budek z odchodów. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia danej budki, w sposób uniemożliwiający zasiedlenie przez ptaki, należy wymienić ją na nową. Budki utrzymywać przez okres co najmniej 20 lat.
10. Przy ogrodzeniu terenu inwestycji zamontować domki dla owadów (1 domek na każde 3 ha powierzchni przedsięwzięcia). Domki utrzymywać przez okres co najmniej 20 lat, co 5 lat należy wywieszać nowe domki, w bezpośrednim sąsiedztwie starych, które należy pozostawić aż do samoczynnego rozpadu.
11. Wzdłuż południowej granicy działki nr 164/4 obręb Konary na długości ok. 375 m, zachodniej granicy działki nr 170/2 obręb Smogorzów Wielki na długości ok. 235 m, wschodniej granicy działki nr 63/5 obręb Węglewo na długości ok. 280 m wprowadzić pasy zieleni izolacyjnej o szerokości minimum 1 m. Pasy zieleni winny składać się z nasadzeń krzewów rodzimych i lokalnych gatunków np. głóg jednoszyjkowy *Crataegus monogyna*, głóg dwuszyjkowy *Crataegus laevigata*, tarnina *Prunus spinosa* i bez czarny *Sambucus nigra*. Nowo nasadzonym drzewom i krzewom należy zapewnić pielęgnację i regularnie podlewanie.

III. Istotne warunki korzystania ze środowiska na etapie eksploatacji:

1. Nie oświetlać terenu elektrowni w porze nocnej w sposób ciągły.
2. Koszenie roślinności prowadzić po 1 sierpnia i rozpoczynać od środka farmy, kierując się stopniowo ku jej brzegom zostawiając pokos na wysokości ok. 10-15 cm ponad powierzchnię ziemi. Nie mulczować. Biomasa zebrać i usunąć z terenów zielonych.
3. W pierwszym i drugim roku po dokonaniu nasadzeń pasów zieleni izolacyjnej, o których mowa w warunku II.11, w okresie wegetacyjnym dokonać przeglądu zdrowotnego krzewów. Okazy słabe oraz te, które się nie przyjęły zastąpić nowymi nasadzeniami.

IV. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w następującym zakresie:

1. Miejsca postoju maszyn i urządzeń budowlanych, utwardzić i uszczelnić oraz wyposażyć w maty sorbujące oraz zapewnić szczelność powierzchni w szczególności w strefach rozładunku i magazynowania materiałów budowlanych.
2. W trakcie prac budowlanych chronić otwarte wykopy przed ich zalaniem oraz przed możliwością przedostania się do nich zanieczyszczeń.
3. Przerwane sieci drenarskie należy odbudować w taki sposób, aby zapewnić odpowiednie odwodnienie gruntów przyległych.

4. Potrzeby sanitarne ekip budowlanych i osób przebywających na terenie budowy zabezpieczyć poprzez ustawienie przenośnych sanitariatów (sanitariaty powinny posiadać szczelne zbiorniki na ścieki) opróżnianych przez wyspecjalizowane firmy.
5. Odpady gromadzić selektywnie w wydzielonych i przystosowanych do tego miejscach w warunkach zabezpieczających przed przedostaniem się do środowiska substancji szkodliwych oraz zapewnić ich regularny odbiór przez uprawnione firmy.
6. W przypadku montażu transformatorów olejowych wyposażyć stacje transformatorowe w szczelną misę mogące pomieścić 100% zawartości oleju, zapewniającą zatrzymanie wszelkich wycieków oraz uniemożliwiające przedostawanie się zanieczyszczeń do środowiska gruntowo-wodnego.
7. Do utrzymania czystości paneli fotowoltaicznych używać wyłącznie czystej wody (zdemineralizowanej) bez dodatku środków myjących (detergentów).
8. Wody opadowe lub roztopowe odprowadzać do gruntu w sposób nie powodujący szkód na terenach sąsiednich.

V. Stwierdzam konieczność przeprowadzenia monitoringu przyrodniczego.

1. Raport zawierający informacje o ustaleniach dotyczących sposobu i zakresu przeprowadzonych działań, o których mowa w warunkach II.1, II.9 – II.11, przedłożyć do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu i Wójta Gminy Wińsko w okresie 60 dni od zakończenia prac.

VI. Przed rozpoczęciem realizacji przedsięwzięcia nie stwierdzam konieczności przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko oraz postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

VII. Wymogi w zakresie ograniczania transgranicznego oddziaływania na środowisko w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postępowanie dotyczące transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Planowane zamierzenie inwestycyjne nie będzie powodować transgranicznego oddziaływania na środowisko. Lokalizacja, rodzaj i parametry planowanej inwestycji oraz jej odległość od granic Rzeczypospolitej Polskiej eliminują możliwość transgranicznego oddziaływania na środowisko.

VIII. Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie występowania poważnych awarii w rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska:

Planowane przedsięwzięcie nie jest zaliczane do stwarzających zagrożenie występowania poważnych awarii przemysłowych na środowisko.

IX. Obszar ograniczonego użytkowania. Nie dotyczy.

Uzasadnienie

W dniu 7 kwietnia 2023 roku wpłynął wniosek Enerva PV Sp. z o. o. Grąbkowo 76, 63-930 Jutrosin, reprezentowanej przez Pełnomocnika Dominikę Baron uzupełniony w dniu 19 maja 2023 roku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „*Budowie elektrowni fotowoltaicznej „Wińsko PV” o mocy do 180 MW, linii SN wraz z kablami sterowania i telekomunikacyjnymi, dróg wewnętrznych oraz niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych na działkach w obrębach Białawy Wielkie dz. nr ew. 75, 369/1, obręb Konary działki ew.164/4, 265/1, obręb Smogorzów Wielki nr ew. 38/1, 170/2, obręb Węglewo nr ew. 28/2, 35/1, 63/5, 65/1 gmina Wińsko, powiat Wołowski, woj. Dolnośląskie*”.

Przedsięwzięcie kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 54 lit. b *rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko* (Dz. U. 2019 r. poz. 1839, dla których obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko może być wymagany.

Teren przeznaczony pod inwestycję nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Do wniosku dołączona została karta informacyjna o planowanym przedsięwzięciu, opracowana na podstawie art. 62a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2024, poz. 1112 ze zm.).

Ponadto ustalono, że liczba stron postępowania przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko* (tj. Dz. U. z 2024, poz. 1112 ze zm.), w niniejszym postępowaniu, Organ prowadzący sprawę zobowiązany jest do stosowania przepisów art. 49 ustawy – *Kodeks postępowania administracyjnego* (tj. Dz. U. z 2024, poz. 572 ze zm.).

Na podstawie art. 73 ust.1 w/w ustawy, zawiadomieniem z dnia 19 maja 2023 roku zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia.

Informacje o prowadzonym postępowaniu oraz o możliwości zapoznania się z aktami gromadzonymi w trakcie postępowania, a także zgłaszania ewentualnych uwag lub zastrzeżeń poprzez zamieszczanie stosownych zawiadomień i obwieszczeń na:

- tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Wińsku;
- tablicach ogłoszeń w miejscowości Konary, Smogorzów Wielki, Białawy Wielkie i Węglewo;
- w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wińsko www.bip.winsko.pl.

Zgodnie z art. 64 ust. 1,2 i 4 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko organ prowadzący postępowanie wystąpił o opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wołowie oraz Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Lesznie.

W odpowiedzi na pisma Wójta w sprawie opinii - przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko Organy przedstawiły swoje opinie.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu postanowieniem z dnia 7 czerwca 2023 roku nr WOOŚ.4220.355.2023.TP.1 – wyraził opinię, że istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko winien być zgodny z art. 66 ustawy ooś ze szczególnym uwzględnieniem oddziaływania na:

- cele ochrony obszaru Natura 2000 Dolina Łachy (PLH020003);
- gatunki grzybów, roślin i zwierząt chronionych na mocy *rozporządzeń Ministra Środowiska: z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybów (Dz. U. poz. 1408), z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin (Dz. U. poz. 1409) i z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. z 2022 r. poz. 2380)*;
- siedliska przyrodnicze wymienione w *rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1713)*;
Lokalizacja stanowisk gatunków chronionych i siedlisk przyrodniczych powinna zostać stwierdzona na podstawie inwentaryzacji przyrodniczej wykonanej przez odpowiednich specjalistów w okresie wegetacji roślin i aktywności zwierząt;
- stopień i sposób wykorzystania przez ptaki terenu przewidzianego pod farmę wraz z jego otoczeniem [ocena wpływu na ptaki np. w zakresie mylenia powierzchni paneli z lustrem wody (łabędzie, mewy, kaczki) oraz rozpoznanie miejsc lęgowych ptaków, korzystania z potencjalnych żerowisk na terenie i w otoczeniu farmy i ocena strat pod kątem utraty siedlisk ptaków];
- różnorodność biologiczną, funkcjonowanie korytarzy ekologicznych Dolina Środkowej Odry – Stawy Milickie GKPdC-18A i Odra Środkowa – 2 GKPdC-9 oraz lokalnych szlaków migracyjnych zwierząt wzdłuż cieków;
- krajobraz (analiza wpływu na walory krajobrazowe winna być wykonana przez osobę posiadającą wiedzę i doświadczenie w tym zakresie).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wołowie postanowieniem nr 25/2023 z dnia 7 czerwca 2023 roku stwierdził, że należy przeprowadzić ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, z uwagi na wielkość planowanej inwestycji oraz jej usytuowanie w niewielkiej odległości od istniejącej zabudowy mieszkaniowej, wskazane jest przeprowadzenie bardziej szczegółowej i szerszej analizy wpływu urządzeń farmy fotowoltaicznej na zdrowie i warunki życia okolicznych mieszkańców oraz zapewnienie możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu.

W dniu 30 maja 2023 roku Dyrektor Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Lesznie wezwał pełnomocnika Inwestora o uzupełnienie Karty informacyjnej przedsięwzięcia.

Dyrektor Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Lesznie wyraził opinię z dnia 25 października 2023 roku (data wpływu do Urzędu Gminy

Wińsko 02.11.2023 r.) nr WR.ZZŚ.2.4901.112.2023.AS - że nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz wskazał konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wymagań wymienionych w sentencji niniejszej decyzji, w pkt. III.

W dniu 8 listopada 2023 roku Wójt Gminy Wińsko postanowieniem nr RGOŚ 6220.I.04.11.2023 stwierdził obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i określił zakres raportu o oddziaływaniu na środowisko, który powinien być sporządzony zgodnie z art. 66 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Postanowieniem nr RGOŚ 6220.I.04.12.2023 z dnia 8 listopada 2023 roku zostało zawieszone postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do czasu przedłożenia przez Wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

W dniu 16 lipca 2024 roku wpłynęło pismo Spółki z o. o. ENERVA PV Grąbkowo 76, 63-930 Jutrosin w imieniu, której działa Pełnomocnik Dominika Baron wraz z raportem oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. *„Budowa elektrowni fotowoltaicznej „Wińsko PV” o mocy do 180 MW, linii SN wraz z kablami sterowania i telekomunikacyjnymi, dróg wewnętrznych oraz niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych na działkach w obrębach Białawy Wielkie dz. nr ew. 75, 369/1, obręb Konary działki ew.164/4, 265/1, obręb Smogorzów Wielki nr ew. 38/1, 170/2, obręb Węglewo nr ew. 28/2, 35/1, 63/5, 65/1 gmina Wińsko, powiat Wołowski, woj. Dolnośląskie”*.

Zgodnie z art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – *Kodeks postępowania administracyjnego* (tj. Dz. U. z 2024 r., poz. 572) „gdy ustąpiły przyczyny uzasadniające zawieszenie postępowania, organ administracji publicznej podejmie postępowanie z urzędu lub na żądanie strony”.

Wobec powyższego postanowieniem nr RGOŚ 6220.I.04.18.2023.2024 z dnia 22 lipca 2024 roku podjęte zostało z urzędu, zawieszone w dniu 8 listopada 2023 roku przedmiotowe postępowanie.

Ponadto w dniu 22 lipca 2024 roku zgodnie z art. 77 i 78 ustawy z dnia 3 października 2008 r. *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko* (tj. Dz. U. z 2024 poz. 1112 ze zm.), organ prowadzący postępowanie wystąpił do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wołowie z prośbą o wydanie opinii oraz do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia.

W związku z tym, że *Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Lesznie* wyraził wcześniej opinię, że nie zachodzi potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, nie było konieczne, zgodnie z art. 77 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko* (tj. Dz. U. z 2024 poz. 1112 ze zm.), o uzgodnienie z ww. Organem warunków realizacji planowanego przedsięwzięcia.

Jednakże w dniu 22 lipca 2024 roku Wójt Gminy Wińsko wystąpił z zapytaniem do Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Lesznie czy podtrzymuje swoje stanowisko w wyrażonej opinii z dnia 25 października 2023 roku. Stanowisko w wydanej opinii zostało podtrzymane.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wołowie postanowieniem nr 72/24 z dnia 19 sierpnia 2024 roku zaopiniował pozytywnie środowiskowe uwarunkowania realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia.

W dniu 19 sierpnia 2024 roku wpłynęło pismo Rady Sołeckiej Sołectwa Węglewo, w którym mieszkańcy sprzeciwiają się budowie ww. farmy (25 podpisów), które zostało przesłane do Pełnomocnika Pani Dominiki Baron.

W dniu 23 sierpnia 2024 roku Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu wezwał Inwestora do złożenia pisemnych wyjaśnień do Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

W dniu 28 sierpnia 2024 roku wpłynęło pismo Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu w sprawie przedłużenia terminu uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia do dnia 27 września 2024 roku.

Pełnomocnik działający w imieniu Inwestora w dniu 17 września 2024 roku złożył uzupełnienie do Raportu o oddziaływaniu na środowisko, który został także przesłany do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu.

W dniu 25 września 2024 roku wpłynęły protesty mieszkańców z miejscowości Węglewo w sprawie budowy farmy fotowoltaicznej, które zostały przesłane do Pełnomocnika.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu w dniu 11 października 2024 roku wezwał Inwestora do złożenia pisemnych wyjaśnień do Raportu o oddziaływaniu na środowisko, natomiast w dniu 29 października 2024 roku wyznaczył nowy termin wydania uzgodnienia do dnia 28 listopada 2024 roku.

W dniu 27 września 2024 roku Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu przedłużył kolejny raz termin uzgodnienia warunków przedsięwzięcia do dnia 29 października 2024 roku.

Pełnomocnik działający w imieniu Inwestora w dniu 21 listopada 2024 roku złożył uzupełnienie do Raportu o oddziaływaniu na środowisko.

W dniu 28 listopada 2024 roku Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu przedłużył termin uzgodnienia warunków przedsięwzięcia do dnia 9 stycznia 2025 roku.

W dniu 8 stycznia 2025 roku Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu przedłużył kolejny raz termin uzgodnienia warunków przedsięwzięcia do dnia 12 lutego 2025 roku.

W dniu 10 stycznia 2025 roku Pełnomocnik działający w imieniu Inwestora złożył uzupełnienie do Raportu o oddziaływaniu na środowisko, które zostało także przesłane do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu.

W dniu 12 lutego 2025 roku Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu przedłużył kolejny raz termin uzgodnienia warunków przedsięwzięcia do dnia 19 marca 2025 roku.

W dniu 19 marca 2025 roku Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu przedłużył kolejny raz termin uzgodnienia warunków przedsięwzięcia do dnia 3 kwietnia 2025 roku.

W dniu 26 marca 2025 roku Pełnomocnik działający w imieniu Inwestora złożył do Urzędu Gminy Wińsko korektę wniosku.

Wójt Gminy Wińsko poinformował Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu o piśmie Wnioskodawcy informującym o zmniejszeniu powierzchni przedsięwzięcia poprzez wyłączenie z zakresu inwestycji części działek nr 28/2, 63/5, 65/1 oraz całej działki nr 42/1 obręb Węglewo.

Wnioskodawca pismem z dnia 28 marca 2025 roku poinformował tutejszy Urząd o zmianie tytułu przedsięwzięcia.

W dniu 3 kwietnia 2025 roku Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu przedłużył kolejny raz termin uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia do dnia 30 kwietnia 2025 roku.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu w dniu 7 kwietnia 2025 roku wezwał Inwestora do złożenia pisemnych wyjaśnień do Raportu o oddziaływaniu na środowisko.

W dniu 30 kwietnia 2025 roku Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu przedłużył kolejny raz termin uzgodnienia warunków przedsięwzięcia do dnia 12 czerwca 2025 roku.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu postanowieniem nr WOOS.4221.93.2024.TP.13 z dnia 12 czerwca 2025 roku uzgodnił warunki realizacji ww. przedsięwzięcia w wariantcie proponowanym przez Wnioskodawcę i określił warunki zawarte w sentencji niniejszej decyzji.

Na podstawie art. 33 ust. 1 w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko* (tj. Dz. U. z 2024 r., poz. 1112 ze zm.), obwieszczeniem z dnia 20 czerwca 2025 roku podano do publicznej wiadomości informację o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa elektrowni fotowoltaicznej „Wińsko PV” o mocy do 180 MW, linii SN wraz z kablami sterowania i telekomunikacyjnymi, dróg wewnętrznych oraz niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych na działkach w obrębach Białawy Wielkie dz. nr ew. 75, 369/1, obręb Konary działki ew.164/4, 265/1, obręb Smogorzów Wielki nr ew. 38/1, 170/2, obręb Węglewo nr ew. 28/2, 35/1, 63/5, 65/1 gmina Wińsko, powiat Wołowski, woj. Dolnośląskie”.

Niniejsze obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Wińsko oraz poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy w Wińsku oraz w miejscu planowanej inwestycji na tablicach ogłoszeń miejscowościach: Węglewo, Białawy Wielkie, Smogorzów Wielki, Konary.

Ponadto zawiadomiono wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy tj. wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z załącznikami oraz składania uwag i wniosków w 30-dniowym terminie tj. *od dnia 23 czerwca 2025 roku do dnia 24 lipca 2025 roku (włącznie).*

W dniu 8 lipca 2025 roku wpłynęło pismo Dyrektora Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych we Wrocławiu, w którym wnosi o uwzględnienie i respektowanie w projekcie planowanej inwestycji, określonych wymogów, wytycznych i rekomendacji dotyczących planowania przestrzennego z perspektywy zachowania walorów przyrodniczo - krajobrazowych i kulturowych na terenie całego Parku wraz z otoczeniem, ujętych aktualnie w projekcie audytu krajobrazowego województwa dolnośląskiego skonsultowanych przez ww. jednostkę, zgłaszając uwagi do przedmiotowego przedsięwzięcia.

Działka ewidencyjna nr 164/4 w obrębie Konary, mimo iż znajduje się poza granicami Parku Krajobrazowego Dolina Jezierzycy, częściowo znajduje się w strefie ochrony ekspozycji Parku, obejmującej obszar w odległości 1000 m od jego granicy.

Na terenach otwartych w obrębie stref ochrony ekspozycji na obszar Parku (1000 m od granicy Parku) należy wykluczyć lokalizację zabudowy, aby nie zagrażała integralności krajobrazu.

Zgodnie z wytycznymi i rekomendacjami projektu audytu krajobrazowego dla województwa dolnośląskiego, na tym terenie z wyjątkiem obszarów przekształconych lub objętych intensywnym zagospodarowaniem, należy wykluczyć lokalizację: elementów dysharmonijnych, wielkopowierzchniowych farm fotowoltaicznych, dużych elektrowni wiatrowych, obiektów wielkopowierzchniowych. Dodatkowo zaleca kształtowanie przestrzeni w sposób chroniący przed pogorszeniem walorów widokowych.

W wariantcie proponowanym przez Inwestora do realizacji rozpatrywana jest budowa zespołu instalacji fotowoltaicznej o mocy ok. 180 MW.

W ramach przedmiotowego przedsięwzięcia przewiduje się wykonanie instalacji modułów fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą techniczną towarzyszącą związaną z budową i eksploatacją elektrowni fotowoltaicznej.

Przedsięwzięcie będzie polegało na budowie elektrowni fotowoltaicznej „Wińsko PV” o mocy do 180 MW, linii SN wraz z kablami sterowania i telekomunikacyjnymi, dróg wewnętrznych oraz niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych, zlokalizowanych na działkach w obrębach Białawy Wielkie: część działek nr 75, 369/1, Konary: część działek nr 164/4 i 265/1, Smogorzów Wielki: część działek nr 38/1, 170/2 i Węglewo: część działek 28/2, 35/1, 63/5, 65/1, gmina Wińsko, powiat wołowski, województwo dolnośląskie.

Całkowita powierzchnia nieruchomości, na których przewiduje się realizację inwestycji wynosi 185,09 ha. Grunty; RIIIa, RIIIb, LsIV, Lz, Lzr-RIVa, Lzr-RIVb, Ls, dr zostaną wyłączone z inwestycji. W związku z tym, instalacja wolnostojących paneli fotowoltaicznych będzie zajmowała do ok. 123 ha.

Najbliższa zabudowa mieszkaniowa znajduje się w odległości około 131 m na zachód od granicy terenów inwestycyjnych lokalizowanych w obrębie Smogorzów Wielki.

Zasadnicza część inwestycji obejmuje następujące elementy:

- minimalne parametry elektryczne pojedynczego panelu fotowoltaicznego: od 500 Wp do 1500 Wp każdy;
- konstrukcje wsporcze do montażu paneli fotowoltaicznych nachylone w kierunku południowym lub innym optymalnym pod kątem od 15 do 40 stopni,
- string-boxy,
- panele fotowoltaiczne

- inwertery (falowniki) rozproszone (max. do 1800 szt.),
- budynek stacji transformatorowej do 90 szt. (po 2 transformatory o mocy 2,0 MVA w każdym razem – 180 szt.),
- niezbędne okablowanie oraz linie kablowe i teletechniczne (trasy kablowe nn, SN),
- magazyny energii litowo-jonowe lub przepływowe, moc do 5 MW, pojemność do 180 MWh,
- kontenery magazynów energii 40 ft (do 5 szt.),
- minimalna szerokość odstępów pomiędzy rzędami paneli: do 2 m,
- maksymalna wysokość konstrukcji: ok. 5 m,
- minimalna odległość pomiędzy dolną krawędzią modułu a powierzchnią terenu: ok. 0,5 m,
- parametry ogrodzenia - wysokość do 2 m,
- drogi dojazdowe, nawierzchnie utwardzone i place manewrowe, miejsca parkingowe,
- system monitoringu,
- oświetlenie - lampy LED wzdłuż ogrodzenia,
- kontenery techniczne,
- inną infrastrukturę techniczną niezbędną do budowy i funkcjonowania elektrowni fotowoltaicznej.

Działki ewidencyjne, na których będzie zlokalizowane przedsięwzięcie, są obecnie użytkowane rolniczo jako grunt orny. Szata roślinna jest w pełni antropogeniczna i składa się z gatunków uprawnych (w zależności od rodzaju uprawy) i typowych roślin towarzyszących uprawom (chwasty).

Wyniki inwentaryzacji przyrodniczej analizowanego terenu załączono do raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko jako załącznik nr 3.

W obrębie projektowanej elektrowni fotowoltaicznej brak jest budynków mieszkalnych przeznaczonych na stały pobyt ludzi, jak również zabudowy zagrodowej czy też przemysłowej.

Ze względu na stwierdzone braki merytoryczne w przedłożonym Raporcie, kilkakrotnie wzywano Wnioskodawcę do przedłożenia wyjaśnień i uzupełnień. Wnioskodawca uzupełniał materiał dowodowy i przedłożył zaktualizowany Raport oddziaływania na środowisko dla ww. inwestycji.

W dokumentacji przedstawione zostały warianty inwestycji (proponowany przez Wnioskodawcę oraz racjonalny wariant alternatywny). Wariant alternatywny zakłada zmiany techniczne polegające na zastosowaniu wielkogabarytowego, monolitycznego fundamentu żelbetowego, wykonanego „na mokro”. Racjonalny wariant alternatywny przewiduje, że łączna powierzchnia gruntu przykryta ławami fundamentowymi znacząco się zwiększy. Wpłynie to na zubożenie bioróżnorodności terenu. Z uwagi na mniejszą ingerencję w środowisko glebowe zdecydowano o realizacji wariantu zaproponowanego przez Wnioskodawcę jako najkorzystniejszego dla środowiska.

Etap realizacji przedsięwzięcia będzie się wiązał z koniecznością wykonania robót ziemnych i prac budowlano-montażowych. Maszyny budowlane wykorzystywane będą do wykonania wykopów pod okablowanie inwestycji oraz do osadzania konstrukcji nośnych.

Przewiduje się również wykorzystanie betoniarki do wykonania płyty fundamentowej pod stacje transformatorowe.

Realizacja przedsięwzięcia będzie wymagała wykonania prac ziemnych związanych z ułożeniem kabli zasilających w gruncie i przygotowaniem podłoża do wykonania fundamentów pod stacje transformatorowe. Prefabrykowane konstrukcje wsporcze będą mocowane do gruntu poprzez wbijanie. Masy ziemne z wykopów będą tymczasowo składowane w sposób ograniczający ryzyko ich przemieszania. Po zakończeniu robót związanych z układaniem okablowania, wykopy będą zasypane, a teren robót przywrócony do stanu pierwotnego. Etap realizacji wiąże się z ryzykiem wprowadzenia do środowiska gruntowo-wodnego substancji niebezpiecznych w wyniku awaryjnego wycieku paliwa lub innych płynów eksploatacyjnych. W celu zminimalizowania ww. niebezpieczeństwa serwisowanie i naprawy sprzętu budowlanego oraz tankowanie będą wykonywane poza placem budowy. Ponadto na placu będzie zapewniony dostęp do sorbentów pochłaniających substancje ropopochodne. Odpady wytwarzane na etapie realizacji przedsięwzięcia będą magazynowane w sposób niezagrożający poszczególnym komponentom środowiska. Po zgromadzeniu będą przekazywane do zagospodarowania lub unieszkodliwienia podmiotom uprawnionym w zakresie gospodarki odpadami.

Wody opadowe i roztopowe z powierzchni farmy fotowoltaicznej odprowadzane będą powierzchniowo do ziemi. Mycie paneli będzie prowadzone wyłącznie przy użyciu czystej wody lub wody demineralizowanej, bez zastosowania detergentów. Pasy zieleni pomiędzy rzędami modułów fotowoltaicznych utrzymywane będą bez stosowania herbicydów lub pestycydów. Będą one okresowo wykaszane. Potencjalnie obiekty wchodzące w skład instalacji mogą stwarzać zagrożenie dla środowiska wskutek użycia płynów eksploatacyjnych zawierających substancje niebezpieczne. W ramach inwestycji wykorzystane zostaną transformatory żywiczne lub olejowe. W przypadku zastosowania transformatorów olejowych zostaną one wyposażone w szczelne misy olejowe będące w stanie zmagazynować całość oleju znajdującego się w transformatorze oraz wodę z akcji gaśniczej. Okresowa wymiana olejów w transformatorach będzie prowadzona przez wyspecjalizowane podmioty przy sprzyjających warunkach atmosferycznych.

Emisja zanieczyszczeń do powietrza w czasie realizacji projektowanej elektrowni słonecznej będzie związana przede wszystkim: z emisją pyłów w czasie prowadzenia robót ziemnych, ze spalaniem paliw w maszynach i urządzeniach wykorzystywanych do przemieszczania mas ziemnych i do prac budowlanych oraz w środkach transportu.

Po zrealizowaniu przedsięwzięcia nieznaczne emisje zanieczyszczeń powietrza będą wynikiem przejazdów samochodowych kilka razy w roku w celu przeprowadzenia prac konserwacyjno-serwisowych oraz koszenia roślinności wykonywanego kosiarkami spalinowymi.

Prace budowlane związane z realizacją przedmiotowej inwestycji mogą być źródłem uciążliwości akustycznych wskutek emisji hałasu, którego źródłem będzie praca ciężkiego sprzętu budowlanego. Powyższe oddziaływania o lokalnym zasięgu nie będą miały charakteru ciągłego i ustąpią po zakończeniu prac budowlanych. Aby zminimalizować oddziaływanie akustyczne prace będą wykonywane wyłącznie w godzinach dziennych.

Głównymi elementami mogącymi wytwarzać hałas na przedmiotowej farmie fotowoltaicznej są: inwertery, magazyny energii i stacje transformatorowe oddalone od terenu

zabudowanego o minimum 131 m. Zasięg prognozowanego poziom hałasu emitowanego do środowiska przez przedmiotowe przedsięwzięcie oraz wartości do 50 dB w porze dnia i 40 dB w porze nocy (dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej) oraz 55 dB w porze dnia i 45 dB w porze nocy (dla zabudowy mieszkaniowej zagrodowej) nie obejmuje terenów chronionych akustycznie. Z przedłożonej do *Raportu* analizy akustycznej, biorąc pod uwagę poziomy generowanego hałasu oraz odległość od terenów chronionych akustycznie wynika, że planowane przedsięwzięcie nie powinno spowodować przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu na terenach chronionych akustycznie.

W związku z eksploatacją urządzeń elektrycznych w trakcie użytkowania elektrowni fotowoltaicznej będzie mieć miejsce emisja pola elektromagnetycznego. Urządzenia elektryczne (inwertery, transformatory, magazyny energii) oraz okablowanie planowanej instalacji fotowoltaicznej będzie pracować pod napięciem niskim lub średnim, dlatego też obiekt farmy fotowoltaicznej nie powinien powodować znaczącego negatywnego oddziaływania w zakresie emisji promieniowania elektromagnetycznego.

Podczas realizacji, eksploatacji i likwidacji przedsięwzięcia będą powstawały odpady w tym odpady niebezpieczne. W trakcie eksploatacji inwestycji powstawać mogą odpady pochodzące z prac serwisowych i konserwacyjnych przeprowadzonych na terenie elektrowni.

Na etapie likwidacji przedsięwzięcia przewiduje się powstanie dużej ilości odpadów, w tym odpadów niebezpiecznych, powstałych w trakcie demontażu obiektów i urządzeń przedmiotowej instalacji. Wszystkie odpady będą gromadzone w sposób selektywny i magazynowane tymczasowo w wyznaczonym miejscu, a następnie przekazywane podmiotom uprawnionym w zakresie gospodarki odpadami.

Instalacja zostanie wykonana w co powinno zminimalizować ilość odpadów powstających w wyniku uszkodzenia elementów instalacji oraz ograniczyć ryzyko awarii instalacji.

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza granicami obszarów chronionych wymienionych w art. 6 ust. 1 *ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2024 r. poz. 1478 ze zm.)*, sposób zapewniający odporność na trudne warunki atmosferyczne, w tym poza obszarami Natura 2000. Najbliżej położony obszar Natura 2000: specjalny obszar ochrony siedlisk Dolna Łachy (PLH020003) znajduje się w sąsiedztwie przedsięwzięcia (w odniesieniu do działki inwestycyjnej nr 369/1, obręb Białawy, Wielkie, gmina Wińsko). Inwestycja nie będzie wymagała wycinki drzew i krzewów.

Z analizy przedłożonej inwentaryzacji przyrodniczej wynika, że na terenie planowanej inwestycji nie stwierdzono występowania gatunków grzybów, wymienionych w *rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybów (Dz. U. z 2014 r., poz. 1408)* oraz gatunków roślin objętych ochroną na mocy *rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin (Dz. U. poz. 1409)*. Jak wynika z ww. opracowania w zasięgu oddziaływania planowanej inwestycji stwierdzono natomiast występowanie chronionych gatunków zwierząt na mocy *rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. z 2022 r., poz. 2380)*, tj. m.in. jaszczurki zwinki *Lacerta agilis*, kumaka nizinnego *Bombina bombina*, żołą *Merops apiaster*, gąsiorka *Lanius collurio*, łabędzia niemego *Cygnus olor*, łabędzia krzykliwego *Cygnus cygnus*, lerki *Lullula arborea*, żurawia *Grus grus*, czajki *Vanellus vanellus* i ortolana *Emberiza hortulana*.

W ocenie oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia uwzględniono również skumulowane oddziaływanie przedsięwzięcia z innymi tego typu przedsięwzięciami, na terenie gminy Wińsko, a także wpływ inwestycji na krajobraz.

Biorąc pod uwagę skalę i rodzaj przedsięwzięcia oraz lokalizację inwestycji w krajobrazie nizinnym, w terenie rolnym, a także całkowitą wysokość zabudowanego modułu projektowanej elektrowni fotowoltaicznej, która łącznie z konstrukcją nośną wynosić będzie ok. 5 m ponad poziom terenu, inwestycja nie powinna znacząco oddziaływać na krajobraz.

Po przeanalizowaniu przedłożonego *Raportu* oraz jego uzupełnień Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu stwierdził, że przy uwzględnieniu warunków przez niego określonych, zapisanych w sentencji niniejszej decyzji, przedsięwzięcie nie będzie wywierać znaczącego negatywnego wpływu na środowisko przyrodnicze, w tym na cele ochrony obszaru Natura 2000 i zinwentaryzowane chronione gatunki zwierząt.

W obrębie działek inwestycyjnych wyłączeniu będą podlegały grunty klasy III i grunty leśne Ls, a na gruntach stanowiących grunty pod rowami i ew. drogi dopuszcza się wyłącznie realizację infrastruktury technicznej podziemnej (okablowania) i ewentualnie realizację zjazdów. Działka nr 369/1 obręb Białawy Wielkie graniczy z ciekim wyróżnionym Graniczna Woda, działki nr 65/1 i 59/1 obręb Węglewo graniczą z ciekim wyróżnionym Dopływ spod Białkowa, a działka nr 28/2 obręb Węglewo graniczy z ciekim wyróżnionym Rudawka. W ramach przedsięwzięcia nie przewiduje się jakiegokolwiek ingerencji w przedmiotowe ciek.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w na obszarze Dorzecza Odry w regionie wodnym Dorzecza Środkowej Odry. Zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 16 listopada 2022 roku w sprawie Planu Gospodarowania Wodami na obszarze Dorzecza Odry (Dz. U. z 2023 r. poz. 335) i obowiązującym podziałem Jednolitych Części Wód Powierzchniowych (JCWP) teren inwestycji położony jest w granicach zlewni: Łacha o kodzie RW60001014569, Jezierzycza do Rowu Stawowego o kodzie RW600011139699 i Kanał Świernia o kodzie RW60001014769.

- **JCWP Łacha** została oceniona jako naturalna część wód (NAT) o słabym stanie ekologicznym i stanie chemicznym dobrym. Stan ogólny – zły stan wód. Ocena ryzyka nieosiągnięcia celu środowiskowego – zagrożona. Celem środowiskowym dla ww. JCWP jest dobry stan ekologiczny; zapewnienie drożności cieku dla migracji ichtiofauny o ile jest monitorowany wskaźnik diadromiczny D a w zakresie stanu chemicznego -dobry stan chemiczny.

Dla JCWP określono odstępstwo polegające na odroczeniu terminu osiągnięcia celów środowiskowych. Termin osiągnięcia celu środowiskowego ustalono do 2027 roku.

Odstępstwo polegające na odroczeniu terminu osiągnięcia celów środowiskowych jest związane z tym, że nie są osiągnięte (lub są zagrożone) cele środowiskowe JCWP w zakresie wskaźników: azot ogólny, azot azotanowy; MIR, MMI. Jest to spowodowane warunkami naturalnymi, a w odniesieniu do substancji priorytetowych wprowadzonych dyrektywą 2013/39/UE – brakiem możliwości technicznych (w tym: niewystarczającymi danymi na temat źródeł zanieczyszczenia) i nieproporcjonalnością kosztów.

Warunkiem odstępstwa jest pełne i terminowe wdrożenie programu działań.

- **JCWP Jezierzycza do Rowu Stawowego** o kodzie RW6000101139671, została oceniona jako silnie zmieniona część wód (SZCW) o umiarkowanym potencjale ekologicznym i dobrym stanie chemicznym.

Stan ogólny – zły stan wód. Celem środowiskowym dla ww. JCWP jest dobry potencjał ekologiczny; zapewnienie drożności cieku wg wymagań gatunków chronionych dla stanu chemicznego - dobry stan chemiczny. Ocena ryzyka nieosiągnięcia celu środowiskowego - zagrożona.

Dla JCWP określono odstępstwo polegające na odroczeniu terminu osiągnięcia celów środowiskowych. Termin osiągnięcia celu środowiskowego ustalono do 2027 roku.

Odstępstwo polegające na odroczeniu terminu osiągnięcia celów środowiskowych jest związane z tym, że nie są osiągnięte (lub są zagrożone) cele środowiskowe JCWP w zakresie wskaźników: MMI. Jest to spowodowane warunkami naturalnymi, a w odniesieniu do substancji priorytetowych wprowadzonych dyrektywą 2013/39/UE – brakiem możliwości technicznych (w tym: niewystarczającymi danymi na temat źródeł zanieczyszczenia) i nieproporcjonalnością kosztów. Warunkiem odstępstwa jest pełne i terminowe wdrożenie programu działań.

- **JCWP Jezierzycza od Rowu Stawowego** o kodzie RW600011139699, została oceniona jako silnie zmieniona część wód (SZCW) o dobrym stanie chemicznym, natomiast nie dokonano oceny potencjału ekologicznego (brak badań biologicznych w JCWP). Stan ogólny – brak danych. Ocena ryzyka nieosiągnięcia celu środowiskowego -zagrożona.

Celem środowiskowym dla ww. JCWP jest dobry stan ekologiczny; zapewnienie drożności cieku dla migracji ichtiofauny, o ile jest monitorowany wskaźnik diadromiczny D; zapewnienie drożności cieku według wymagań według wymagań gatunków chronionych, a dla stanu chemicznego – dobry stan chemiczny.

Dla JCWP określono odstępstwo polegające na odroczeniu terminu osiągnięcia celów środowiskowych. Termin osiągnięcia celu środowiskowego ustalono do 2027

Odstępstwo polegające na odroczeniu terminu osiągnięcia celów środowiskowych jest związane z tym, że nie są osiągnięte (lub są zagrożone) cele środowiskowe JCWP w zakresie wskaźników: MIR, EFI + PL, MMI. Jest to spowodowane warunkami naturalnymi, a w odniesieniu do substancji priorytetowych wprowadzonych dyrektywą 2013/39/UE – brakiem możliwości technicznych (w tym: niewystarczającymi danymi na temat źródeł zanieczyszczenia) i nieproporcjonalnością kosztów. Warunkiem odstępstwa jest pełne i terminowe wdrożenie programu działań.

- **JCWP Kanał Świernia** została oceniona jako naturalna część wód (NAT), o złym stanie ekologicznym, natomiast nie oceniona w zakresie stanu chemicznego. Stan ogólny – zły stan wód. Ocena ryzyka nieosiągnięcia celu środowiskowego - zagrożona.

Celem środowiskowym dla ww. JCWP jest dobry stan ekologiczny; zapewnienie drożności cieku dla migracji ichtiofauny, o ile jest monitorowany wskaźnik diadromiczny D, a dla stanu chemicznego – dobry stan chemiczny.

Dla JCWP określono odstępstwo polegające na odroczeniu terminu osiągnięcia celów środowiskowych. Termin osiągnięcia celu środowiskowego ustalono do 2027 roku.

Odstępstwo polegające na odroczeniu terminu osiągnięcia celów środowiskowych jest związane z tym, że nie są osiągnięte (lub są zagrożone) cele środowiskowe JCWP w zakresie wskaźników: azot ogólny, OWO, azot azotanowy; EFI + PL/IBI_PL. Jest to spowodowane warunkami naturalnymi, a w odniesieniu do substancji priorytetowych wprowadzonych dyrektywą 2013/39/UE – brakiem możliwości technicznych (w tym: niewystarczającymi danymi na temat źródeł zanieczyszczenia) i nieproporcjonalnością kosztów. Warunkiem odstępstwa jest pełne i terminowe wdrożenie programu działań.

Przedmiotowy obszar znajduje się w obrębie trzech jednolitych części wód podziemnych JCWPd nr 79, JCWPd nr 78 (tylko dz. 164/4 obręb Konary) i JCWPd nr 95.

- JCWPd nr 79 o kodzie GW600079, która charakteryzuje się słabym stanem ilościowym i słabym stanem chemicznym. Stan JCWPd oceniono jako słaby. Ocena ryzyka nieosiągnięcia – zagrożona ilościowo i chemicznie. Celami środowiskowymi dla ww. JCWPd są: dla stanu chemicznego dobry stan chemiczny, dla stanu ilościowego – dobry stan ilościowy.

Dla JCWP w zakresie stanu chemicznego określono odstępstwo czasowe polegające na odroczeniu terminu osiągnięcia celów środowiskowych – po 2027 roku. Wskaźnikami stanu wód, dla których uzasadnione jest odstępstwo w zakresie terminu osiągnięcia celów środowiskowych są: CI, Na oraz PEW.

Uzasadnienie odstępstwa: stwierdzono stan słaby ze względu na ascenzję wód słonych dopływających z niżej położonych poziomów wodonośnych mezozoiku (jura) do użytkowego mioceńskiego poziomu wodonośnego piętra neogeńsko-paleogeńskiego. O ocenie zadecydowały przekroczenia wartości kryterialnych: CI, Na oraz przewodność elektryczna właściwa. Nie stwierdzono statystycznie istotnego trendu wzrostowego przekroczonych wskaźników indykatywnych zasolenia (CI, NA i PEW).

- JCWPd nr 78 o kodzie GW600078, która charakteryzuje się dobrym stanem ilościowym i dobrym stanem chemicznym. Stan JCWPd oceniono jako dobry. Ocena ryzyka nieosiągnięcia celu środowiskowego - zagrożona chemicznie. Celami środowiskowymi dla ww. JCWP są: dla stanu chemicznego – dobry stan chemiczny, dla stanu ilościowego – dobry stan ilościowy. Dla JCW nie zaplanowano żadnych dodatkowych działań podstawowych.
- JCWPd nr 95 o kodzie GW600095, która charakteryzuje się dobrym stanem ilościowym i dobrym stanem chemicznym. Stan JCWPd oceniono jako dobry. Ocena ryzyka nieosiągnięcia celu środowiskowego - zagrożona ilościowo i chemicznie.

Celami środowiskowymi dla ww. JCWP są: dla stanu chemicznego – dobry stan chemiczny, dla stanu ilościowego – dobry stan ilościowy. Dla JCW nie zaplanowano żadnych dodatkowych działań podstawowych.

Teren inwestycji częściowo zlokalizowany jest na obszarze Głównego Zbiornika Wód Podziemnych GZWP nr 303 -Pradolina Barycz – Głogów (E). Teren inwestycji nie znajduje się w obrębie stref ochronnych ujęć wód podziemnych.

Mając na uwadze powyższe realizacja, późniejsza eksploatacja inwestycji, a na koniec likwidacja, przy zastosowaniu rozwiązań minimalizujących wpływ na środowisko oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie wpłynie negatywnie na osiągnięcie celów środowiskowych dla jakości jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych zlokalizowanych w jej obszarze. Nie będzie negatywnie oddziaływać na środowisko gruntowo-wodne i nie zmieni stanu wód podziemnych.

W sentencji niniejszej decyzji wskazano warunki realizacji przedsięwzięcia:

Na etapie realizacji przedsięwzięcia:

Warunek w pkt. II.1 nałożono w celu zachowania najcenniejszych elementów środowiska przyrodniczego stanowiących lokalną różnorodność biologiczną

Warunek w pkt. II.2 ma na celu zminimalizowanie negatywnego oddziaływania związanego z realizacją inwestycji na chronione gatunki ptaków, w stosunku do których obowiązują zakazy określone w *rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt* m.in. zakaz niszczenia gniazd, siedlisk lub ostoi, będących ich obszarem rozrodu, wychowu młodych, odpoczynku, migracji lub żerowania. Udział specjalisty ornitologa w przypadku realizacji prac w okresie lęgowym ptaków ma zagwarantować, iż prace związane z realizacją inwestycji będą wykonywane bez szkody dla chronionych gatunków ptaków.

Warunki pkt. II.3 -II.5 mają na celu zabezpieczenie drzew i krzewów narażonych na uszkodzenia mechaniczne w trakcie realizacji inwestycji.

Warunek pkt. II.6 nałożono celu ograniczenia śmiertelności drobnych zwierząt, w szczególności płazów, gadów i małych ssaków – gatunków objętych ochroną na mocy ww. *rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt*.

Warunek pkt. II.7 nałożono z uwagi na fakt, iż poświata powodowana przez odbicie promieni świetlnych na powierzchni fotoogniw może mylić ptaki, które uznają poświatę jako taflę wody i lądując mogą rozbijać się o elementy elektrowni (szczególnie w warunkach nocnych).

Warunki pkt. II.8 nałożono w celu utrzymania możliwości migracji drobnych zwierząt, np. płazów, gadów i małych ssaków, w trakcie funkcjonowania przedmiotowej inwestycji oraz tras migracji zwierząt wzdłuż obszarów leśnych, rzek oraz rowów melioracyjnych.

Warunek pkt. II.9 ma na celu stworzenia miejsc lęgowych dla ptaków. Nadzór specjalisty ornitologa winien zapewnić prawidłowość wykonania zaplanowanego działania.

Warunek pkt. II.10 mają na celu utworzenie właściwych warunków siedliskowych (schronień, miejsc rozrodu) dla owadów, w szczególności przedstawicieli rodziny pszczołowatych Apidae, objętych ochroną na mocy ww. *rozporządzenia Ministra Środowiska*

z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt oraz zwiększenie lokalnej różnorodności biologicznej.

Warunek nr II.11 wprowadzono w celu poprawy walorów krajobrazowych oraz stworzenia dogodnych siedlisk dla zwierząt, np. gatunków owadów i ptaków, co winno przyczynić się do zwiększenia lokalnej różnorodności biologicznej w krajobrazie rolniczym. Zapis ten nałożono również w celu niedopuszczenia do wprowadzenia do środowiska naturalnego i rozprzestrzeniania się w nim obcych gatunków roślin, będących często gatunkami ekspansywnymi.

Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia:

Warunek pkt. III.1 nałożono z uwagi na fakt, iż oświetlenie farmy może zakłócać dotychczasowy sposób bytowania owadów i nietoperzy

Warunek pkt. III.2 wskazane terminy wykonywania koszenia w tym warunku mają umożliwić ukończenie cyklu rozwojowego roślin oraz utrzymanie siedlisk zwierząt, w szczególności ptaków.

Wskazany w tym warunku sposób koszenia ma na celu umożliwienie ucieczki małym zwierzętom w trakcie wykonywania koszenia.

Warunek pkt. III.3. ma na celu sprawdzenie stanu udatności wykonanych nasadzeń krzewów wchodzących w skład pasów zieleni izolacyjnej.

Warunek pkt. V pozwoli na uzyskanie przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu i Wójta Gminy Wińsko informacji na temat zakresu i sposobu przeprowadzonych działań.

W przypadku niemożliwych do wyeliminowania kolizji planowanego przedsięwzięcia ze stanowiskami gatunków roślin, zwierząt lub grzybów chronionych na mocy rozporządzeń *Ministra Środowiska: z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin, z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt oraz z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybów*, w stosunku do których obowiązują zakazy określone w ww. rozporządzeniach, przed rozpoczęciem prac Inwestor winien uzyskać odrębne zezwolenie właściwego organu na czynności zakazane w stosunku do tych gatunków, zgodnie z art. 56 *ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody*, a w przypadku uzyskania takiego zezwolenia - prace prowadzić z uwzględnieniem warunków wynikających z zezwolenia.

Wymagania określone przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Jana Długosza 68 w sentencji i uzasadnieniu Postanowienia (znak: WOOŚ.4221.93.2024.TP.13 z dnia 12 czerwca 2025 roku zawarte zostały w punktach: II.1, II.2 II.3, II.4, II.5, II.6, II.7, II.8, II.9, II.10, II.11, i III.1, III.2, III.3 oraz V w sentencji niniejszej decyzji.

Wymagania wskazane w opinii nr WR.ZZŚ.2.4901.112.2023. z dnia 25 października 2023 roku Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Lesznie ul. Chociszewskiego zostały zawarte w punkcie IV.1, IV.2, IV.3, IV.4, IV.5, IV.6, IV.7, IV.8 w sentencji niniejszej decyzji.

W oparciu o zgromadzony materiał dowodowy w sprawie, Regionalny Dyktor Ochrony Środowiska we Wrocławiu uznał, iż posiadane na etapie wydawania swojego stanowiska dane na temat przedsięwzięcia i elementów przyrodniczych środowiska objętych zakresem przewidywanego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko pozwalają

wystarczająco ocenić jego oddziaływania na środowisko. W związku z powyższym w punkcie nr VI dla ww. inwestycji nie stwierdzono konieczności przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko ani przeprowadzenia postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy oos.

Dla powyższej inwestycji nie stwierdzono obowiązku przeprowadzenia postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko, z uwagi na lokalny jego charakter i znaczną odległość od granic kraju.

W trakcie prowadzonego postępowania w dniu 19 sierpnia i 25 września 2024 roku wpłynęły protesty i uwagi mieszkańców i Rady Sołectkiej wsi Węglewo dotyczące realizacji planowanego przedsięwzięcia.

Odbyły się także dwa spotkania mieszkańców z Pełnomocnikiem Inwestora, przy udziale Wójta Gminy Wińsko, na których uzgodniono zasięg inwestycji poprzez wyłączenie dwóch działek i zmniejszenie powierzchni pozostałych działek położonych w obrębie Węglewo.

Inwestor zobowiązany jest do stosowania rozwiązań chroniących środowisko, o których mowa w sentencji niniejszej decyzji oraz opisane w Raporcie oddziaływania na środowisko planowanej inwestycji.

Na kolejnym etapie projektowania inwestycji Inwestor winien uwzględniać założenia, rozwiązania i zalecenia mające na celu ochronę środowiska oraz zdrowia ludzi przed ewentualnymi negatywnymi skutkami związanymi z budową i funkcjonowaniem inwestycji w oparciu, o które dokonano oceny oddziaływania na środowisko planowanego zamierzenia i które określono w *Raporcie oddziaływania na środowisko dla inwestycji polegającej na: „Budowie elektrowni fotowoltaicznej „Wińsko PV” o mocy do 180 MW, linii SN wraz z kablami sterowania i telekomunikacyjnymi, dróg wewnętrznych oraz niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych na działkach w obrębach Białawy Wielkie dz. nr ew. 75, 369/1, obręb Konary działki ew.164/4, 265/1, obręb Smogorzów Wielki nr ew. 38/1, 170/2, obręb Węglewo nr ew. 28/2, 35/1, 63/5, 65/1 gmina Wińsko, powiat Wołowski, woj. Dolnośląskie”*.

Przed wydaniem decyzji organ prowadzący postępowanie, spełniając wymóg art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. –Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 572 ze zm.), poinformował strony postępowania o możliwości zapoznania z zebranymi w toku postępowania materiałami dla w/w przedsięwzięcia oraz o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych materiałów i zakończeniu postępowania w terminie 14 dni od dnia doręczenia wskazanej informacji. W zakreślonym terminie żadna ze stron postępowania nie wniosła uwag ani wniosków.

Ponadto strony postępowania na bieżąco informowane były na każdym etapie przedmiotowego postępowania zgodnie z uwarunkowaniami prawnymi wynikającymi z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2024r., poz. 1112 ze zm.) w związku z art. 49 ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2024 r., poz. 572 ze zm.).

Uwzględniając charakter przedmiotowej inwestycji, możliwe zagrożenia dla środowiska, jak również rodzaj i skalę możliwego oddziaływania, a także planowane rozwiązania techniczne i technologiczne stwierdzono, że omawiane zamierzenie, przy

uwzględnieniu warunków realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia wyrażonych w sentencji niniejszej decyzji, nie wpłynie negatywnie na środowisko.

W związku z wypełnieniem przez Wnioskodawcę wszystkich wymogów formalnych do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, uwzględniając wymagania z zakresu ochrony środowiska Organ rozpatrzył przedmiotową sprawę w oparciu o załączone materiały (przede wszystkim raport i jego uzupełnienia) oraz uzyskane uzgodnienia i opinie.

Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej decyzji, co wynika z art. 84 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko*.

Uwzględniając powyższe orzeka się jak w sentencji decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu za pośrednictwem Wójta Gminy Wińsko w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Otrzymują:

1. Pełnomocnik Dominika Baron
ul. Macieja Palacza 144, 60-278 Poznań
2. Strony postępowania zgodnie z art. 49 Kpa
3. a/a

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu
Al. Jana Długosza 68, 51 – 162 Wrocław
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wołowie
ul. M.J. Piłsudskiego 36, 56 – 100 Wołów
3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Lesznie
ul. Chociszewskiego 12, 64-100 Leszno

WÓJT GMINY
Jolanta Kryswata-Zielnica

Załącznik nr 1
do decyzji Wójta Gminy Wińsko
RGOŚ 6220.1.04.99.2025 z dnia 20.08.2025 roku.

Charakterystyka przedsięwzięcia:

Przedsięwzięcie będzie polegało na budowie elektrowni fotowoltaicznej „Wińsko PV” o mocy do 180 MW, linii SN wraz z kablami sterowania i telekomunikacyjnymi, dróg wewnętrznych oraz niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych, zlokalizowanych na działkach w obrębach Białawy Wielkie: dz. ew. nr 75, 369/1, Konary: dz. ew. nr 164/4 i 265/1, Smogorzów Wielki: dz. ew. nr 38/1, 170/2 i Węglewo: dz. ew. 28/2, 35/1, 63/5, 65/1, gmina Wińsko, powiat wołowski, województwo dolnośląskie.

Całkowita powierzchnia nieruchomości, na których przewiduje się realizację inwestycji wynosi 185,09 ha. Grunty; RIIIa, RIIIb, LsIV, Lz, Lzr-RIVa, Lzr-RIVb, Ls, dr zostaną wyłączone z inwestycji. W związku z tym, instalacja wolnostojących paneli fotowoltaicznych będzie zajmowała do ok. 123 ha.

Zasadnicza część inwestycji obejmuje następujące elementy:

- minimalne parametry elektryczne pojedynczego panelu fotowoltaicznego: od 500 Wp do 1500 Wp każdy;
- konstrukcje wsporcze do montażu paneli fotowoltaicznych nachylone w kierunku południowym lub innym optymalnym pod kątem od 15 do 40 stopni,
- string-boxy,
- panele fotowoltaiczne
- inwertery (falowniki) rozproszone (max. do 1800 szt.),
- budynek stacji transformatorowej do 90 szt. (po 2 transformatory o mocy 2,0 MVA w każdym- razem 180 szt.),
- niezbędne okablowanie oraz linie kablowe i teletechniczne (trasy kablowe nn, SN),
- magazyny energii litowo-jonowe lub przepływowo, moc do 5 MW, pojemność do 180 MWh,
- kontenery magazynów energii 40 ft (do 5 szt.),
- minimalna szerokość odstępów pomiędzy rzędami paneli: do 2 m,
- maksymalna wysokość konstrukcji: ok. 5 m,
- minimalna odległość pomiędzy dolną krawędzią modułu a powierzchnią terenu: ok. 0,5 m,
- parametry ogrodzenia - wysokość do 2 m,
- drogi dojazdowe, nawierzchnie utwardzone i place manewrowe, miejsca parkingowe,
- system monitoringu,
- oświetlenie - lampy LED wzdłuż ogrodzenia,
- kontenery techniczne,
- inną infrastrukturę techniczną niezbędną do budowy i funkcjonowania elektrowni fotowoltaicznej.

Inwestor:

Enerva PV Sp. z o. o. Grąbkowo 76, 63-930 Jutrosin

Nazwa przedsięwzięcia:

„Budowa elektrowni fotowoltaicznej „Wińsko PV” o mocy do 180 MW, linii SN wraz z kablami sterowania i telekomunikacyjnymi, dróg wewnętrznych oraz niezbędnych urządzeń

elektroenergetycznych na działkach w obrębach Białawy Wielkie dz. nr ew. 75, 369/1, obręb Konary działki ew.164/4, 265/1, obręb Smogorzów Wielki nr ew. 38/1, 170/2, obręb Węglewo nr ew. 28/2, 35/1, 63/5, 65/1 gmina Wińsko, powiat Wołowski, woj. Dolnośląskie”.

Lokalizacja:

Przedsięwzięcie realizowane będzie w granicach działek o numerach ewidencyjnych:

- obręb Białawy Wielkie działki ew. 75, 369/1,
- obręb Konary działki ew.164/4, 265/1,
- obręb Smogorzów Wielki działki ew. 38/1, 170/2,
- obręb Węglewo działki ew. 28/2, 35/1, 63/5, 65/1

Rodzaje i przewidywane ilości wprowadzanych do środowiska substancji i energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko:

Etap realizacji wiąże się z ryzykiem wprowadzenia do środowiska gruntowo-wodnego substancji niebezpiecznych w wyniku awaryjnego wycieku paliwa lub innych płynów eksploatacyjnych. W celu zminimalizowania ww. niebezpieczeństwa serwisowanie i naprawy sprzętu budowlanego oraz tankowanie będą wykonywane poza placem budowy. Ponadto na placu będzie zapewniony dostęp do sorbentów pochłaniających substancje ropopochodne. Odpady wytwarzane na etapie realizacji przedsięwzięcia będą magazynowane w sposób niezagrażający poszczególnym komponentom środowiska. Po zgromadzeniu będą przekazywane do zagospodarowania lub unieszkodliwienia podmiotom uprawnionym w zakresie gospodarki odpadami.

Wody opadowe i roztopowe z powierzchni farmy fotowoltaicznej odprowadzane będą powierzchniowo do ziemi. Mycie paneli będzie prowadzone wyłącznie przy użyciu czystej wody lub wody demineralizowanej, bez zastosowania detergentów. Pasy zieleni pomiędzy rzędami modułów fotowoltaicznych utrzymywane będą bez stosowania herbicydów lub pestycydów. Będą one okresowo wykaszane. Potencjalnie obiekty wchodzące w skład instalacji mogą stwarzać zagrożenie dla środowiska wskutek użycia płynów eksploatacyjnych zawierających substancje niebezpieczne. W ramach inwestycji wykorzystane zostaną transformatory żywiczne lub olejowe. W przypadku zastosowania transformatorów olejowych zostaną one wyposażone w szczelne misy olejowe będące w stanie zmagazynować całość oleju znajdującego się w transformatorze oraz wodę z akcji gaśniczej. Okresowa wymiana olejów w transformatorach będzie prowadzona przez wyspecjalizowane podmioty przy sprzyjających warunkach atmosferycznych.

Emisja zanieczyszczeń do powietrza w czasie realizacji projektowanej elektrowni słonecznej będzie związana przede wszystkim: z emisją pyłów w czasie prowadzenia robót ziemnych, ze spalaniem paliw w maszynach i urządzeniach wykorzystywanych do przemieszczania mas ziemnych i do prac budowlanych oraz w środkach transportu.

Po zrealizowaniu przedsięwzięcia nieznaczne emisje zanieczyszczeń powietrza będą wynikiem przejazdów samochodowych kilka razy w roku w celu przeprowadzenia prac konserwacyjno-serwisowych oraz koszenia roślinności wykonywanego kosiarkami spalinowymi.

WÓJT GMINY
Jolanta Kryrowata-Zielnica