


Siedlce, dnia 18.12.2015 r.

HKN.4410.12.2.2015

OCENA JAKOŚCI WODY



Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1412)
 - art. 12 ust. 1 Ustawy z dnia 07 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ((t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 139)
 - § 17 ust.1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1989)
- po rozpatrzeniu danych zawartych w protokołach z poboru próbek wody z wodociągu

Seroczyn:

- 1) Nr HKN/114/10/15 z dnia 03.03.2015 r. (nadzór PSSE Siedlce – sprawozdania z badań przekazane z pismem znak HKN.4410.24.2.2015 z dnia 08.04.2015 r.) w punktach:
 - Kołodział 94 – mieszkanie prywatne
 - Borki 60 – mieszkanie prywatne
- 2) Nr HKN/48/15 z dnia 05.05.2015 r. (kontrola wewnętrzna) w punktach:
 - SUW Seroczyn – woda surowa
 - SUW Seroczyn – woda podawana do sieci
 - Kochany 8 – mieszkanie prywatne
 - Żebraczka 70 – mieszkanie prywatne
 - Borki 60 – mieszkanie prywatne
- 3) Nr HKN/114/59/2015 z dnia 23.09.2015 r. (nadzór PSSE Siedlce – sprawozdania z badań przekazane z pismem znak HKN.4410.24.3.2015 z dnia 13.10.2015 r.) w punktach:
 - Żebraczka 70 – mieszkanie prywatne
 - Kochany 8 – mieszkanie prywatne
 - Kołodział 94 – mieszkanie prywatne
- 4) Nr HKN/114/62/2015 z dnia 30.09.2015r. (badania sprawdzające) w punktach:
 - Żebraczka 70 – mieszkanie prywatne
 - Kochany 8 – mieszkanie prywatne
 - Kołodział 94 – mieszkanie prywatne
- 5) Nr HKN/211/2015 z dnia 19.11.2015 r. (kontrola wewnętrzna) w punktach:
 - SUW Seroczyn – woda podawana do sieci
 - Borki 60 – mieszkanie prywatne
 - Kochany 8 – mieszkanie prywatne
 - Kołodział 94 – mieszkanie prywatne

oraz na podstawie uzyskanych wyników badań w/w próbek - numery sprawozdań:

- Ad.1) OL-LBW.6210.250-251.2015 z dnia 10.03.2015 r.; OL-LBW.6210.252.2015 z dnia 23.03.2015 r.; OL-LBW.6210.250-251.01.2015 z dnia 23.03.2015 r.; 255 z 12.03.2015r. (PSSE Radom); HKL.9051.1.01815.2015 z 24.03.2015 r. i PBP/1815P/2015 z 09.03.2015r.
- Ad.2) OL-LBW.6211.749-753.01.2015 z dnia 15.05.2015 r.; OL-LBW.6211.749-753.2015 z dnia 07.05.2015 r.
- Ad.3) OL-LBW.6210.1088-1090.2015 z dnia 01.10.2015 r.
- Ad.4) OL-LBW.6210.2015 z dnia 02.10.2015 r.
- Ad.5) OL-LBW.6211.2825.2014 z dnia 05.12.2014 r.
- Ad.6) OL-LBW.6211.2482-2485.2015 z dnia 26.11.2015 r.; OL-LBW.6211.2482.2015 z dnia 01.12.2015 r.; OL-LBW.6211.2483.2015 z dnia 01.12.2015 r. ; OL-LBW.6211.2484.2015 z dnia 01.12.2015 r. ;

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Siedlcach stwierdza
przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu sieciowego Seroczyn
zarządzanego przez Gminę w Wodynie**

Uzasadnienie

W oparciu o przeprowadzone badania fizykochemiczne i mikrobiologiczne próbek wody pobranych w punktach monitoringowych, wskazanych przez administratora, stwierdzono, że woda w wodociągu **Seroczyn** spełnia wymagania dla wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, określone w rozporządzeniu jak wyżej.

W 2014 roku przeprowadzono modernizację Stacji Uzdatniania Wody, mającą na celu uzyskanie jakości wody odpowiadającej obowiązującym przepisom prawa tj. obniżenie zawartości związków żelaza, manganu i niklu oraz podwyższenie pH wody (decyzje PPIS w Siedlcach z dnia 18.02.2010 r. znak HKN.6502-1/10 oraz HKN 4410.12.11.2013 z dnia 26.09.2013 r.). W związku z tym zwiększono liczbę tych oznaczeń w próbkach wody pobranych do badań w 2015 roku.

Ze sprawozdań tych badań wynika, że w żadnej próbce wody nie stwierdzono przekroczeń poziomu zanieczyszczeń związkami manganu, żelaza i niklu, a poziom pH zawierał się w granicach wartości optymalnej.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Siedlcach po analizie wyników badań wody przeprowadzonych w 2015 roku i rozważeniu stopnia zagrożenia dla zdrowia konsumentów stwierdził jak wyżej.

Otrzymuje:

1. Wójt Gminy Wodynie
08-117 Wodynie
2. a/a

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Siedlcach
Jolanta Kowalska