

IGR.271.2.2013

**Do wszystkich Oferentów**

**W związku z otrzymanymi pytaniami w sprawie n/w przetargu , podajemy pytania i wyjaśnienia.**

***Dot.: przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych pn. „Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Wola Wodyńska oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej”***

Pytania:

1. W związku z rozbieżnością pomiędzy zapisami w SIWZ (Rozdz.I) a zapisami w formularzu ofert i umowie, prosimy o potwierdzenie, że Zamawiającym jest Gmina Wodynie
2. Czy w przypadku wadium w postaci gwarancji ubezpieczeniowej – Benificentem (przedmiotem, na którego ma być wystawiona gwarancja) będzie Gmina Wodynie?
3. Czy Wykonawca będzie ponosił koszt zajęcia dróg gminnych? – Jeżeli tak, to prosimy o podanie w jakiej wysokości będą naliczane opłaty.
4. Czy Wykonawca będzie ponosił koszt zajęcia dróg powiatowych? – Jeżeli tak, to prosimy o podanie w jakiej wysokości będą naliczane opłaty.
5. Prosimy o umieszczenie na stronie Zamawiającego decyzji Zarządu Powiatu w Siedlcach nr D7332-61/10 z dnia 30.08.2010r. na lokalizację w pasie drogowym drogi powiatowej nr 3648W Wodynie-Olszyc Włosciański w m. Wola Wodyńska sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami.
6. Prosimy o zamieszczenie karty doboru przepompowni przydomowej.
7. Czy w przepompowni przydomowej mają być zamontowane 2-ie pompy?
8. Jakiej średnicy rurociągi i armatura mają być zamontowane w przepompowni przydomowej?
9. Wg załączonego opisu technicznego, przy przejściu przykanalika, kanału grawitacyjnego lub tłoczonego pod drogą powiatową należy wykonać w rurze osłonowej metoda przycisku lub przewiertu. Powyższe roboty nie są uwzględnione w przedmiarach i na profilach. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru.
10. W przedmiarach nie ujęto wykonania 5 szt. Studni rozprężnych DN 1000 z deflektorem (S26, S81, S80, S100, S126) – prosimy o uzupełnienie przedmiaru oraz zamieszczenie rysunku studzienki rozprężnej z deflektorem.
11. W przedmiarze robót dot. wykonania przyłącza kanalizacji sanitarnej w poz. 154 – kanały z rur kanalizacyjnych PVC łączonych na wcisk brakuje 23,5+18+2=43,5mb rury – Prosimy o sprawdzenie i ewentualną korektę przedmiaru.
12. W wykazie załączników do SIWZ, „pkt.10 Przedmiary robót – tabela elementów scalonych”. Czy Zamawiający pisząc „tabela elementów scalonych” miał na myśli tabele elementów scalonych przy niektórych kosztorysach – bo jednej tabeli scalonych do wszystkich kosztorysów nie ma na stronie zamawiającego?

**Odpowiedzi:**

Odn. pyt. 1

Zamawiającym jest **Gmina Wodynie** (w imieniu której działa - **Wójt Gminy Wodynie** )

Odn. pyt. 2

Tak, gwarancja powinna być wystawiona na **Gminę Wodynie**

Odn. pyt. 3

**Nie** – nie będą naliczane

Odn. pyt. 4

Tak będzie ponosił Wykonawca. Zamawiający na dzień dzisiejszy nie może podać wysokości opłat. Wykonawca przy przystąpieniu do wykonania robót będzie musiał złożyć osobiście wniosek do Zarządcy drogi o wydanie decyzji na zajęcie pasa drogowego z podaniem jego długości i o naliczenie wysokości opłat za jego zajęcie.

Odn. pyt. 5

Zamawiający umieścił na stronie internetowej Decyzję Zarządu Powiatu w Siedlcach nr D.7332-61/10 z dnia 30.08.2010r.

Odn. pyt. 6

Załączam kartę doboru

Odn. pkt. 7

W przepompowni przydomowej ma być zamontowana **jedna pompa**

Odn. pkt. 8

Rurociągi mają być o średnicy fi 65 mm, zaś armatura wg załączonej karty katalogowej

Odn. pkt. 9

Do przedmiaru robót dodano pozycje nr 22' i 151' (przewiertu pod drogami rurami stalowymi fi 273/5,6 mm) – załączam rysunki PP01.00, PP03.00, PS02.00, PS06.00

Odn. pkt. 10

Studnie rozprężne żelbetowe fi 1000 mm ujęte są w poz. 28 i 29 przedmiaru robót. Do przedmiaru robót dodano pozycję nr 29 (montaż deflektorów stalowych) – załączam rysunek PK01 z Projektu Budowlanego i przyłączy.

Odn. pkt. 11

Zmieniono przedmiar robót w poz. 154 – zwiększono długość rur kanalizacyjnych PVC fi 200 mm o 43,5 mb.

W związku z wprowadzonymi zmianami j.w. zmianie uległy pozycje przedmiaru dotyczące robót drogowych i ziemnych i w związku z powyższym zmienia się załącznik do SIWZ – **Przedmiar Robót. Zamienny przedmiar robót w załączeniu.**

Odn. pkt. 12

Tabele elementów scalonych przy kosztorysach.

Z – ca Wójt  
(-)Jadwiga Będkowska