



# UWAGI ;

Zakres prac do wykonania przez inwestora  
Oznaczono kolorem czerwonym.

System ochrony przed dotykiem pośrednim-  
- szybkie wyłączenie.  
Sieć zasilająca pracuje w układzie TN-C

Obiekt	Oczyszczalnia ścieków		
Adres	Wola Wodyńska ( dz. nr. 165 ; 166), gm. Wodynie.		
Zakres	Schemat zasilania – kable zalicznikowe		
Projektował	Ireneusz Wójcik Łuków, ul. Wilczyńskiego 34	GP 7342/101/107 /93	podpis Data 10.01.2011

PROJEKTOWANIE SIĘCI I INSTALACJI  
ELEKTRYCZNYCH  
inż. Ireneusz Wójcik  
BUDOWANEGO PRACOWNICZEGO  
I KIEROWANIE PRACAMI W ZAKŁADZIE ELEKTRYCZNEJ  
GP 7342/101/107/93  
NIP 825-129-7-40