

Wodynie, dnia 06.02.2013r.

IGR.271.1.2013

Do wszystkich oferentów

Dot.: ***Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Wola Wodyńska oraz budowa sieci kanalizacji ogłoszenia***

Numer ogłoszenia: 39514-2013; data zamieszczenia; 29.01.2013r.

Pytanie 1.

Czy na chwilę obecną funkcjonuje u Zamawiającego pracujący system monitoringu GPRS przepompowni ścieków?

Pytanie 2.

Czy należy w ramach ogłoszonego postępowania przetargowego dostarczyć nowy, kompletny system GPRS monitoringu pracy urządzeń rozproszonych i przewidzieć usługę wpięcia dostarczanych pompowni ścieków do tego systemu?

Firma wnioskuje także o uzupełnienie zamieszczonej na stronie Zamawiającego dokumentacji technicznej w następującym zakresie:

- brakujące specyfikacje przepompowni (dostępna jest jedynie specyfikacja dla pompowni PP3 na sieci kanalizacyjnej);
- podanie punktów pracy pomp na sieci kanalizacyjnej;
- podanie gabarytów geometrycznych zbiorników przepompowni na sieci kanalizacyjnej.

Odpowiedzi:

Odn. pyt. 1

Na chwilę obecną nie posiadamy system monitoringu GPRS/GSM przepompowni ścieków.

Odn. pyt. 2

Tak, należy dostarczyć nowy kompletny system GPRS monitoringu pracy i urządzeń rozproszonych i przewidzieć usługę wpięcia dostarczanych pompowni ścieków do tego systemu.

Odnośnie o uzupełnienie zamieszczenia na stronie zamawiającego dokumentacji technicznej w/w zakresie:

Odpowiedź:

Na stronie Zamawiającego jest zamieszczona pn. „Specyfikacja opis – przepompownia” z dnia 29.01.2013r., zaś w dniu 06.02.2013r. zamieszczona została dokumentacja techniczna tj. „karty doboru przepompowni”, oraz Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót.


WÓJT
Marian Sekulski