


Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		10	m	10.00	
				RAZEM	10.00
15 KNNR 5 d.1 0702-02		Zасыpywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III 5 m x 0,6 x 0,4 m = 1,2 m ³ 1.2	m ³ m ³	1.20	
				RAZEM	1.20
16 KNNR 5 d.1 0707-0210		Układanie kabli YKY 5 x 6 mm ² 0,6/1 kV o masie do 1.0 kg/m w rowach kablo- wych ręcznie z zapasami i wprowadzeniem do SSZ i SPA 7	m m	7.00	
				RAZEM	7.00
17 KNNR 5 d.1 0726-09		Zarobienie na sucho końca kabla YKY 5 x 6 mm ² 0,6/1 kV 5-żyłowego o prze- kroju żył do 16 mm ² na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucz- nych 2	szt. szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
18 KNNR 5 d.1 1302-04		Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-żyłowy 1	odc. odc.	1.00	
				RAZEM	1.00


mgr inż. Jerzy Chudawski
inżynier elektryk
 Upr. GPB 4224/57/50/89
 08-110 Siedlce, ul. Gen. Jana Skrzyneckiego 25
 tel. 025 644-44-60