

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		10	m	10.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.00</b>
15	KNNR 5	Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III	m <sup>3</sup>		
d.1	0702-02	5 m x 0,6 x 0,4 m = 1,2 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	1.20	
		1.2		<b>RAZEM</b>	<b>1.20</b>
16	KNNR 5	Układanie kabli YKY 5 x 6 mm <sup>2</sup> 0,6/1 kV o masie do 1.0 kg/m w rowach kablo-	m		
d.1	0707-0210	wych ręcznie z zapasami i wprowadzaniem do SSZ i SPA	m	7.00	
		7		<b>RAZEM</b>	<b>7.00</b>
17	KNNR 5	Zarobienie na sucho końca kabla YKY 5 x 6 mm <sup>2</sup> 0,6/1 kV 5-żyłowego o prze-	szt.		
d.1	0726-09	kroju żył do 16 mm <sup>2</sup> na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucz-	szt.	2.00	
		nych		<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
		2			
18	KNNR 5	Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-żyłowy	odc.		
d.1	1302-04		odc.	1.00	
		1		<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>

mgr inż. Jerzy Chudawski  
inżynier elektryk  
Upr. GP 4224/57/50/89  
08-110 Siedlce, ul. Gen. Jana Skrzyneckiego 25  
tel. 025 644-44-60