

Warunki gruntowo – wodne

Dla pompowni P1 przyjąć wody gruntowe na głębokości 1 m ppt

Dla pompowni P2 przyjąć wody gruntowe na głębokości 2 m ppt

Dla pompowni P3 przyjąć wody gruntowe na głębokości 1 m ppt

Odwodnienie wykopów wycenić zgodnie z pozycją w obmiarach 800 rg, ilość igłofitrów łącznie 500 szt.