

Wodynie, dnia 30.04.2014r.

Do wszystkich oferentów

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami sieciowymi w miejscowości Kołodziej i części miejscowości Seroczyn, gmina Wodynie”.

WYJAŚNIENIE treści SIWZ

Na wykonanie robót budowlanych na w/w zadanie, działając zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.), wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej na: ***Budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami sieciowymi w miejscowości Kołodziej i części miejscowości Seroczyn, gmina Wodynie***”

Pytania:

1. Prosimy o zamieszczenie na stronie internetowej opracowania warunków gruntowo-wodnych.
2. Prosimy o zamieszczenie na stronie internetowej Zamawiającego rysunków 29;30;31 dotyczących przepompowni ścieków.
3. Czy Zamawiający posiada już istniejący system monitoringu, jeśli tak to prosimy podać jaki i czy udostępni istniejącą bramkę w systemie monitoringu w celu skonfigurowania nowych urządzeń.
4. Czy wpięcie do istniejącego systemu dostarczonych przepompowni będzie należało po stronie Zamawiającego, jeśli nie to prosimy podać koszt wpięcia wszystkich przepompowni.
5. Zgodnie z projektem budowlanym pkt. 10.4.1 „Po wykonaniu sieci i przyłączy kanalizacyjnych należy wykonać odtworzenie nawierzchni zgodnie z wytycznymi Powiatowego Zarządu Dróg w Siedlcach. Prosimy o zamieszczenie na stronie internetowej w/w wytycznych.
6. Prosimy o umieszczenie na stronie internetowej Zamawiającego Decyzji zezwalającej na lokalizację sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogi wojewódzkiej.
7. Zgodnie z SIWZ pkt. I powyższa sieć przebiegać będzie w drodze wojewódzkiej, powiatowej i gminnej. Prosimy o sprecyzowanie ile projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej przebiega w drodze wojewódzkiej, powiatowej i gminnej.
8. Czy Zamawiający będzie pobierał opłaty za zajęcie pasa drogi gminnej, jeśli tak to w jakiej wysokości.
9. Kto ponosi opłaty za wykonanie przyłącza energetycznego do przepompowni, jeśli Wykonawca prosimy o zamieszczenie na stronie internetowej opracowania podłączenia energetycznego przepompowni ścieków.
10. Prosimy o określenie z jakiego typu betonu mają być wykonane studnie kanalizacyjne betonowe.

Odpowiedź:

1. Zamawiający zamieszcza dane warunków gruntowo – wodnych przesłanych przez Wykonawcę projektu.
2. Zamawiający zamieszcza rys. 29;30;31 dotyczących przepompowni ścieków.
3. Zamawiający nie posiada systemu monitoringowego.
4. Wpięcie przepompowni do istniejącego systemu będzie należało do Wykonawcy.
5. Przejście poprzeczne sieci kanalizacji tłocznej zostanie zaprojektowane na granice pasa drogi gminnej.
6. Zamawiający zamieszcza decyzję MZDW zezwalającą na lokalizację sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogi wojewódzkiej.
7. Sieć kanalizacji sanitarnej przebiega przez drogi gminne i drogę wojewódzką jako przejścia poprzeczne. Przejścia, Wykonawca powinien wyliczyć zgodnie z załączonym projektem i decyzją MZDW
8. Zamawiający nie będzie pobierał opłaty za zajęcie pasa drogi gminnej.
9. Opłaty za wykonanie przyłącza energetycznego będzie ponosił PGE z Wykonawcą – zgodnie z warunkami technicznymi.
10. Studnie kanalizacyjne powinny być wykonywane minimum B-25 wodoszczelny.

Z up. Wójta
Jadwiga Będkowska
Zastępca Wójta