

Wodynie, dnia 17.09.2014r.

Do wszystkich Wykonawców ofert

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia na: **Budowę sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami na terenie Gminy Wodynie**

Pytania

1. Czy do robót towarzyszących związanych z ułożeniem kostki poz. 96 – 210m² i poz. 164 – 40 m² należy użyć materiału z rozbiórki?
2. Proszę o określenie zakresu robót związanych z poz. 97 i poz. 165 – odtworzenie rowu przydrożnego – 750 m i 150 m. Brak danych będzie wchodziło w zakres robót, brak możliwości wyceny pozycji.
3. Proszę o określenie zakresu robót które należy wycenić w poz. 98 i poz. 166 – Odbudowa z darniowaniem skarp rowów melioracyjnych. Prosimy o podanie m² skarp które będzie trzeba poddać procesowi układania darniny.
4. Czy na przyłączach można zastosować rury PE SDR 17
5. Proszę o określenie która część projektowanej sieci wodociągowej znajduje się w pasie drogowym drogi gminnej, czy opłaty będą pobierane tylko za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych i w jakiej wysokości?

Odpowiedzi:

- Ad.1. Odtworzenie nawierzchni z kostki betonowej można wykonać z materiału z rozbiórki w przypadku, gdy nie zostanie on uszkodzony w trakcie prowadzenia robót. W przeciwnym przypadku należy zastosować materiał nowy.
- Ad. 2. W zakres robót związanych z odtworzeniem rowów przydrożnych wchodzi przywrócenie podłużnych i poprzecznych profili rowów w przypadku ich uszkodzenia w wyniku prowadzonych robót, tj. ukształtowanie i wyrównanie den oraz skarp.
- Ad. 3. Odbudowa z darniowaniem skarp rowów melioracyjnych dotyczy rowów uszkodzonych w trakcie prowadzenia robót. W przedmiarach zakres ten określono w ilościach przejść przez rowy, a rzeczywista powierzchnia na której konieczne będzie ułożenie darniny będzie wynikała z technologii pokonywania przeszkody zastosowanej przez Wykonawcę. Pozycje 98 i 166 należy wycenić stosując cenę jednostkową dla jednego przejścia przez rów melioracyjny (1 kpl.), oraz ilość przejść podaną w przedmiarach.
- Ad. 4. Na przyłączach należy stosować rury określone w dokumentacji projektowej.
- Ad.5. Za zajęcie pasa drogowego w drogach gminnych podczas wykonania robót Gmina Wodynie nie będzie pobierała opłat, **natomiast opłatę za zajęcie pasa drogowego w drodze powiatowej w przejściach o nawierzchni asfaltowej należy będzie do Wykonawcy który będzie osobiście występował o zgodę na przejście sieci wodociągowej pod drogą powiatową łącznie z uiszczeniem opłaty.** Nadmieniam, że zaprojektowane jest jedno przejście poprzeczne pod drogą powiatową o długości około 15 mb na zadaniu nr 1 - (odcinek) we wsi Nowiny – Kołodziej.

WOJT

Marian Sekulski