



UWAGA

- złącze napowietrzne ZN i tablicę licznikową TL wykonać w skrzynkach firmy EMTER i zamontować na słupie nr 2-1/RN-10
- w tablicy TL, licznik i ogranicznik prądu S313 osłonić przesłoną z poliwęglanu przezroczystego

OCHRONA DODATKOWA OD PORAŻEN
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA W UKŁADZIE TNC

Pracownia Projektowa "El" Jerzy Chudowski			
ul. Gen. Jana Skrzynieckiego 25, 08-110 Siedlce tel. 025/644 44 60			
OBIEKT PARK PODWORSKI W WOLI WODYŃSKIEJ gm. Wodynie			
REWALORYZACJA I ADAPTACJA PARKU			
działki: 170, 162/2, 169, 171/9, Wola Wodyńska			
PROJEKT	OŚWIETLENIE PARKU		
			rys. 2
NAZWA RYSUNKU IDEOWY SCHEMAT ZASILANIA			
OPRACOWAŁ	mgr inż. Jerzy Chudowski upr. GBP 4224/57/50/89		podz.
PODIS:			WRZESIEŃ 2011