

Wodynie, 21.01.2016 r.

IGR.271.1.2016

**Do wszystkich oferentów**

Dotyczy : postępowania przetargowego na udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą:  
**Rekultywacja gminnego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne  
i obojętne dla gminy Wodynie**

Zgodnie z art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz.2164 z późn. zm.), Zamawiający przedstawia poniżej treść zapytań i odpowiedzi:

Pytanie 1.

W opisie na stronie 15 jest zapis o użyciu kruszywa i odpadów komunalnych z oczyszczalni Ścieków w Skórcu i Jedlinie w ilości  $5200+1300=6700\text{ m}^3$  do wykonania okrywy rekultywacyjnej; czy to oznacza że Zamawiający udostępni nieodpłatnie te ilości materiału do wykonania okrywy rekultywacyjnej a Wykonawca w cenie ofertowej uwzględni tylko koszty załadunku i transportu, czy też uwzględnić koszt zakupu piasku i dowozu zgodnie z zapisem w pozycji 6 przedmiaru?

Pytanie 2.

Czyją własnością będą płyty MON z rozbiórki?

Pytanie 3.

Na przekroju B-B z lewej strony różnica rzędnych wynosi  $176,80-174,30=2,50\text{ m}$ ; natomiast grubość warstw rekultywacyjnych wynosi  $0,2+0,7+0,6=1,5\text{ m}$  (różnica  $1,0\text{ m}$ ); czy przy wykonywaniu robót trzeba będzie zachować rzędną L76,80 ( dodatkowo około  $600\text{ m}^3$  piasku do wykonania warstwy okrywkowej) ?

Pytanie 4

W projekcie przyjęto warstwę wyrównawczą  $2\text{ m}$  z piasku (  $3000\text{ m}^3$ ), w przedmiarze nie uwzględniono tej warstwy; czy w cenie ofertowej uwzględnić tą warstwę?

Pytanie 5

W pozycji 1 przedmiaru przyjęto  $46\text{ m}^2$  rozbiórki nawierzchni z płyt, na planie zagospodarowania nie podano wymiarów tej nawierzchni, przyjmując wymiary ze skali powierzchnia tej nawierzchni wynosi ok  $850\text{ m}^2$ ; jaką ilość przyjąć w cenie ofertowej?

#### Pytanie 6

Jaką wysokość mają mieć sadzonki sosny?

#### Odpowiedzi:

##### Ad.1

Należy uwzględnić koszt zakupu piasku i dowozu zgodnie z opisem w poz.6 przedmiaru. Zgodnie z obmiarem ilość potrzebnego materiału wynosi  $6500 \text{ m}^3$ , jest to jednak wartość szacunkowa. Dlatego zaleca się aby Wykonawca przed złożeniem oferty dokonał wizji lokalnej. Zamawiający zobowiązuje się udostępnić nieodpłatnie osady ściekowe z oczyszczalni w miejscowości Jedlina. Jednak ilość tych osadów nie będzie przekraczać  $20 \text{ m}^3$ . Wartość  $1300 \text{ m}^3$  osadów, jest wartością max- możliwych do użycia osadów w stosunku do ilości piasku, gdyż mogą one stanowić max 20% nasypów. W przypadku braku możliwości użycia osadów należy je zastąpić piaskiem, którego koszt zakupu pokrywa Wykonawca.

##### Ad.2.

Płyty MON z rozbiórki są i będą własnością Gminy Wodynie.

##### Ad.3.

176,8 jest to rzędna korony składowiska, a nie rzędna wierzchniej warstwy ziemi. W tym miejscu występuje lokalne przegrubienie warstwy rekultywacyjnej, które jest uwzględnione w bilansach.

##### Ad.4.

Warstwa wyrównawcza została wykonana przez Zamawiającego w celu zabezpieczenia złożonych odpadów. Jest to warstwa już istniejąca. Wykonawca w cenie ofertowej może jedynie uwzględnić wyrównanie istniejącej warstwy.

##### Ad. 5.

Należy przyjąć powierzchnię rozbiórki płyt zgodną z przedmiarem czyli  $460 \text{ m}^2$ . Pozostała powierzchnia nie podlega rozbiórce.

##### Ad.6.

Zamawiający nie precyzuje jaką wysokość mają mieć sadzonki sosny. Jednakże Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ilości nasadzeń przez okres gwarancji.

**WÓJT**  
*Wojciech Klepacki*