

Wodynie, dnia 01.02.2016r.

IGR.271.1.2016

**Do wszystkich oferentów**

Dotyczy: postępowania przetargowego na udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą:  
„Rekultywacja gminnego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne dla gminy Wodynie”

Zganie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.), Zamawiający przedstawia poniżej treść zapytania i odpowiedzi.

**Pytanie**

Proszę o wyjaśnienie, czy ukształtowanie bryły odpadów polegające na wyprofilowaniu wierzchowiny do rzędnej 180,25 m n.p.m. można wykonać na poziomie niższej rzędnej.

**Odpowiedź**

Zgodnie z ust. 2 pkt a) Decyzji z dnia 29 grudnia 2015r. znak PS-IV.7241.98.2015.AK Marszałka Województwa mazowieckiego wyrażającej zgodę na zamknięcie przedmiotowego składowiska ukształtowanie bryły odpadów ma polegać na wyprofilowaniu wierzchowiny do osiągnięcia maksymalnej rzędnej 180,25 m n.p.m. Jest to rzędna maksymalna od której należy wykonać okrywę rekultywacyjną o stałej grubości (70cm + 60 cm.).

**WOJT**  
  
Wojciech Klepacki