

HKN.4410.12.2.2016
Dot. wodociągu: Seroczyn



Siedlce dnia 03.01.2017 r.

OCENA JAKOŚCI WODY Nr HKN.4411.8.7.2017

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2015 poz. 1412 z późn. zm.),
- art. 12 ust. 1 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz. 139 z późn. zm.),
- § 17 ust.1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1989),

po rozpatrzeniu danych zawartych w protokole z poboru próbek wody z wodociągu

Seroczyn:

Nr HKN/1/2017 z dnia 02.01.2017 r. (próbki pobrane w ramach kontroli wewnętrznej) w punktach:

- SUW Seroczyn (woda podawana do sieci)
- Borki Serockie 60 - lokal mieszkalny - kuchnia
- Kołodziej 94 – lokal mieszkalny - kuchnia
- Kochany 8 - lokal mieszkalny - kuchnia
- Żebraczka 70 - lokal mieszkalny - kuchnia

oraz na podstawie uzyskanych wyników badań w/w próbek - numery sprawozdania laboratorium PSSE Siedlce:

OL-LBW.6211.2-6.2017 z dnia 03.01.2017 r.

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Siedlcach
stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu sieciowego Seroczyn
zarządzanego przez Urząd Gminy Wodynie**

Uzasadnienie

W dniu 27.12.2016 r. pracownik PSSE w Siedlcach pobrał do badań próbki wody z punktów monitoringowych do protokołu – HKN/141/78/2016. Na podstawie wyników badań zawartych w sprawozdaniu z badań nr OL-LBW.6210.1310-1315.2016 z dnia 29.12.2016 r. wody stwierdzono, że jakość wody pod względem mikrobiologicznym w w/w wodociągu nie spełnia wymagań dla wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi określonych w rozporządzeniu jak wyżej.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Siedlcach na podstawie uzyskanych wyników badań w/w próbek wody wydał decyzję stwierdzającą brak przydatności wody do spożycia przez ludzi z **wodociągu Seroczyn z uwagi na obecność w wodzie bakterii grupy coli.**

Z informacji przekazanych przez Wójta Gminy Wodynie wynika że przeprowadzono działania naprawcze tj. dezynfekcję sieci wodociągowej, płukanie mające na celu poprawę jakości wody w wodociągu Seroczyn.

W dniu 02.01.2017 r. pracownik PSSE w Siedlcach pobrał do badań sprawdzających skuteczność prowadzonych działań naprawczych próbki wody z punktów monitoringowych do protokołu – HKN/1/2017. Na podstawie wyników badań zawartych w sprawozdaniu nr OL-LBW.6211.2-6.2017 z dnia 03.01.2017 r. stwierdzono, że jakość wody pod względem mikrobiologicznym w **wodociągu Seroczyn spełnia wymagania dla wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi określone w rozporządzeniu jak wyżej.**

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Siedlcach
J. Kowalska
Jolanta Kowalska

Otrzymuje:

1. Administrator wodociągu –Urząd Gminy Wodynie, ul. Siedlecka 43, 08-117 Wodynie
2. Wójt Gminy Wodynie, ul. Siedlecka 43, 08-117 Wodynie
3. a/a

Sporządził :
Elżbieta Dębska – Kierownik HKN