

Wodynie, dnia 30.10.2017 r.

IGR.271.9.2017

Wszyscy oferenci

Dotyczy: postępowania przetargowego na udzielenie zamówienia publicznego pn.:
**„Rozbudowa gospodarki wodno-ściekowej w miejscowościach Seroczyn, Rudnik Mały,
Żebraczka, gm. Wodynie”**

Zamawiający informuje, że Wykonawca zwrócił się z prośbą o wyjaśnienie zapisów zapytania ofertowego oraz projektu.

1. Czy Zamawiający dopuści w studniach kanalizacyjnych zastosowanie kolan przed lub za studnią w celu zmiany kierunku przepływu kanalizacji?

Odp.: Zgodnie z zasadami zmiana kierunku ma odbywać się w kinecie studni.

Nie dopuszcza się zmiany kierunku przepływu poprzez zastosowania kolan lub łuków przed lub za kinetą.

2. W dokumentacji przetargowej pojawią się zapisy dotyczące studni inspekcyjnych DN400 i DN425. Prosimy o doprecyzowanie jakie studnie będą wymagane na tej inwestycji? Ze względu na różne określanie wymiarów dla studni inspekcyjnych przed producentów prosimy o podanie konkretnych wymiarów dla tych studni.

Odp.: Zamawiający wymaga średnicy wewnętrznej: rury trzonowej min. 425mm i rury teleskopowej min. 405mm. Montaż wjazdu na rurze teleskopowej litej za pomocą zatrzasków, nie dopuszcza się połączeń śrubowych.

3. Czy Zamawiający dopuści jako zwieńczenia studzienek 425 włązy z rurą teleskopową 315?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane rozwiązanie.

4. Studnia żłazową DN1000 którą wskazano w projekcie wyposażona jest w drabinę zgodną z normą PN-EN 14396 oraz posiadającą deklarację CE. Czy zamawiający dopuści studnie 1000 wyposażone w drabinki bez deklaracji CE?

Odp.: Drabinki żłazowe muszą mieć deklarację CE.

5. Proszę o podanie parametrów równoważności dla studzienek tworzywowych opisanych w projekcie.

Odp.: Zamawiający jako równoważne w stosunku do studzienki włazowej zaprojektowanych i opisanych w zapytaniu ofertowym oraz projekcie uzna studzienki o następującym obszarze zastosowania (zgodnie z normą PN-EN 13598-2):

- dostosowane dla obszarów obciążonych ruchem ciężkim (SLW 60) i możliwością zwieńczenia w klasie D400,
- dopuszczalna głębokość 6m,
- maksymalny poziom wody gruntowej 5m,
- szczelność 0,5 bar w warunkach badania D wg normy PN-EN 1277,
- drabinki zgodne z normą PN-EN 14396,
- uszczelki zgodne z PN-EN 681-1 dostosowane do kanalizacji.

6. Czy w przypadku zmiany kąta na przyłączy lub sieci kanalizacyjnej konieczne będzie zastosowanie dostępnych na rynku kinet z wyprofilowanym kanałem o określonym (potrzebnym) kącie?

Odp.: Zgodnie z zasadami zmiana kierunku ma odbywać się w kinecie studni. Nie dopuszcza się zmiany na kinety przelotowe i zastosowania kolan lub łuków przed lub za kinetą.

7. Czy wymienione w dokumentacjach technicznych włazy typu ciężkiego muszą posiadać certyfikaty niezależnej jednostki certyfikującej (np. IO), jak tego wymaga norma PN-EN 124?

Odp.: Włazy powinny być zgodne z normą PN-EN 124 i posiadać certyfikat Instytutu Odlewnictwa lub innej jednostki certyfikującej

8. Czy do rur kanalizacyjnych PVC zamawiający będzie wymagał kształtek wykonanych z tego samego surowca, tj. PVC?

Odp.: System rur i kształtek ma być wykonany z materiału jednorodnego tj. z PVC SN8.

9. Jako uzbrojenie na przewodach kanalizacyjnych zostały wskazane studzienki inspekcyjne z PP Dn425 i Dn1000 mm. Cechą charakterystyczną studzienek niektórych producentów jest wyposażenie w nastawne kielichy połączeniowe. Czy możliwe jest dostarczenie studzienek bez nastawnych kielichów ?

Odp.: Z powodu punkowego zagęszczenia uzbrojenia na trasie projektowanej kanalizacji i możliwych kolizji konieczne jest zastosowanie połączeń z rurami kanalizacyjnymi o dużym zakresie regulacji. Wymagane są nastawne kielichy przy kinetach przystosowane do regulacji ustawienia na placu budowy.

10. Cechą charakterystyczną studzienek niektórych producentów jest możliwość wykonania każdej zmiany kąta na kanalizacji. Czy Zamawiający dopuści zastosowanie kinet, które do wykonania zmiany kąta na kanalizacji wymagają zastosowania kształtek na dopływie lub odpływie?

Odp.: Zgodnie z zasadami zmiana kierunku ma odbywać się w kinecie studni. Nie dopuszcza się zmiany na kinety przelotowe i zastosowania kolan lub łuków przed lub za kinetą.

11. Czy jako nastawny kielich Zamawiający dopuści kształtkę stosowaną jako dołącznik do odgałęzień nasadowych? Jako odrębny wyrób budowlany przeguby kulowe powinny mieć odpowiedni dokument odniesienia. Prosimy o podanie akceptowalnego przez Zamawiającego dokumentu odniesienia, jeśli takie kształtki są akceptowalne.

Odp.: Zamawiający wymaga rozwiązań systemowych oferowanych przez producentów tj. nastawnych kielichów osadzonych w kinecie w sposób nierozwalny i nierozłączny. Kształtki stosowane jako dołączniki do odgałęzień nasadowych nie będą akceptowane.


WÓJT
Wojciech Klepacki