

Wodynie, dnia 06.11.2017 r.

IGR.271.9.2017

Wszyscy wykonawcy

Dotyczy: postępowania przetargowego na udzielenie zamówienia publicznego pn.:
**„Rozbudowa gospodarki wodno-ściekowej w miejscowościach Seroczyn, Rudnik Mały,
Żebraczka, gm. Wodynie”**

Zamawiający informuje, że Wykonawca zwrócił się z prośbą o wyjaśnienie zapisów zapytania ofertowego oraz projektu.

1. Czy Zamawiający uzna za równoważne studzienki z tworzywa sztucznego średnicy DN1000, jako równoważne do studzienek betonowych. Studzienki z tworzywa charakteryzują się odpornością na agresywne środowisko, są łatwiejsze w montażu i zapewniają całkowitą szczelność więc nadają się lepiej do stosowania w systemach kanalizacyjnych niż studnie betonowe.

Odpowiedź

W projekcie nie ma studni betonowych DN 1000, są tylko studnie rozprężne betonowe DN1200. W dokumentacji projektowej są studnie rewizyjne DN 1000 jako systemowe z tworzywa sztucznego.


WOJT
Wojciech Klepacki