

Wodynie, dnia 16.11.2017 r.

IGR.271.9.2017

Wszyscy oferenci

Dotyczy: postępowania przetargowego na udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Rozbudowa gospodarki wodno-ściekowej w miejscowościach Seroczyn, Rudnik Mały, Żebraczka, gm. Wodynie

Zamawiający informuje, że Wykonawca zwrócił się z prośbą o wyjaśnienie zapisów zapytania ofertowego i projektu.

W przedmiarach robót dotyczących m. Rudnik Mały występują zapisy odnoszące się do przepompowni ścieków jako P1 i P2, oraz jednocześnie P5 i P6 –prosimy o wyjaśnienie zapisów oraz zamieszczenie szczegółowych rysunków dla wszystkich przepompowni ścieków (5 szt.- w ty 3 szt. w m. Żebraczka , 2 szt. w m. Rudnik Mały),

Proszę także o zamieszczenie kompletnych profili kanałów w m. Żebraczka (S1-S33, S82-S71, S53-S94).

W odpowiedziach na pytania dotyczące konieczności zastosowania rur i kształtek Zamawiający wskazuje jako właściwe wyroby z tworzywa PVC.

Jednocześnie Zamawiający dopuszcza zastosowanie kinet studni z PP.

Prosimy o zgodę na zastosowanie rur i kształtek z PP z zachowaniem złożonej w dokumentacji projektowej sztywności obwodowej.

Wnioskujemy także o dopuszczenie przez Zamawiającego kinet bez nastawnych kielichów- z zastosowaniem kinet z fabrycznie wykonanymi załamaniami trasy kanałów według dokumentacji projektowej- takie rozwiązanie stosowane jest przy produkcji kinet w studniach betonowych co pozwala we właściwy sposób dokonywać zmian trasy kanałów i jest powszechnie stosowanym rozwiązaniem.

Informujemy iż konieczność zastosowania jedynie kinet z nastawnymi kielichami wskazuje tylko jednego producenta takiego rozwiązania, co jest niezgodne z zasadami uczciwej konkurencji.

Odpowiedzi na pytania do przetargu z dnia 14.11.2017

1.Zamawiający wyjaśnia, że w przedmiarze robót dotyczącym m. Rudnik Mały występują tylko przepompownie P1 i P2 , wskazane przepompownie P5 i P6 nie występują, zostały pomyłkowo źle ponumerowane.

2. Wnioskowane profile kanałów w m. Żebraczka:

- (S1-S33)- rys. nr.7

- (S82-S71)- rys .nr 10 i nr. 11

- (S53-S94) – rys. nr. 9

Wskazane rysunki zamieszczone są jako załączniki do zapytania ofertowego na www.wodynie.bipgmina.pl w zakładce zamówienia publiczne oraz portalu ogłoszeń Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - www.portalogloszen.arimr.gov.pl, w zakładce: Portal Ogłoszeń ARiMR dla Wnioskodawców/Beneficjentów PROW 2014-2020;

3. Zamawiający dopuszcza zmianę systemu (rur i kształtek) kanalizacyjnych gładkościennych litych z PVC-U na system kanalizacyjny z rur litych z PP (rury i kształtki od jednego producenta) z zachowaniem sztywności obwodowej SN8.
4. W odpowiedzi na wniosek odnoszący się odmiennych rozwiązań kinet Zamawiający informuje, że na podstawie tak zadanego pytania nie jest w stanie ocenić równoważności zaproponowanego rozwiązania. Szczegółowe odpowiedzi dotyczące m.in. studni zostały udzielone przez Zamawiającego i zamieszczone na stronie internetowej 2017-10-30.
3. Zamawiający informuje, że nastawne kielichy przy kinetach znajdują się w ofertach wielu producentów studzienek tworzywowych. Zarzut konieczności zastosowania rozwiązań jednego producenta nie ma żadnych podstaw.


Z up. Wójta
Hubert Paszok
Zastępca Wójta