SZAFA SSZ
STEROWNICZO–ZASILAJĄCA

ZK+TP

TO

P1

1–2/1
N–TO/12

słup ISTNIEJĄCY
zasilany ze stacji
nr 2185 – ŻEBRACZKA 1

przyłącze zaciągnikowe
YKXS 4x6mm2
l=35m

SKALA 1:1000

OPRACOWAŁ:
Jerzy Chudawski

Przyjmuje się, że niniejszy dokument został opracowany na wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny opisany w ewidencji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Organ prowadzący państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny	STAROSTA BIELSKI Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru
Identyfikator ewidencyjny materiału zasobu technicznego	P.1426.2016.3241
Data wpisania operatu technicznego do ewidencji materiałów zasobu	Siedlce dnia 26.10.2016
Imię, nazwisko i podpis osoby reprezentującej organ	

Z up. STAROSTY
Danuta Wereda-Indyka
Podinspektor Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

tabela kolizji linii kablowej z urządzeniami podziemnymi

numer kolizji	rodzaj kolizji	rodzaj osłony	długość przepustów
1	wodociąg	DVK 75	1 x 2 m
2	rów	DVK 75	1 x 5 m

Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe "CZYSTE ŚRODOWISKO" Wojciech Nowak		Wola Sobrzeska ul. Łąkowa 2 08-125 Sobrzeszyn tel. 25 631 80 93
OBIEKT:	Sieć kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków w miejscowościach: Żebraczka, Sobrzeszyn gmina Wodynie przepompownia P1	INWESTOR: GMINA WODYNIE ul. Siedlecka 43 08-117 Wodynie
LOKALIZACJA:	m. Żebraczka, gm Wodynie, woj. mazowieckie dz. 25-104,	
STADIUM: P.B.	PROJEKT przyłącze energetyczne – zasilające	BRANŻA: ELEKTRYCZNA
	RYSUNEK Przebieg linii zasilającej	NR RYS. 1
PROJEKTANT:	mgr inż. Jerzy Chudawski GPB. 4224/37/90/89	SKALA: 1:1000
OPRACOWAŁ:		DATA: 02.2017r