

NIP:821-23-93-356 REG:711582664
08-117 Wodynie, ul. Siedlecka 43

Ogłoszenie nr 543264-N-2019 z dnia 04-06-2019 r.

Wywieszono na tablicy ogłoszeń

dnia 04.06.2019

nr ewid. IGR.271.4.2019

**Wójt Gminy Wodynie: „ Budowa i dobudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wodynie
Zadanie I -Budowa sieci elektroenergetycznej poniżej 1kV- kablowa linia oświetlenia ulicznego w
m. Seroczyn”**

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak

Numer ogłoszenia: 543264-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:

Wójt Gminy Wodynie, Krajowy numer identyfikacyjny 71158266400000, ul. Siedlecka 43,
08-117 Wodynie, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 0 25 631 26 58, e-mail
gmina@wodynie.eu, faks 0 25 631 26 58.

Adres strony internetowej (url): www.nowa.wodynie.eu

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

„ Budowa i dobudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wodynie Zadanie I -Budowa sieci
elektroenergetycznej poniżej 1kV- kablowa linia oświetlenia ulicznego w m. Seroczyn”

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

IGR.271.4.2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

**II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty
budowlane:**

Zadanie I -Budowa sieci elektroenergetycznej poniżej 1kV- kablowa linia oświetlenia ulicznego
w m. Seroczyn” Przedmiotem inwestycji jest budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego wraz
z montażem opraw oświetleniowych na projektowanych słupach linii oświetleniowej oraz
wykonanie uziemień w miejscowości Seroczyn, gmina Wodynie- oświetlenie drogi gminnej.

1.Inwestycja obejmuje zakres: - budowa stanowisk słupowych (latarni) – 7 szt. - budowa kolumn
oświetleniowych – 2 szt. - budowa kablowej linii oświetleniowej przewodem YAKXS 4x25mm2
– 225/300 m - montaż opraw oświetleniowych – 14 szt. - montaż naświetlaczy – 2 szt. 2.Stan

istniejący sieci elektroenergetycznej – obręb stacji "SEROCZYN 1" nr 06-1055 W miejscowości Seroczyn, zlokalizowana jest stacja transformatorowa „SEROCZYN 1” nr 06-1055 zasilana z linii SN 15 kV 3xAFL-6 35 mm². Ze stacji transformatorowej wyprowadzone są obwody linii napowietrznej nN 0,4 kV wykonane na podbudowie słupowej z żerdzi typu ŻN i wirowanych przewodami oraz 4xAL50 + AL25 mm² oraz przewodami 8xAL50+25 mm². Oświetlenie uliczne zasilane jest z SON na słupie nr 1-2. Istniejące oświetlenie parku wykonane jako kablowe z którego będzie zasilone projektowane oświetlenie ulicy Osiedlowej. Układ sieci TN-C, strefa klimatyczna Sl. 3. Stan projektowany budowa oświetlenia ulicznego . Od istniejącego stanowiska słupowego nr 16 należy wybudować kablówką linię oświetleniową zaprojektowano jako kablówkę typu YAXKS 4x 25mm² Nowoprojektowane kable oświetleniowe układać w wykopie na głębokości 80 cm, mierzonej od powierzchni ziemi do górnej zewnętrznej powierzchni kabla. Wcześniej wykonać podsypkę z piasku o gr.min. 10 cm. Ułożone kable zasypać warstwą piasku o grubości co najmniej 10 cm, następnie warstwą rodzimego gruntu o gr. co najmniej 15 cm, przykryć folią ostrzegawczą w kolorze niebieskim i wykop zasypać. Kable w wykopie układać linią falistą z zapasem 3% w stosunku do długości wykopu, dla kompensacji możliwych przesunięć gruntu. Kabel na całej długości zaopatrzyć w oznaczniki, rozmieszczone w odstępach nie większych niż 10 m, oraz na zakończeniach rur osłonowych. Na skrzyżowaniu z innymi mediami oraz pod zjazdami, kable ułożyć w rurze ochronnej karbowanej z zewnątrz ø 75. Na oznaczniach umieścić w sposób trwały informacje określające: - nazwę linii - typ kabla - napięcie znamionowe linii - użytkownika kabla - rok budowy - skąd-dokąd Zaprojektowano wykonanie oświetlenia terenu wzdłuż ulicy Osiedlowej na słupach stylowych o wysokości 4m, typu „S” o zewnętrznej warstwie z tworzywa sztucznego zbudowany z 3 elementów, na rurze stalowej typ S-40 ROSA w kolorze czarnym. Na słupach zastosować układ ramion „2” czarny typ 332000. Słupy posadowić na fundamencie B-40B Na słupach oświetleniowych należy umieścić opis z trwale naniesionymi parametrami: UG nr słupa... Fundamenty zabezpieczyć przed działaniem aktywnych dróg gruntowych przez masę bitumiczną, modyfikowaną kauczukiem syntetycznym. Wysokość posadowienia słupów oświetleniowych i głębokość ułożenia kabli dopasować do poziomu projektowanej nawierzchni. We wnękach słupów należy zainstalować tabliczki słupowe IP54 z bezpiecznikami 4A typ TB1 i TB2. Zasilanie opraw przewodem YDYżo 3 x 2,5 mm² w rurze ochronnej fi18 odpornej na UV, 720N (w II klasie ochronności). Żyłę żółto-zieloną należy podłączyć do zacisku ochronnego PE. Przedmiot zamówienia szczegółowo opisuje dokumentacja projektowa, szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiar robót stanowiące załącznik nr 8 do SIWZ.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:

Zamówienie było podzielone na części:

tak

II.5) Główny Kod CPV: 45316110-9

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 1

NAZWA: Budowa sieci elektroenergetycznej poniżej 1kV-
kablówka linia oświetlenia ulicznego w m. Seroczyn”

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29/05/2019

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 64301.31

Waluta pln

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 2

w tym:

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:

0

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:

0

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Zakład Elektryczny Jan Dąbrowski

Email wykonawcy: janekze@wp.pl

Adres pocztowy: ul. Skórzecka 2

Kod pocztowy: 08-114

Miejscowość: Dąbrówka Ług

Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 47601.00

Oferta z najniższą ceną/kosztem 47601.00

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 63960.00

Waluta: pln

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia

podwykonawcy/podwykonawcom

nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego

udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.