


PRZEKRÓJ PRZEZ PLAC TECHNOLOGICZNY UTWARDZONY.



kostka betonowa gr 8cm
 podsypka piaskowa - 3cm
 tłuczeń drogowy 0-31,5mm - 8cm
 tłuczeń drogowy 0-63mm - 15cm
 stabilizacja cementowa Rm1,5MPa - 10cm
 warstwa odcinająca piasek średni zagęszczony do $Is=1,0$ - 10cm
 grunt rodzimy

Wymiary w cm.

Prawa autorskie zastrzeżone. Kopiowanie bez zgody autora zastrzeżone.

 PRACOWNIA PROJEKTOWA EKO-SANEL W SIEDLCACH 08-110 SIEDLCE ul. UNITÓW PODLASKICH 11/64			
OBIEKT	BUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY WRAZ Z ROZBIÓRKĄ WYŁĄCZONEGO Z UŻYTKOWANIA BUDYNKU TECHNOLOGICZNEGO I ZBIORNIKA NA WODĘ.		INWESTOR GMINA WODYNIE UL. SIEDLECKA 43 08-117 WODYNIE
LOKALIZACJA	GMINA WODYNIE, MIEJSCOWOŚĆ WODYNIE DZ. NR 357/2. OBRĘB: 0022-WODYNIE		NR RYS. 13/S
STADIUM PROJEKT BUDOWLANY	TREŚĆ PRZEKRÓJ PRZEZ PLAC TECHNOLOGICZNY UTWARDZONY.		SKALA B.S.
			DATA 04.2019r
PROJEKTANT INST.SANITARNE	mgr inż. Paweł Roliński	GPB.7342/13/98 MAZ/IS/2348/01	PODPIS
SPRAWDZAJĄCY INST.SANITARNE	mgr inż. Marcin Sienicki	MAZ/0220/PWOS/08 MAZ/IS/0665/08	PODPIS