

Wodynie, dnia 29.10.2019r.

Wszyscy oferenci

WYJAŚNIENIE Nr 2
treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: „Modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Wodynie oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w m. Rudnik Mały”

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych: (tekst jednolity Dz.U. z 2018r. poz. 1986, zm. Dz. U z 2018 r. poz. 2215), Zamawiający przedstawia poniżej treść zapytań i odpowiedzi:

Pytanie 1

Prosimy o zgodę na wykonanie filtrów i aeratora z systemem odpowietrzania przy pomocy odpowietrzników automatycznych -bez układu poduszki powietrznej.

Odpowiedź:

Aerator pełni funkcję napowietrzającą wodę surową. Ze względu na skład wody surowej nie wyrażamy zgody na zmianę aeratora z automatycznym odpowietrznikiem.

Wyrażam zgodę na zastosowanie filtrów z automatycznym odpowietrznikiem czyli bez układu poduszki powietrznej.


WÓJT
Wojciech Klepacki