

Wszyscy oferenci

WYJAŚNIENIE Nr 1
treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: „**Modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Wodynie oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w m. Rudnik Mały**”

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych: (tekst jednolity Dz.U. z 2018r. poz. 1986, zm. Dz. U z 2018 r. poz. 2215), Zamawiający przedstawia poniżej treść zapytań i odpowiedzi:

Pytanie nr 1

W dokumentacji widnieje sformułowanie:

„Przepustnice automatyczne: DN100mm, 4 sztuki zintegrowane na wspólnym siłowniku-pojedynczy siłownik pneumatyczny”

Czy zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie lepszego rozwiązania technicznego w postaci sześciu oddzielnych przepustnic sterowanych napędami pneumatycznymi?

Realizowałyby one cykle pracy filtra:

- praca
- płukanie wsteczne powietrzem
- płukanie wsteczne wodą z pompy płucznej
- dopłukiwanie (płukanie układające)
- powrót do pracy

Odpowiedź:


Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie rozwiązania technicznego w postaci sześciu oddzielnych przepustnic sterowanych napędami pneumatycznymi pod warunkiem poniesienia przez wykonawcę wszelkich kosztów przerobienia układu technologicznego i automatycznego w celu właściwego funkcjonowania całości. Proponowane przepustnice muszą być w klasie z przeznaczeniem do przemysłu.

Pytanie 2

Prosimy o zgodę na wykonanie zbiorników filtrów i aeratora na ciśnienie pracy do 6,0 bar. Jest to ciśnienie nominalne zgodne z normami obowiązującymi w Polsce.

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy ze Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i dokumentacji technicznej.


Wojciech Klepacki