

MD2.Z

zasilanie z TK
YDY 3x2,5mm²

YDY 2x1,5mm²


DETEKTOR
DEX-12

SL-32

YDY 2x1,5mm²

nad drzwiami kotłowni

YKY 2x1,5mm²



ZAWÓR GAZU
MAG-3

Obiekt: Budowa budynku przedszkola ze żłobkiem, naziemnego zbiornika na gaz o poj. do 5000 l, usytuowanego na płycie fundamentowej z wewnętrzną instalacją gazu, wykonanie utwardzenia z miejscami parkingowymi, przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej - w zabudowie usługowej - usługa oświaty, placówka opiekuńczo-wychowawcza

Adres: dz. nr 337/1, obręb 0018 Seroczyn, jednostka ewid. 142612_2 Wodynie, w miejscowości Seroczyn, gmina Wodynie

Temat: **SCHEMAT DETEKCJI GAZU**

Skala:
1:100

Faza:
P B

Inwestor: GMINA WODYNIE
ul. Siedlecka 43, 08-117 Wodynie

Data:
03/2020

Rys.
E-05

Branża:	Elektryczna	Projektował:	mgr inż. Marcin Barczak nr upr. MAZ/0104/PWBE/19 w specjalności sieci, instalacje i urządzenia elektryczne i elektoenergetyczne bez ograniczeń
		Sprawdził:	mgr inż. Jerzy Chudawski nr upr. GPB-4224/57/50/89 w specjalności sieci i instalacje elektryczne bez ograniczeń

Podpis:

Podpis: