



Opis urządzeń:

- WG – wyłącznik główny 25A
- W1 – wyłącznik z wyzwalaczem wzrostowym
- F1, F2 – zabezpieczenie obwodów odejściowych sterowania B6A
- F1, F2 – zabezpieczenie sterowania B6A
- S1, S2 – stycznik 25A, 230V,3P
- F4, F5 – zabezpieczenie obwodów odejściowych
- Lz1, Lz2, Lz3 – listwy zaciskowe kabli odejściowych.
- P11, P12 – przełącznik rodzaju pracy: A, 0, R.
- R1, R2 – zabezpieczenie różnicowo-prądowe 30mA
- R3 – zabezpieczenie ziemnozwarciowe obwodów odejściowych 300mA
- ZA – zegar astronomiczny (załączenie sterowania oświetleniem)
- Ppr – przekładnik prądowy do współpracy z R3

Układ sieci TT

Pracownia Projektowa EL Jerzy Chudawski 08-110 Siedlce ul. Gen. Jana Skrzyneckiego 25, tel (25)6444460; kom 502 91 681		BRANZA: ELEKTRYCZNA		RYS. E-05
OBIEKT BUDOWA OBIEKTÓW MALEJ ARCHITEKTURY – SKWER MULTIMEDIALNY instalacje elektryczne zasilające		NAZWA RYSUNKU <i>SZAFY SOZ – widok i rozmieszczenie aparatów</i>		
STADIUM	PROJEKT WYKONAWCZY	PROJEKTANT: mgr inż. Jerzy Chudawski upr. GBP 4224/57/50/89		skala: –
PROJEKT	Zasilanie oświetlenia skweru i szafy ładowania hulajnóg i tablicy multimedialnej	PODIS:		PAŹDZIERNIK 2020