

Wodynie, dnia 02.09.2021r.

IGR. 6220.8.2021

D E C Y Z J A
O
ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Na podstawie art. 104 i 107 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2021 poz. 735) w związku z art. 71 ust.1 i ust.2 pkt.2, art. 72 ust 1. pkt.3, art. 75 ust 1. pkt.4, art. 84, art. 85 ust.1, ust.2 pkt.2 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 poz. 247 ze zm.) oraz § 3 ust. 2 pkt 2 w związku § 3 ust.1 pkt. 73 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie określenia rodzaju przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U z 2019r. poz. 1839) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 23.06.2021 r. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia planowanego do realizacji przez Gminę Wodynie, ul. Siedlecka 43, 08-117 Wodynie pn. **„Budowa urządzenia umożliwiającego pobór wód podziemnych o zdolności poboru do $Q=27\text{m}^3/\text{h}$ w ramach istniejącego ujęcia wody podziemnej o zdolności poboru do $(q_h)_{\text{max}}=27\text{m}^3/\text{h}$ i $(Q_d)_{\text{sr}}=284\text{m}^3/\text{d}$.” w Wodyniach.**

Po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 29.07.2021 r. nr WOOS-I.4220.1108.2021.MŚ i Dyrektora Zarządu Zlewni w Warszawie z dnia 09.07.2021 r. nr. WA.ZZŚ.6.435.1.171.2021.AK oraz w związku z brakiem zastrzeżeń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Siedlcach

s t w i e r d z a m

brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Budowa urządzenia umożliwiającego pobór wód podziemnych o zdolności poboru do $Q=27\text{m}^3/\text{h}$ w ramach istniejącego ujęcia wody podziemnej o zdolności poboru do $(q_h)_{\text{max}}=27\text{m}^3/\text{h}$ i $(Q_d)_{\text{sr}}=284\text{m}^3/\text{d}$.” w Wodyniach.

u z a s a d n i e n i e

Do Wójta Gminy Wodynie w dniu 23.06.2021 r. wpłynął wniosek Gminy Wodynie, ul. Siedlecka 43, 08-117 Wodynie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Budowa urządzenia umożliwiającego pobór wód podziemnych o zdolności poboru do $Q=27\text{m}^3/\text{h}$ w ramach istniejącego ujęcia wody podziemnej o zdolności poboru do $(q_h)_{\text{max}}=27\text{m}^3/\text{h}$ i $(Q_d)_{\text{sr}}=284\text{m}^3/\text{d}$.”

Do wniosku została załączona karta informacyjna o przedsięwzięciu oraz wykaz działek obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie. Na wniosek Gminy Wodynie, ul. Siedlecka 43, 08-117 Wodynie w dniu 24.06.2021 r. zostało wszczęte postępowanie o czym zostały powiadomione strony postępowania.

Rodzaj, parametry techniczne oraz zasięg potencjalnego oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia zaliczają je do grupy przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust.1 pkt. 73 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019r. poz. 1839) tj. urządzenia lub zespoły urządzeń umożliwiające pobór wód podziemnych lub sztuczne systemy zasilania wód podziemnych, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 37, o zdolności poboru wody nie mniejszej niż 10 m³ na godzinę zostały zaliczone do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko może być wymagane.

Z przedłożonej karty informacyjnej przedsięwzięcia wynika, że projektowana inwestycja polegać będzie na: wykonaniu szachtu studni Nr 3, w skład którego będą wchodziły: obudowa szachtu, głowica, armatura zwrotna i odcinająca, pomiar ilości pobieranej wody w postaci wodomierza, ruraż, kurek probierczy do poboru wody, zamontowaniu pompy głębinowej oraz rury tłocznej (wznośnej), zamontowaniu sondy hydrostatycznej do pomiaru zwierciadła wody w studni w granicach działki nr ew. 357/2 w miejscowości Wodynie, gm. Wodynie.

W związku z powyższym organ prowadzący postępowanie działając zgodnie z art. 64 ust.1 i ust. 2, art. 78 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 poz. 247 ze zm.) wystąpił z pismem nr IGR.6220.8.2021 w dniu 24.06.2021 r. do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Siedlcach oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Warszawie o wydanie opinii w przedmiocie stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ewentualnego zakresu raportu dla planowanego przedsięwzięcia.

Wynikiem wystąpień do tych organów są nadesłane:

- Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie znak: WOOS-I.4220.1108.2021.MŚ z dnia 29 lipca 2021 r. wyrażająca opinię, że dla planowanego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
- Opinia Dyrektora Zarządu Zlewni w Warszawie z dnia 09.07.2021 r. nr WA.ZZŚ.6.435.171.2021.AK wyrażającego opinię, że dla przedsięwzięcia nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz istnieje konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków lub wymagań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy ooś oraz nałożenie obowiązku działań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 2 lit. B ustawy ooś.

Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Siedlcach korzystając z art. 78 ust.4. nie wydał opinii w przedmiotowej sprawie.

W toku przeprowadzonego postępowania dowodowego, oraz wydanej opinii Dyrektora Zarządu Zlewni w Warszawie oraz opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie zostały uwzględnione niżej wymienione uwarunkowania:

I. Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia z uwzględnieniem

1. Skala przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnej proporcji

Aktualnie na ujęciu wody w Wodyniach wody podziemne ujmowane są 2 otworami studziennymi Nr 1 i Nr 2. Wykonany otwór nowej studni (oznaczony jako Nr 3 - awaryjny) po jego włączeniu do eksploatacji wejdzie w skład ww. zespołu studni współdziałających, ujmujących wody podziemne z utworów czwartorzędowych poziomu wodonośnego. Docelowo ujęcie wody podziemnej będzie składało się z 3 studni:

- istniejącej studni Nr 1 – podstawowej
- istniejącej studni Nr 2 – awaryjnej
- nowej studni Nr 3 awaryjnej – będącej przedmiotem Karty informacyjnej.

Obecnie na terenie działki Nr 357/2 w Wodyniach, wykonany jest odwiert otworu studziennego Nr 3 zatwierdzony Decyzją Starosty Siedleckiego zatwierdzający dodatek nr 1 do dokumentacji hydrogeologicznej dotyczący wykonania studni nr 3 – awaryjnej (RŚ.6531.3.2021 z dnia 18 maja 2021r). Odwiert po wykonaniu i przeprowadzeniu próbnego pompowania został zaślepiony.

Planowane przedsięwzięcie będzie polegało na:

- wykonaniu szachtu studni Nr 3, w skład którego będą wchodziły: obudowa szachtu, głowica, armatura zwrotna i odcinająca, pomiar ilości pobieranej wody w postaci wodomierza, ruraż, kurek probierczy do poboru wody. Szacht studni wykonany jako naziemny z tworzywa, ocieplony, wentylowany i ogrzewany oraz zamykany (posiadający atest PHZ),
- zamontowaniu pompy głębinowej oraz rury tłocznej (wznośnej),
- zamontowaniu sondy hydrostatycznej do pomiaru zwierciadła wody w studni.

Planowane wykonanie urządzenia do poboru wody podziemnej (w postaci studni Nr 3) będzie realizowane przy założeniu nieprzerwanej dostawy wody do odbiorców z istniejącej stacji uzdatniania wody.

2. Powiązań z innymi przedsięwzięciami, a w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie.

Na terenie, na którym planuje się przedsięwzięcie oraz w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia, nie występują inne przedsięwzięcia mogące wpłynąć na skumulowanie oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem.

3. Wykorzystania zasobów naturalnych: surowców, paliw i energii

Na etapie realizacji przedsięwzięcia planowane jest wykorzystanie wody do celów socjalnych w ilości ok. 20 l/d. Woda do celów spożywczych będzie dostarczana na plac budowy w atestowanych pojemnikach. W trakcie budowy powstanie ok. 2m³ urobku w postaci gleby. Grunt ten będzie zagospodarowany w innym miejscu.

Do celów budowy planowane jest wykorzystanie paliw płynnych do napędu silników spalinowych maszyn roboczych: koparka ok. 10 dm³, wywrotka ok. 10 dm³. Do celów budowy przewiduje się wykorzystania energii elektrycznej w ilości 5 kW/h.

Na etapie eksploatacji szacuje się pobór energii elektrycznej potrzebnej do funkcjonowania instalacji na poziomie 30 kWh/d – związanej z poborem wody podziemnej.

4. Emisji i występowania różnych uciążliwości

W trakcie budowy występować będzie emisja pyłów opadających i zawieszonych, a także związki pochodzące ze spalania paliw kopalnych (oleju napędowego) w tym tlenek węgla (CO), dwutlenek azotu (NO₂) i węglowodory. W omawianym przypadku nie będzie jednak występować zbyt duży problem emisji pyłu - niezorganizowana emisja pyłów nie powinna przekraczać dopuszczalnych stężeń. W okresach suchych emisje pyłów można ograniczyć za pomocą zraszania powierzchni prowadzenia robót wodą. W przypadku produktów spalania paliw w silnikach spalinowych emisja będzie dosyć znacząca ale jej charakter będzie punktowy i okresowy. Istotnym czynnikiem wpływającym na rozkład zanieczyszczeń będą warunki pogodowe. W celu jej ograniczania należy dopuszczać do pracy wyłącznie sprzęt sprawny technicznie, organizować prace technologiczne w sposób maksymalnie efektywny eliminujący pracę sprzętu bez obciążenia.

Emisje hałasu do środowiska z terenu, na którym prowadzone będą prace budowlane powodowane będą pracą sprzętu służącego do wykonywania wykopów. Ze względu na ograniczony front robót, emisja hałasu będzie okresowa i nie będzie zbyt uciążliwa dla środowiska. Pracę koparki i wywrotki przewiduje się na 1-dną godzinę na czas wykopu fundamentu pod szacht studni Nr 3. Zwiększona w porównaniu do stanu obecnego emisja hałasu będzie powstawała wyłącznie na etapie budowy w obszarze prowadzenia robót i w godzinach dziennych.

Na etapie planowanego przedsięwzięcia przewiduje się wprowadzenie do środowiska energii cieplnej związanej z pracą silników spalinowych – maszyn roboczych. Jej ilość będzie możliwa do oszacowania po opracowaniu projektu budowlanego. Jej szacunkowa ilość będzie wynosiła (przy założeniu pracy silnika) ok. 560 kW/h.

5. Ryzyka wystąpienia poważnej awarii, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii

Planowane przedsięwzięcie nie jest zagrożone wystąpieniem poważnej awarii lub katastrofy naturalnej i budowlanej. Wykonanie urządzenia do poboru wód podziemnych

w postaci studni Nr 3 przyczyni się do zmniejszenia potencjalnego ryzyka przerwy w dostawie wody do wodociągu gminnego.

II. Usytuowanie przedsięwzięcia z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska w szczególności przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego- uwzględniające

1. Obszary wodno -błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych

W bezpośrednim sąsiedztwie przedmiotowej inwestycji nie znajdują się obszary objęte ochroną, obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych. Planowana inwestycja zlokalizowana jest w południowej części Głównego Zbiornika Wód Podziemnych (GZWP0 nr 215 – „Subniecka Warszawska”. GZWP nr 215 Subniecka Warszawska, jest typem zbiornika o charakterze szczelinowo-porowym (utwory oligoceńsko-miocenские). Zgodnie z Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz.U.2016, poz.1911) przedsięwzięcie jest planowane na terenie Jednolitej Części Wód Podziemnych nr 66 – o kodzie europejskim PLGW200066. Występują tu wody dobrej jakości wymagające jedynie prostego uzdatniania. Ocena zbiornika przedstawia się następująco: stan ilościowy – dobry, stan jakościowy – dobry. Ocenę ryzyka niespełnienia celów środowiskowych dla JCWPd określono jako niezagrożoną.

2. Obszary wybrzeży i obszary morski

Przedmiotowa inwestycja leży poza obszarami wybrzeży i obszarami morskimi.

3.Obszary górskie lub leśne

Przedmiotowa inwestycja leży poza obszarami górkimi i leśnymi.

4.Obszary objęte ochroną w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych.

Dokumentowane ujęcie znajduje się w obrębie działki o numerze ewidencyjnym 357/2, gdzie znajdują się obiekty stacji uzdatniania wody, pozostała część działki jest niezagospodarowana, porasta ją trawa. Teren działki jest ogrodzony. Na ogrodzeniu należy umieścić tablicę informacyjną: „Teren ochrony bezpośredniej ujęcia wody podziemnej, osobom nieupoważnionym wstęp wzbroniony”. Otwór studzienny należy zabezpieczyć w najbliższym sąsiedztwie obudową systemową typu „Lange” z tworzywa, zaopatrzoną w zamknięcie. Teren otaczający studnię w pasie o szerokości co najmniej 1 m, licząc od zewnętrznej obudowy powinien być pokryty nawierzchnią utwardzoną ze spadkiem 2% w kierunku zewnętrznym. W planach zagospodarowania terenu wokół ujęcia powinny

być wzięte pod uwagę wymogi zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2017, poz. 2285).

Na terenie ochrony bezpośredniej zakazuje się użytkowania gruntów do celów niezwiązanych z eksploatacją ujęcia wody. Ponadto w strefie ochrony bezpośredniej otworu nr 3 proponuje się wprowadzenie następujących zakazów i nakazów:

1. odprowadzać wody opadowe lub roztopowe w sposób uniemożliwiający przedostawanie się ich do urządzeń służących do poboru wody;
2. zagospodarować teren zielenią;
3. odprowadzać poza granicę terenu ochrony bezpośredniej ścieki z urządzeń sanitarnych, przeznaczonych do użytku osób zatrudnionych przy obsłudze urządzeń służących do poboru wody;
4. ograniczyć wyłącznie do niezbędnych potrzeb przebywanie osób niezatrudnionych przy obsłudze urządzeń służących do poboru wody.

5. Obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym NATURA 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody.

Obszar planowanego przedsięwzięcia wraz z obszarem oddziaływania planowanego przedsięwzięcia **nie** leży w obszarze chronionym na podstawie ww. Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r o ochronie przyrody – oraz na obszarze Natura 2000, a także korytarzach ekologicznych.

6. Obszary na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone

Z informacji zawartych w przedłożonej dokumentacji wynika, że w związku z realizowaną inwestycją dotrzymane zostaną standardy jakości środowiska.

7. Obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne./ Zabytki

Teren realizowanej inwestycji znajduje się w granicach ochrony konserwatorskiej zgodnie z decyzją Wojewody Siedleckiego z dnia 08.12.1997 r.

8. Gęstość zaludnienia

W gminie Wodynie : 38 os/km² (dane z 2018 GUS)

9. Obszary przylegające do jezior

Przedmiotowa inwestycja leży poza obszarami przylegającymi do jezior

10. Uzdrawiska i obszary ochrony uzdrowiskowej

Przedmiotowa inwestycja leży poza uzdrowiskami i obszarami uzdrowiskowymi

III. Rodzaj i skala możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do uwarunkowań wymienionych w pkt.1 i2 wynikające z :

1. Zasięgu oddziaływania- obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać

Teren, na którym wykonany został otwór studni Nr 3 jest położony w zachodniej części miejscowości Wodynie. Na działce o numerze ewidencyjnym 357/2 znajdują się także obiekty:

- ujęcia wody w postaci studni głębinowych Nr 1 i Nr 2,
- stacji uzdatniania wody: budynek technologiczny, zbiornik magazynowy wody uzdatnionej, zbiornik podziemny na wody popłuczne (odstojnik), sieci technologiczne między obiektowe, plac technologiczny oraz ogrodzenie terenu. Wolne przestrzenie działki nr 357/2 stanowią drzewa i trawa. Na działkach znajdujących się w najbliższym sąsiedztwie przedmiotowego terenu znajduje się budynek gospodarczy, a także budynek mieszkalny. Najbliższy budynek mieszkalny znajduje w odległości około 85 m na kierunku zachodnim od przedmiotowej studni Nr 3. Najbliższy budynek gospodarczy znajduje w odległości około 81m na kierunku północno-zachodnim od przedmiotowej studni Nr 3.

2. Transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze.

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie będzie oddziaływała na transgraniczne środowisko.

3. Wielkości i złożoności oddziaływania, z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej.

Na podstawie informacji zawartych w karcie informacyjnej można stwierdzić brak możliwości wystąpienia oddziaływania o znacznej wielkości lub złożoności. Przedmiotowe przedsięwzięcie przy zachowaniu odpowiednich środków i technik, nie powinno znacząco oddziaływać na środowisko.

W związku z niewielką skalą planowanego przedsięwzięcia, oddziaływanie na środowisko zamknie się w granicach działki przewidzianej pod planowaną inwestycję. W sąsiedztwie planowanego przedsięwzięcia nie występują inne inwestycje, których emisja mogła by powodować kumulowanie się oddziaływań.

4. Prawdopodobieństwa oddziaływania

W przedmiotowej dokumentacji dokonano analizy emisji zanieczyszczeń oraz hałasu na etapie realizacji inwestycji, jak i eksploatacji przedmiotowego ujęcia wodnego. W wyniku przeprowadzonych analiz stwierdzono, że ze względu na ograniczony front robót, emisje te będą miały charakter okresowy i nie będą zbyt uciążliwe dla środowiska, a zwiększona w porównaniu do stanu obecnego emisja hałasu będzie powstawała wyłącznie na etapie budowy w obszarze prowadzenia robót i w godzinach dziennych.

Oddziaływanie ujęcia na środowisko jest nie istotne z punktu wpływu na środowisko. Planowane przedsięwzięcie pozwoli na unormowanie gospodarki wodnej Gminy. Inwestycja przyczyni się do poprawy bytu mieszkańców gminy, poprawi niezawodność dostawy wody do odbiorców, zwiększy bezpieczeństwo higieniczno-sanitarne ludności korzystającej z wodociągu, a także poprawi bezpieczeństwo zaopatrzenia w wodę do celów p.poż.

5. Czasu trwania częstotliwości i odwracalności oddziaływania.

Planowane wykonanie urządzenia do poboru wody podziemnej (w postaci studni Nr 3) będzie realizowane przy założeniu nieprzerwanej dostawy wody do odbiorców z istniejącej stacji uzdatniania wody.

W ramach inwestycji nie zostaną zmienione ilości pobieranej wody z ujęcia wody, nie ulegnie zmianie obowiązujące pozwolenie wodnoprawne na pobór wód głębinowych w ramach zatwierdzonych zasobów eksploatacyjnych ujęcia.

Postanowienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Warszawie znak: WA.ZZŚ.6.435.171.2021.AK z dnia 09.07.2021 r. określa obowiązek nałożenia następujących warunków:

1. stosowania sprawnego technicznie sprzętu i urządzeń;
2. zabezpieczenia sprzętu budowlanego przed możliwością awaryjnego wycieku paliwa i smarów poprzez zapewnienie stanowiska z sorbentem służącym do likwidacji powstałych wycieków wylewów substancji ropopochodnych;
3. zamontowania wodomierza, celem opomiarowania ilości pobieranej wody;
4. selektywnego zagospodarowania ewentualnych odpadów w sposób zabezpieczający środowisko przed zanieczyszczeniem z zapewnieniem bieżącego usuwania odpadów z terenu ujęcia przez obsługę i zapewnienia ich odbioru przez firmy posiadające odpowiednie zezwolenia;
5. na etapie realizacji zapewnienia pracownikom placu budowy dostępu do wody w atestowanych pojemnikach;
6. na etapie realizacji i eksploatacji zapewnienia pracownikom dostępu do urządzeń sanitarnych z odprowadzeniem ścieków socjalno-bytowych do kanalizacji sanitarnej;
7. bezwzględnego przestrzegania warunków eksploatacji ujęcia wody podziemnej i nieprzekraczania zastoinowego poboru $27 \text{ m}^3/\text{h}$;
8. prowadzenia poboru naprzemiennie ze studni Nr 1, Nr 2 i Nr 3

ujęcia „Wodynie” z przestrzeganiem warunku poboru wód podziemnych z jednej studni;

9. wyznaczenia strefy ochrony bezpośredniej ujęcia;
10. wyprofilowania terenu wokół otworu, w celu zapewnienia odpływu wód opadowych;
11. racjonalnego gospodarowania wodą;
12. wykonywania okresowych kontroli jakości wód;
13. wykonywania kontroli położenia zwierciadła dynamicznego i statycznego oraz odczytów chwilowej wydajności ujęcia i ilości pobranej wody w okresie między pomiarami;
14. utrzymywania ujęcia wody podziemnej i terenu przyległego do niego w należytym stanie sanitarno-epidemiologicznym;
15. ograniczenia dostępu osób trzecich na teren ochrony bezpośredniej ujęcia;
16. zagospodarowania terenu wokół ujęcia zieleni;
17. prowadzenia systematycznych przeglądów konserwacji urządzeń oraz usuwania niekontrolowanych wycieków wody;
18. niezwłocznego usunięcia awarii w przypadku jej stwierdzenia.

Po rozpatrzeniu całokształtu materiału dowodowego zgromadzonego w przedmiotowej sprawie oraz w oparciu o powołane na wstępie przepisy ustawy, biorąc pod uwagę fakt, iż zamierzone przedsięwzięcie nie spowoduje zmiany standardów jakości środowiska oraz nie wprowadzi nowych czynników wpływających degradingo na środowisko, orzeczono jak w sentencji.

Niniejsza decyzja zostaje podana do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Gminy wodynie.eu / zakładka ochrona środowiska /

P o u c z e n i e


Od niniejszej decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach, 08-110 Siedlce, ul. Piłsudskiego 38, za pośrednictwem Wójta Gminy Wodynie w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Załączniki:

1. Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia.

Otrzymują:

1. Strona internetowa Urzędu
2. Sołectwo wsi Wodynie – celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń
3. Tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Wodynie
4. a/a




Wójt
Wojciech Klepacki

Do wiadomości:

1. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie
Oddział Terenowy I w Siedlcach , 08-110 Siedlce , ul. Kazimierzowska 23
2. Państwowe Gospodarstwo Wody Polskie,
Zarząd Zlewni w Warszawie, 03-219 Warszawa, ul. Elektronowa 2
3. Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Siedlcach
ul. Poniatowskiego 31, 08-110 Siedlce

Sprawę prowadzi

Emilia Kępka

Tel. (25) 631 26 58 w. 37

Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia

Aktualnie na ujęciu wody w Wodyniach wody podziemne ujmowane są 2 otworami studziennymi Nr 1 i Nr 2. Wykonany otwór nowej studni (oznaczony jako Nr 3 - awaryjny) po jego włączeniu do eksploatacji wejdzie w skład ww. zespołu studni współdziałających, ujmujących wody podziemne z utworów czwartorzędowych poziomu wodonośnego. Docelowo ujęcie wody podziemnej będzie składało się z 3 studni:

- istniejącej studni Nr 1 – podstawowej
- istniejącej studni Nr 2 – awaryjnej
- nowej studni Nr 3 awaryjnej – będącej przedmiotem Karty informacyjnej.

Obecnie na terenie działki Nr 357/2 w Wodyniach, wykonany jest odwiert otworu studziennego Nr 3 zatwierdzony Decyzją Starosty Siedleckiego zatwierdzający dodatek nr 1 do dokumentacji hydrogeologicznej dotyczący wykonania studni nr 3 – awaryjnej (RŚ.6531.3.2021 z dnia 18 maja 2021r). Odwiert po wykonaniu i przeprowadzeniu próbnego pompowania został zaślepiony.

Planowane przedsięwzięcie będzie polegało na:

- wykonaniu szachtu studni Nr 3, w skład którego będą wchodziły: obudowa szachtu, głowica, armatura zwrotna i odcinająca, pomiar ilości pobieranej wody w postaci wodomierza, ruraż, kurek probierczy do poboru wody. Szacht studni wykonany jako naziemny z tworzywa, ocieplony, wentylowany i ogrzewany oraz zamykany (posiadający atest PHZ),
- zamontowaniu pompy głębinowej oraz rury tłocznej (wznośnej),
- zamontowaniu sondy hydrostatycznej do pomiaru zwierciadła wody w studni.

Na etapie realizacji przedsięwzięcia planowane jest wykorzystanie wody do celów socjalnych w ilości ok. 20 l/d. Woda do celów spożywczych będzie dostarczana na plac budowy w atestowanych pojemnikach. W trakcie budowy powstanie ok. 2m³ urobku w postaci gleby. Grunt ten będzie zagospodarowany w innym miejscu.

Do celów budowy planowane jest wykorzystanie paliw płynnych do napędu silników spalinowych maszyn roboczych: koparka ok. 10 dm³, wywrotka ok. 10 dm³. Do celów budowy przewiduje się wykorzystania energii elektrycznej w ilości 5 kW/h. Na etapie eksploatacji szacuje się pobór energii elektrycznej potrzebnej do funkcjonowania instalacji na poziomie 30 kWh/d – związanej z poborem wody podziemnej.

W trakcie budowy występować będzie emisja pyłów opadających i zawieszonych, a także związki pochodzące ze spalania paliw kopalnych (oleju napędowego) w tym tlenek

węgla (CO), dwutlenek azotu (NO₂) i węglowodory. W omawianym przypadku nie będzie jednak występować zbyt duży problem emisji pyłu - nieorganizowana emisja pyłów nie powinna przekraczać dopuszczalnych stężeń.

W bezpośrednim sąsiedztwie przedmiotowej inwestycji nie znajdują się obszary objęte ochroną, obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych. Planowana inwestycja zlokalizowana jest w południowej części Głównego Zbiornika Wód Podziemnych (GZWP0 nr 215 – „Subniecka Warszawska”. GZWP nr 215 Subniecka Warszawska, jest typem zbiornika o charakterze szczelinowo-porowym (utwory oligoceńsko-miocenские). Zgodnie z Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz.U.2016, poz.1911) przedsięwzięcie jest planowane na terenie Jednolitej Części Wód Podziemnych nr 66 – o kodzie europejskim PLGW200066. Występują tu wody dobrej jakości wymagające jedynie prostego uzdatniania. Ocena zbiornika przedstawia się następująco: stan ilościowy – dobry, stan jakościowy – dobry. Ocenę ryzyka niespełnienia celów środowiskowych dla JCWPd określono jako niezagrażoną.

Obszar planowanego przedsięwzięcia wraz z obszarem oddziaływania planowanego przedsięwzięcia **nie** leży w obszarze chronionym na podstawie ww. Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r o ochronie przyrody – oraz na obszarze Natura 2000, a także korytarzach ekologicznych.

Teren realizowanej inwestycji znajduje się w granicach ochrony konserwatorskiej zgodnie z decyzją Wojewody Siedleckiego z dnia 08.12.1997 r.

Oddziaływanie ujęcia na środowisko jest nie istotne z punktu wpływu na środowisko. Planowane przedsięwzięcie pozwoli na unormowanie gospodarki wodnej Gminy. Inwestycja przyczyni się do poprawy bytu mieszkańców gminy, poprawi niezawodność dostawy wody do odbiorców, zwiększy bezpieczeństwo higieniczno-sanitarne ludności korzystającej z wodociągu, a także poprawi bezpieczeństwo zaopatrzenia w wodę do celów p.poż.

Dla terenu przeznaczonego pod przedmiotową inwestycję nie uchwalono miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

URZĄD GMINY WODYNIE
ul. Siedlecka 43, 08-117 Wodynie
Tel. (25) 6312658;71;81
REG:000550580; NIP:821-16-61-659


WÓJT
Wojciech Klepacki