

_____ . _____ Otok odgromowy uzlemlający bednarka z FeZn 30x4 mm
1,0 m od fundamentów budynku

_____ . _____ Zwody poziome niskie drut FeZn fi 8 mm
_____ . _____ Przewody odprowadzające drut FeZn fi 8

_____ złącza kontrolne

R < 10 Ω

Odwolania do nazw Producentów i typów materiałów należy traktować jako przykładowe w celu określenia niezbędnych wymogów i parametrów technicznych elementów z jakich musi być wykonana projektowana instalacja. Oznacza to, że dopuszczalne jest ich zastąpienie materiałami o parametrach nie gorszych pod warunkiem posiadania dopuszczenia do stosowania w budownictwie na terenie Polski oraz uzgodnienia z Inwestorem i Projektantem.

Obiekt : BUDOWA BUDYNKU ZAPLECZA SANITARNO-SZATNIOWEGO, MASZTÓW OŚWIELENIOWYCH O WYS. H=10M Z WEWNĘTRZNĄ LINIĄ ZASILAJĄCĄ WRAZ Z ROZBIÓRKĄ ISTNIEJĄCYCH NA DZIAŁCE DWÓCH BUDYNKÓW GOSPODARCZYCH I BUDYNKU MIESZKALNEGO		
Adres inwestycji: Ruda Wolińska, gm. Wodynie dz. nr ewid. 271		
Inwestor: Gmina Wodynie 08- 117 Wodynie, ul. Siedlecka 43		
BRANŻA : ELEKTRYCZNA.	DATA : 01.2021	SKALA : 1:100
nazwa rysunku RZUT DACHU		
PROJEKTANT : mgr inż. Konrad Wereszczyński LUB/0247/PWOE/12	SPRAWDZAJĄCY : mgr inż. Grzegorz Dębowski 434/Lb/2001	nr rysunku E-02 nr strony