

Wodynie, dnia 29.12.2021r.

Wszyscy oferenci

WYJAŚNIENIE Nr 2
treści specyfikacji warunków zamówienia

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: POPRAWA DOSTĘPNOŚCI INFRASTRUKTURY
SPORTOWEJ DLA MIESZKAŃCÓW GMINY WODYNIE

Zadanie I: Budowa boiska sportowego typu „orlik” w m. Ruda Wolińska

Zgodnie z art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych: – (t. j. Dz. U. z 2021r. poz. 1129 ze zm.), Zamawiający przedstawia poniżej treść zapytań i odpowiedzi:

Pytanie 1.

W opisie do projektu jest zapis : (ilość i rodzaj wypełnienia trawy syntetycznej zgodnie z badaniem specjalistycznego laboratorium - nie dopuszcza się stosowania materiału pochodzącego z recyklingu) Czy Zamawiającemu chodzi o zasypanie granulatami EPDM z produkcji pierwotnej ? Prosimy o wyjaśnienie.

Odpowiedź:

Do wypełnienia trawy syntetycznej Zamawiający nie dopuszcza granulatu SBR i granulatu EPDM recykling. Zamawiający wymaga by stosować granulaty EPDM z pierwotnej produkcji tzw. EPDM virgin.

Pytanie 2.

W opisie nawierzchni poliuretanowej na str. 31 do zastosowania górnej warstwy należy użyć granulatu 1-3 czyli nawierzchnia typu 2S. Natomiast na następnej stronie w opisie technologii układania występuje już granulaty 0,5-1,5 czyli jak do natrysku – prosimy o wyjaśnienie.

Odpowiedź:

Nawierzchnię poliuretanową należy wykonać w systemie 2S a nie typu natrysk, w związku z powyższym należy przyjąć dla górnej warstwy granulaty pierwotny EPDM 1-3mm.


WÓJT
Wojciech Klepacki