

# **RADA MIASTA WOJCIESZÓW**

Wojcieszów, 18 lipca 2016r.

## **Protokół nr 6**

**z posiedzenia Komisji ds. Budżetu, Edukacji, Infrastruktury Technicznej**

**Rady Miasta Wojcieszów**

*Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej  
w Wojcieszowie*

W posiedzeniu uczestniczyli wszyscy członkowie Komisji wg listy obecności, dołączonej do niniejszego protokołu jako załącznik nr 1.

Spotkanie rozpoczęło o godzinie 12:00 w dniu 18 lipca 2016r. Podczas spotkania Komisji obecny był Pan Ryszard Solpa.

Obrano następujący porządek wizyty:

1. Zapoznanie z działaniami podejmowanymi przy studni przy Chrobrego 233
2. Zapoznanie z działaniami podejmowanymi przy studni przy Robotniczej
3. Zapoznanie z pracą Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Kresowej 1 – uzupełnienie informacji

### **Ad.1**

Komisja zapoznała się ze stanem technicznym studni znajdującej się przy B. Chrobrego 233.

Parametry:

9-10 m<sup>3</sup> / doba,

lampa ultravioletowa (konieczna wymiana raz na rok- w przypadku licznych awarii prądu częściej), z

zbiornik hydroforowy

głębokość zbiornika – 4 m do lustra wody

Woda nie jest chlorowana

Stan obiektu ocenia się na dobry.

Zasilanie – począwszy od Bolesława Chrobrego 186 do 192 oraz od 219 do 243

Kanalizacja od Bolesława Chrobrego 205 oraz 184 + 3 budynki na Sadowej.

Wodociągi od 138 – 184 oraz od 147 do 213

## **Ad. 2**

Komisja zapoznała się ze stanem technicznym studni znajdującej się przy ul. Robotniczej

Parametry:

- lampa ultravioletowa, 44-54 m<sup>3</sup>/ doba, woda z wyrobiska, obsługuje od boiska do Bolesława Chrobrego 213

2 zbiorniki wyrównawcze, zbiorniki główne

sól

monitoring

Badanie próbek wody przez stację sanitarno epidemiologiczną odbywa się raz na kwartał

## **Ad. 3**

Stacja Uzdatniania Wody ul. Kresowa 3 –informacje uzupełniające:


- 400 m<sup>3</sup>/ doba ( w sezonie letnim, wartość ta ulega zwiększeniu)


W pomieszczeniach należących do SUW odbywa się proces filtracji oraz chlorowania wody.

Działania monitorowane przez system ułatwiający zarządzanie obiektem.

Nadzór nad podejmowanymi działaniami nie jest sprawowany całodobowo. W przypadku awarii-czy jakichkolwiek problemów- oddelegowani się wykwalifikowani pracownicy ZGKiM.

Spotkanie zakończono o godzinie 13:30

  
\_\_\_\_\_  
Protokolant

  
\_\_\_\_\_  
Przewodniczący