

U W A G I

	ZESTAWIENIE ELEMENTÓW UKŁADU TECHNOLOGICZNEGO	
1	Kocioł na paliwo stałe Q=27kW	1
2	Naczynie wzbiorcze otwarte Vu=35 l	1
3	Pompa obiegu pierwotnego (otwartego) firmy WILO typu STRATOS 40/1-4 230V	1
4	Wymiennik płytowy miedziany lutowany Q=27 kW	1
5	Pompa obiegu wtórnego (zamkniętego) firmy WILO typu STRATOS 40/1-8 230 V	1
6	Rozdzielacz rurowy dn 35 l=0,7 m	2
7	Zawór regulacyjny firmy OVENTROP typu Hydrocontrol DTR dn 35 + lupina termoizolacyjna	1
8	Zawór regulacyjny firmy OVENTROP typu Hydrocontrol DTR dn 35 + lupina termoizolacyjna	1
9	Zawór nadmiarowo-upustowy ze skalą nastawczą (podziałką) firmy OVENTROP dn 32 mm nr kat. 108 52 10	1
10	Zawór stabilizacji ciśnieniowej OVENTROP typu Hydromat DTR dn 35	1
11	Zawór stabilizacji ciśnieniowej OVENTROP typu Hydromat DTR dn 35	1
12	Kompaktowa stacja uzdatniania wody q=1,5 m ³ /h	1
13	Naczynie wzbiorcze przeponowe do c.o. Reflex NG 80/50	1
14	Magneetoodmulacz OISM 150/40 SPAW-TEST + lupina izolacyjna	1
ZB1	Zawór bezpieczeństwa, membranowy, Ø20, po=2,5 bar	1
ZB2	Zawór bezpieczeństwa, membranowy, Ø20, po=5 bar, z przeznaczeniem do wody użytkowej	1
ZB3	Zawór bezpieczeństwa, membranowy, Ø20, po=3 bar, z przeznaczeniem do glikolu	1
TM	Termomanometr 0 - 1300C ! 0,6MPa	1
W1	Wodomierz skrzydełkowy typu JS-1,5 dn 15 mm (do wody zimnej) firmy Aparat-Powogaz Poznań	1
SD	system detekcji tlenku węgla CO (czujnik tlenku węgla, przeźwornik sygnatu, sygnalizator optyczno-akustyczny)	1

