

Wyjaśnienia do przetargu.

1. Stolarka okienna:

- a) Należy zastosować okna drewniane (*rodzaj drewna dowolny*) stylizowane o współczynniku przenikania ciepła dla całego okna $U \leq 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$.
- b) Zestawienie stolarki okiennej:
 - należy zastosować mechanizm otwierania z poziomu podłogi, są to okna oznaczone 0-22, 0-23, 0-26.
 - oznaczenie 0-12 jedno okno (środkowe) górna część uchylna, należy zastosować w nim mechanizm otwierania z poziomu podłogi.
 - oznaczenie 0-13 jedno okno (środkowe) górna część uchylna należy zastosować w nim mechanizm otwierania z poziomu podłogi
- c) Montaż okien winien obejmować również obrobienie ościeży zewnątrz i wewnątrz pomieszczenie wraz z bialkowaniem

2. Detal ocieplenia podłogi na strychu

Należy uwzględnić: rozebranie podłogi z desek, usunięcie polep, folia paroizolacyjna, wełna mineralna gr. 20 cm i ślepa podłoga z desek, dla której można ponownie wykorzystać 70% desek rozebranej podłogi. Zapisy w dokumentacji projektowej odnośnie montażu nowych legarów i podłogi z płyt OSB zamieszczony został pomyłkowo.

3. Farby do wewnątrz

Użyte farby muszą spełniać jedynie wymogi ogólne jak dla wyrobów budowlanych dopuszczonych na polski rynek przeznaczonych dla służby zdrowia. Kolory do uzgodnienia z Zamawiającym.

4. Wykonanie drzwi zewnętrznych z wykorzystaniem z istniejącej stolarki drzwiowej okuć, klamek, zawiasów.

Dopuszczalnym rozwiązaniem będzie wykonanie nowych stylizowanych drzwi z zastosowaniem nowych okuć także stylizowanych w przypadku braku możliwości wykorzystanie istniejących okuć.

5. Grzejniki

- **Kolor-** Dopuszcza się zastosowanie grzejników w standardowym kolorze RAI 9003.
- **Grubość blachy grzejnika-** Dopuszcza zastosowanie grzejników wg. obecnej normy produkcji o grubości 1,15 mm.

6. Stacja uzdatniania wody

Przepływ 1,5 m³/h.

BURMISTRZ

dr inż. Sławomir Maciejczyk