

GMINA WOJCIESZÓW

ul. Pocztowa 1
59-550 WOJCIESZÓW
NIP 634-15-66-091 REGON 390767191
(1)

Wojcieszów, dnia 12.03.2018 r.

Odpowiedź na pytanie Wykonawcy

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: " **Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Wojcieszów**"

współfinansowanego z środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oś priorytetowa: 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie: 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym, Poddziałanie: 3.3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym - konkursy dla beneficjentów realizujących przedsięwzięcia na terenie ZIT AJ

Zgodnie z postanowieniem art. 38 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.),

Zamawiający przekazuje treść wyjaśnienia na pytanie Wykonawcy, dotyczące przedmiotowego postępowania:

Pytanie nr 1 : Proszę o dopuszczenie dwóch alternatywnych rozwiązań.

W projektach do ocieplenia stropodachu / dachu wykorzystana jest wełna mineralna, w związku z tym jako izolację proponujemy materiał celulozowy, instalowany za pomocą w dmuchu.

Odp.: Wełna mineralna pod względem klasy reakcji na ogień jest niepalna i posiada klasę reakcji na ogień A1- (najwyższa klasa)- dlatego zostajemy na stanowisku aby wykonać izolację zgodnie z projektem, ponadto materiał celulozowy pod działaniem wilgoci ulega zbrylowaniu i traci swoje właściwości termiczne.

Aktualna instrukcja ITB z 2016 roku, mówi że system połączenia okien z murem powinien składać się z 3 warstw (taśm paroszczelnych, pianki oraz taśm lub kitów paro przepuszczalnych). W związku z tym proszę o dopuszczenie do montażu wiatro i wodoszczelnych taśm Siga Fentrim.

Odp.: Dopuszczany każde rozwiązanie, które spełnia wymogi aktualnej instrukcji ITB z 2016 r.

BURMISTRZ

dr inż. Sławomir Maciejczyk